



דוח קוט"ש

עבור: בית אריאל ב.א. 2011

דוח מסכם עבור: בית אריאל

תקופת דוח: (24/08/21 - 27/07/21)


תאריך הפקה: 12/09/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12420	BBB	18029696 - 12	1,488.40	1,162.50	2,460.80	5,111.70	14.76	
			סה"כ צריכה	1,488.40	1,162.50	2,460.80	5,111.70		
2	10699	אי.פי.פי.אן	18029695 - 7	2,199.80	1,680.60	2,801.80	6,682.20	25.09	
			סה"כ צריכה	2,199.80	1,680.60	2,801.80	6,682.20		
3	10695	איורור מפוחים	18029695 - 8	589.20	480.35	206.35	1,275.90	4.35	
			סה"כ צריכה	589.20	480.35	206.35	1,275.90		
4	10713	איקווייה (קווינטילס)	18029696 - 4	2,260.20	1,523.00	1,303.80	5,087.00	20.93	
			סה"כ צריכה	2,260.20	1,523.00	1,303.80	5,087.00		
5	10698	גי'פרוג ק.3	18029695 - 11	2,171.00	1,564.60	1,527.60	5,263.20	21.37	
			סה"כ צריכה	2,171.00	1,564.60	1,527.60	5,263.20		
6	16747	גי'פרוג ק.4 (קווינטילס)	18029695 - 12	3,337.80	2,244.20	2,409.40	7,991.40	30.43	
			סה"כ צריכה	3,337.80	2,244.20	2,409.40	7,991.40		
7	10697	גי'פרוג ק.4 (ראשי)	18029695 - 9	404.00	402.80	1,100.80	1,907.60	4.81	
			סה"כ צריכה	404.00	402.80	1,100.80	1,907.60		
8	32075	גי'פרוג ק.קרקע (איוונטאק)	18029696 - 6	580.50	358.30	345.70	1,284.50	7.15	
			סה"כ צריכה	580.50	358.30	345.70	1,284.50		
9	35294	גי'פרוג ק.2	18029696 - 14	2,516.40	1,816.20	1,170.60	5,503.20	22.87	
			סה"כ צריכה	2,516.40	1,816.20	1,170.60	5,503.20		
10	10709	ווב ספארק	18029695 - 1	1,489.40	984.40	433.40	2,907.20	18.30	
			סה"כ צריכה	1,489.40	984.40	433.40	2,907.20		
11	36591	י.א.ס.אר	18029696 - 7	232.90	114.90	16.30	364.10	2.38	
			סה"כ צריכה	232.90	114.90	16.30	364.10		
12	10701	לוח משאבות	18029695 - 3	3,375.10	2,545.90	6,469.50	12,390.50	45.08	
			סה"כ צריכה	3,375.10	2,545.90	6,469.50	12,390.50		
13	10702	לוח ציבורי	18029695 - 5	1,320.80	1,408.80	3,200.40	5,930.00	19.87	
			סה"כ צריכה	1,320.80	1,408.80	3,200.40	5,930.00		
14	10703	מדיצי' מדיקל	18029696 - 8	379.00	166.60	134.70	680.30	4.18	
			סה"כ צריכה	379.00	166.60	134.70	680.30		
15	10704	מי נתניה	18029696 - 10	1,617.00	1,149.20	1,917.80	4,684.00	13.93	
			סה"כ צריכה	1,617.00	1,149.20	1,917.80	4,684.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	10705	ניפנדו	18029695 - 4	1,867.40	1,283.00	1,370.60	4,521.00	16.74	
			סה"כ צריכה	1,867.40	1,283.00	1,370.60	4,521.00		
17	10710	צילר 1	18029696 - 2	1,323.00	213.60	0.00	1,536.60	127.02	
			סה"כ צריכה	1,323.00	213.60	0.00	1,536.60		
18	10711	צילר 2	18029696 - 3	14,676.60	9,578.40	15,538.20	39,793.20	169.90	
			סה"כ צריכה	14,676.60	9,578.40	15,538.20	39,793.20		
19	10712	צילר 3	18029695 - 6	11,221.20	4,969.20	5,957.40	22,147.80	166.49	
			סה"כ צריכה	11,221.20	4,969.20	5,957.40	22,147.80		
20	14910	רולידר	18029695 - 2	620.50	341.30	383.10	1,344.90	6.56	
			סה"כ צריכה	620.50	341.30	383.10	1,344.90		
21	10715	רוקוול אוטומיישן	18029696 - 9	427.30	163.70	251.20	842.20	5.08	
			סה"כ צריכה	427.30	163.70	251.20	842.20		
			סה"כ צריכה	54,097.50	34,151.55	48,999.45	137,248.50		
			חשבון חברת חשמל				144,720.00		
			הפרש בקוט"ש				-95,720.55		
			הפרש באחוזים				-66.14%		



■ פסגה (54,097.50 Kwh)
■ גבע (34,151.55 Kwh)
■ שפל (48,999.45 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	10714	ראשי שנאי 1	18029695 - 15	28,686.80	18,000.50	26,309.70	72,997.00	2.54	
			סה"כ צריכה	28,686.80	18,000.50	26,309.70	72,997.00		
2	28919	ראשי שנאי 2	18029696 - 15	25,792.10	16,616.70	24,535.40	66,944.20	4.15	
			סה"כ צריכה	25,792.10	16,616.70	24,535.40	66,944.20		

