



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 202

תקופת דוח: (31/08/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 13/09/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38116	מבנה 202 מחסן בירגדן	17313048 - 1	50.50	49.60	117.40	217.50	1.87	
		ציבורי ומ"א		69.84	78.65	414.58	563.06		
		סה"כ צריכה		120.34	128.25	531.98	780.56		
2	37992	מבנה 202 פרודוקס	19051928 - 3	725.95	425.60	305.20	1,456.75	8.78	
			19051928 - 4	222.40	136.10	69.75	428.25	1.83	
		ציבורי ומ"א		1,311.51	890.65	1,324.07	3,526.24		
		סה"כ צריכה		2,259.86	1,452.35	1,699.02	5,411.24		
		סה"כ צריכה		2,380.20	1,580.60	2,231.00	6,191.80		
		חשבון חברת חשמל				0.00			
		הפרש בקוט"ש				6,191.80			
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (Kwh 2,380.20)
■ גבע (Kwh 1,580.60)
■ שפל (Kwh 2,231.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39415	מבנה 202 ציבורי	17313048 - 1	-50.50	-49.60	-117.40	-217.50	1.87	
			19051928 - 1	2,380.20	1,580.60	2,231.00	6,191.80	22.76	
			19051928 - 3	-725.95	-425.60	-305.20	-1,456.75	8.78	
			19051928 - 4	-222.40	-136.10	-69.75	-428.25	1.83	
		סה"כ צריכה		1,381.35	969.30	1,738.65	4,089.30		

