



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 204 (ישן 126)

תקופת דוח: (31/08/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 13/09/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	7.45	1,825.40	558.80	518.20	748.40	17312766 - 1	מבנה 204 איי דיגטל	38029	1
		1,806.44	185.22	558.94	1,062.27	ציבורי ומ"א			
		3,631.84	744.02	1,077.14	1,810.67	סה"כ צריכה			
	9.88	2,682.30	1,475.80	540.00	666.50	17312920 - 1	מבנה 204 ג'אסט סיגר	39856	2
		2,017.66	489.18	582.46	946.03	ציבורי			
		4,699.96	1,964.98	1,122.46	1,612.53	סה"כ צריכה			
		8,331.80	2,709.00	2,199.60	3,423.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		8,331.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 3,423.20)
■ גבע (Kwh 2,199.60)
■ שפל (Kwh 2,709.00)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	7.45	-1,825.40	-558.80	-518.20	-748.40	17312766 - 1	מבנה 204 ציבורי	39409	1
	38.44	8,331.80	2,709.00	2,199.60	3,423.20	17312768 - 1			
	9.88	-2,682.30	-1,475.80	-540.00	-666.50	17312920 - 1			
		3,824.10	674.40	1,141.40	2,008.30	סה"כ צריכה			

