



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (31/08/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 14/09/21


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		35,368.30	8,231.90	10,871.75	16,264.65	15140015 - 1	מיזוג אוויר	30337	1
		29,300.95	7,990.75	7,860.55	13,449.65	15140017 - 1			
		25,484.70	7,762.35	6,777.95	10,944.40	16224440 - 1			
		36,437.30	6,367.20	10,514.40	19,555.70	17013924 - 1			
	141.66	22,301.90	6,906.10	5,789.70	9,606.10	17313060 - 1			
		148,893.15	37,258.30	41,814.35	69,820.50	סה"כ צריכה			
	27.64	9,965.80	3,900.40	2,919.70	3,145.70	18029625 - 3	קומה 0 - גימס	33408	2
	5.83	2,134.90	523.40	802.10	809.40	18029700 - 2			
		12,100.70	4,423.80	3,721.80	3,955.10	סה"כ צריכה			
	2.99	102.50	30.40	61.50	10.60	18029625 - 13	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	34014	3
	2.82	212.90	39.50	157.60	15.80	18029700 - 10			
		315.40	69.90	219.10	26.40	סה"כ צריכה			
	30.37	9,190.10	2,151.30	3,394.50	3,644.30	18029625 - 7	קומה 02 - מכבי דנט	34008	4
	6.01	1,127.70	147.30	470.80	509.60	18029700 - 12			
		10,317.80	2,298.60	3,865.30	4,153.90	סה"כ צריכה			
	16.24	5,620.00	2,471.36	1,332.16	1,816.48	18029625 - 11	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	33634	5
	3.55	1,528.16	746.72	348.48	432.96	18029700 - 6			
		7,148.16	3,218.08	1,680.64	2,249.44	סה"כ צריכה			
	3.16	790.90	83.90	304.30	402.70	16254156 - 4	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	40571	6
	10.38	2,846.50	852.90	864.40	1,129.20	18029700 - 14			
		3,637.40	936.80	1,168.70	1,531.90	סה"כ צריכה			
	17.40	6,409.00	2,767.20	1,486.20	2,155.60	16254156 - 1	קומה 06 - ריג'יוס	30336	7
	8.72	1,579.00	221.00	519.80	838.20	18040260 - 1			
		7,988.00	2,988.20	2,006.00	2,993.80	סה"כ צריכה			
	22.40	7,299.80	3,040.40	1,817.80	2,441.60	18029625 - 1	קומה 07 - אקסג'ט	30490	8
	17.62	10,471.00	5,586.60	2,324.40	2,560.00	18040260 - 2			
		17,770.80	8,627.00	4,142.20	5,001.60	סה"כ צריכה			
	10.72	3,809.40	1,477.80	1,019.60	1,312.00	16254156 - 2	קומה 08 - אקסג'ט	30338	9
	5.83	1,344.60	481.80	364.40	498.40	18040260 - 3			
		5,154.00	1,959.60	1,384.00	1,810.40	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	4,496.40	3,992.00	8,831.00	17,319.40	31.32	
			18040260 - 4	202.60	109.20	5.00	316.80	2.87	
			סה"כ צריכה	4,699.00	4,101.20	8,836.00	17,636.20		
11	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	3,597.80	3,012.40	5,798.40	12,408.60	30.27	
			18029700 - 1	650.20	477.40	775.80	1,903.40	4.74	
			סה"כ צריכה	4,248.00	3,489.80	6,574.20	14,312.00		
12	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	2,987.20	2,439.00	4,360.60	9,786.80	28.94	
			18029700 - 8	908.40	599.40	824.80	2,332.60	10.18	
			סה"כ צריכה	3,895.60	3,038.40	5,185.40	12,119.40		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,925.80	1,318.80	1,520.00	4,764.60	17.37	
			18029700 - 9	561.40	333.60	68.00	963.00	5.97	
			סה"כ צריכה	2,487.20	1,652.40	1,588.00	5,727.60		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	520.74	311.34	311.52	1,143.60	3.90	
			20004327 - 1	114.60	64.38	38.34	217.32	1.18	
			סה"כ צריכה	635.34	375.72	349.86	1,360.92		
15	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	946.92	690.36	1,104.20	2,741.48	76.24	
			20004327 - 3	275.84	242.84	539.68	1,058.36	2.34	
			סה"כ צריכה	1,222.76	933.20	1,643.88	3,799.84		
16	42934	קומה 14 פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	1,060.28	845.92	1,491.64	3,397.84	75.62	
			20004327 - 2	105.88	96.12	229.00	431.00	1.11	
			סה"כ צריכה	1,166.16	942.04	1,720.64	3,828.84		
			סה"כ צריכה	109,897.10	74,534.85	87,678.26	272,110.21		
			חשבון חברת חשמל	138,255.00	94,250.00	109,690.00	342,195.00		
			הפרש בקוט"ש	-28,357.90	-19,715.15	-22,011.74	-70,084.79		
			הפרש באחוזים	-20.51%	-20.92%	-20.07%	-20.48%		





- פסגה (Kwh 109,897.10)
- גבע (Kwh 74,534.85)
- שפל (Kwh 87,678.26)

