



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (24/08/21 - 27/07/21)


תאריך הפקה: 26/09/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	אוויר צח	20065483 - 3	177.28	167.20	428.16	772.64	7.10	
			סה"כ צריכה	177.28	167.20	428.16	772.64		
2	44582	לוח יחידות אוויר צח	20065484 - 3	78.56	98.08	226.72	403.36	5.09	
			סה"כ צריכה	78.56	98.08	226.72	403.36		
3	44581	לוח משאבות צילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	צילר 1	20065483 - 2	9.00	231.60	30.60	271.20	69.35	
			סה"כ צריכה	9.00	231.60	30.60	271.20		
5	44580	צילר 2	20065484 - 1	9,465.00	6,574.20	6,088.80	22,128.00	111.29	
			סה"כ צריכה	9,465.00	6,574.20	6,088.80	22,128.00		
6	44589	קומה 2 אמס 1	20065481 - 2	0.16	0.24	0.04	0.44	78.60	
			סה"כ צריכה	0.16	0.24	0.04	0.44		
7	44590	קומה 2 אמס 2	20065481 - 4	0.28	0.08	0.00	0.36	52.42	
			סה"כ צריכה	0.28	0.08	0.00	0.36		
8	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	177.12	107.12	167.60	451.84	78.36	
			סה"כ צריכה	177.12	107.12	167.60	451.84		
9	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	350.70	159.00	106.30	616.00	4.08	
			סה"כ צריכה	350.70	159.00	106.30	616.00		
10	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	0.44	0.32	0.00	0.76	78.61	
			סה"כ צריכה	0.44	0.32	0.00	0.76		
11	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	3.00	5.48	0.76	9.24	78.61	
			סה"כ צריכה	3.00	5.48	0.76	9.24		
12	44594	קומה 2 שרון פאלק תאריך כניסה: 23/08/21	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	78.62	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	141.72	78.20	103.32	323.24	2.46	
			סה"כ צריכה	141.72	78.20	103.32	323.24		
14	44586	קומה 3 בן פורת	20065488 - 1	0.00	0.44	1.40	1.84	26.21	
			סה"כ צריכה	0.00	0.44	1.40	1.84		
15	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	0.04	0.08	0.08	0.20	26.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	0.04	0.08	0.08	0.20	2.27	
			סה"כ צריכה	140.76	60.24	38.48	239.48		
17	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	146.32	95.04	88.36	329.72	2.03	
			סה"כ צריכה	146.32	95.04	88.36	329.72		
18	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	17.56	14.52	5.68	37.76	5.23	
			סה"כ צריכה	17.56	14.52	5.68	37.76		
19	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	105.80	56.24	57.24	219.28	3.31	
			סה"כ צריכה	105.80	56.24	57.24	219.28		
20	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
			20065477 - 2	2.08	1.12	0.00	3.20		
			סה"כ צריכה	2.08	1.12	0.00	3.20		
			סה"כ צריכה	10,815.82	7,649.20	7,343.54	25,808.56		
			חשבון חברת חשמל	15,180.00	11,780.00	16,320.00	43,280.00		
			הפרש בקוט"ש	-4,364.18	-4,130.80	-8,976.46	-17,471.44		
			הפרש באחוזים	-28.75%	-35.07%	-55.00%	-40.37%		



■ פסגה (10,815.82 Kwh)
■ גבע (7,649.20 Kwh)
■ שפל (7,343.54 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44574	ראשי חיוני חדר חשמל	20281746 - 1	1,061.30	1,037.70	2,801.90	4,900.90	8.50	
			סה"כ צריכה	1,061.30	1,037.70	2,801.90	4,900.90		
2	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	15,060.60	11,636.60	15,322.50	42,019.70	176.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	15,060.60	11,636.60	15,322.50	42,019.70		

