



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (31/08/21 - 25/08/21)


תאריך הפקה: 04/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	55.68	56.00	153.12	264.80	1.65	
			סה"כ צריכה	55.68	56.00	153.12	264.80		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	44.48	44.96	122.88	212.32	1.35	
			סה"כ צריכה	44.48	44.96	122.88	212.32		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	12.60	75.60	16.20	104.40	66.09	
			סה"כ צריכה	12.60	75.60	16.20	104.40		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	2,599.80	1,812.00	681.00	5,092.80	99.57	
			סה"כ צריכה	2,599.80	1,812.00	681.00	5,092.80		
6	44589	קומה 2 אמיס 1	20065481 - 2	2.36	1.00	0.52	3.88	51.95	
			סה"כ צריכה	2.36	1.00	0.52	3.88		
7	44590	קומה 2 אמיס 2	20065481 - 4	0.76	1.00	0.48	2.24	52.42	
			סה"כ צריכה	0.76	1.00	0.48	2.24		
8	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	56.92	32.36	41.28	130.56	78.12	
			סה"כ צריכה	56.92	32.36	41.28	130.56		
9	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	86.30	42.90	27.30	156.50	3.23	
			סה"כ צריכה	86.30	42.90	27.30	156.50		
10	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	0.08	0.76	1.12	1.96	26.13	
			סה"כ צריכה	0.08	0.76	1.12	1.96		
11	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	0.40	0.32	0.16	0.88	26.07	
			סה"כ צריכה	0.40	0.32	0.16	0.88		
12	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	51.32	22.64	20.20	94.16	2.32	
			סה"כ צריכה	51.32	22.64	20.20	94.16		
14	44586	קומה 3 בן פורת	20065488 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	2.32	1.04	0.08	3.44	0.48	
			סה"כ צריכה	2.32	1.04	0.08	3.44		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	36.72	13.60	8.80	59.12	1.44	
			סה"כ צריכה	36.72	13.60	8.80	59.12		
17	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	32.04	19.28	20.44	71.76	1.79	
			סה"כ צריכה	32.04	19.28	20.44	71.76		
18	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	86.80	69.60	47.08	203.48	5.07	
			סה"כ צריכה	86.80	69.60	47.08	203.48		
19	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	53.24	37.40	40.48	131.12	2.07	
			סה"כ צריכה	53.24	37.40	40.48	131.12		
20	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065477 - 2	4.80	1.92	0.00	6.72	1.12	
			סה"כ צריכה	4.80	1.92	0.00	6.72		
			סה"כ צריכה	3,126.62	2,232.38	1,181.14	6,540.14		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				6,540.14		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 3,126.62)
■ גבע (Kwh 2,232.38)
■ שפל (Kwh 1,181.14)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	4,070.60	3,110.90	2,984.70	10,166.20	176.50	
			סה"כ צריכה	4,070.60	3,110.90	2,984.70	10,166.20		

