



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (29/09/21 - 01/09/21)


תאריך הפקה: 04/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	240.16	180.96	270.40	691.52	2.64	
			סה"כ צריכה	240.16	180.96	270.40	691.52		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	181.60	142.72	228.48	552.80	1.45	
			סה"כ צריכה	181.60	142.72	228.48	552.80		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	3,452.40	1,658.40	664.80	5,775.60	88.52	
			סה"כ צריכה	3,452.40	1,658.40	664.80	5,775.60		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	5,397.60	1,980.60	985.80	8,364.00	91.18	
			סה"כ צריכה	5,397.60	1,980.60	985.80	8,364.00		
6	44589	קומה 2 אמיס 1	20065481 - 2	4.48	4.36	1.52	10.36	52.23	
			סה"כ צריכה	4.48	4.36	1.52	10.36		
7	44590	קומה 2 אמיס 2	20065481 - 4	4.88	6.36	2.28	13.52	52.13	
			סה"כ צריכה	4.88	6.36	2.28	13.52		
8	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	161.80	61.16	125.12	348.08	78.24	
			סה"כ צריכה	161.80	61.16	125.12	348.08		
9	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	288.10	68.60	101.60	458.30	3.65	
			סה"כ צריכה	288.10	68.60	101.60	458.30		
10	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	2.84	0.76	0.00	3.60	78.63	
			סה"כ צריכה	2.84	0.76	0.00	3.60		
11	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	3.84	0.92	0.00	4.76	78.14	
			סה"כ צריכה	3.84	0.92	0.00	4.76		
12	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	133.72	31.12	51.08	215.92	2.10	
			סה"כ צריכה	133.72	31.12	51.08	215.92		
14	44586	קומה 3 בן פורת	20065488 - 1	8.48	1.12	0.20	9.80	0.64	
			סה"כ צריכה	8.48	1.12	0.20	9.80		
15	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	14.20	0.00	0.00	14.20	1.07	
			סה"כ צריכה	14.20	0.00	0.00	14.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	103.60	20.12	33.52	157.24	1.43	
			סה"כ צריכה	103.60	20.12	33.52	157.24		
17	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	141.04	41.60	66.88	249.52	2.20	
			סה"כ צריכה	141.04	41.60	66.88	249.52		
18	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	400.60	137.32	171.44	709.36	5.83	
			סה"כ צריכה	400.60	137.32	171.44	709.36		
19	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	248.60	97.12	131.56	477.28	2.41	
			סה"כ צריכה	248.60	97.12	131.56	477.28		
20	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065477 - 2	43.36	0.80	0.00	44.16	4.49	
			סה"כ צריכה	43.36	0.80	0.00	44.16		
			סה"כ צריכה	10,831.30	4,434.04	2,834.68	18,100.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				18,100.02		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 10,831.30)  
■ גבע (Kwh 4,434.04)  
■ שפל (Kwh 2,834.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	15,299.30	8,507.30	8,912.20	32,718.80	176.50	
			סה"כ צריכה	15,299.30	8,507.30	8,912.20	32,718.80		

