

דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (01/09/21 - 30/09/21)

תאריך הפקה: 04/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא בניין 1 חשמל	81017127 - 5	221.60	96.70	68.40	386.70	1.90	
			סה"כ צריכה	221.60	96.70	68.40	386.70		
2	40084	א.דוד יבוא בניין 1 מ"א	81018679 - 2	105.00	25.80	8.80	139.60	1.00	
			צילרים	1,029.94	179.89	22.59	1,232.42		
			סה"כ צריכה	1,134.94	205.69	31.39	1,372.02		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	176.60	14.00	5.40	196.00	1.80	
			צילרים	1,732.26	97.62	13.86	1,843.73		
			סה"כ צריכה	1,908.86	111.62	19.26	2,039.73		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	2,042.40	719.20	1,058.40	3,820.00	17.40	
			סה"כ צריכה	2,042.40	719.20	1,058.40	3,820.00		
5	40075	בבניה אנדריי - מטבחי ארן בניין 1 חשמל	81017127 - 7	1,776.30	586.50	142.70	2,505.50	23.50	
			סה"כ צריכה	1,776.30	586.50	142.70	2,505.50		
6	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	179.80	55.70	3.80	239.30	1.90	
			צילרים	1,763.65	388.37	9.75	2,161.77		
			סה"כ צריכה	1,943.45	444.07	13.55	2,401.07		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	81037892 - 1	77.20	21.60	28.00	126.80	1.30	
			סה"כ צריכה	77.20	21.60	28.00	126.80		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	81018679 - 4	29.70	5.70	2.40	37.80	0.30	
			צילרים	291.33	39.74	6.16	337.23		
			סה"כ צריכה	321.03	45.44	8.56	375.03		
10	40082	חניונים בניין 1	81018564 - 7	518.80	459.90	937.30	1,916.00	3.80	
			סה"כ צריכה	518.80	459.90	937.30	1,916.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	604.50	74.70	110.70	789.90	10.20	
			81037892 - 7	393.90	68.90	117.80	580.60	4.00	
			סה"כ צריכה	998.40	143.60	228.50	1,370.50		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	96.50	3.60	1.80	101.90	1.10	
			צילרים	946.56	25.10	4.62	976.28		
			סה"כ צריכה	1,043.06	28.70	6.42	1,078.18		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	311.20	75.00	154.00	540.20	2.90	
			סה"כ צריכה	311.20	75.00	154.00	540.20		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	146.40	130.60	258.60	535.60	1.20	
			סה"כ צריכה	146.40	130.60	258.60	535.60		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	1.80	0.00	0.00	1.80	1.00	
			צילרים	17.66	0.00	0.00	17.66		
			סה"כ צריכה	19.46	0.00	0.00	19.46		
16	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	425.95	137.70	63.15	626.80	4.45	
			סה"כ צריכה	425.95	137.70	63.15	626.80		
17	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	63.15	24.95	45.20	133.30	0.75	
			סה"כ צריכה	63.15	24.95	45.20	133.30		
18	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	109.40	32.60	54.20	196.20	1.25	
			סה"כ צריכה	109.40	32.60	54.20	196.20		
19	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	2,461.60	874.50	376.20	3,712.30	21.00	
			סה"כ צריכה	2,461.60	874.50	376.20	3,712.30		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	490.20	382.00	773.80	1,646.00	3.40	
			צילרים	4,808.34	2,663.52	1,986.33	9,458.18		
			סה"כ צריכה	5,298.54	3,045.52	2,760.13	11,104.18		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,037.20	401.00	578.00	2,016.20	12.60	
			סה"כ צריכה	1,037.20	401.00	578.00	2,016.20		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	403.60	92.80	169.60	666.00	4.40	
			צילרים	3,958.88	647.05	435.36	5,041.30		
			סה"כ צריכה	4,362.48	739.85	604.96	5,707.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון מ"א	81018866 - 5	707.20	216.00	244.80	1,168.00	5.60	
		צילרים		6,936.88	1,506.07	628.40	9,071.34		
		סה"כ צריכה		7,644.08	1,722.07	873.20	10,239.34		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	956.20	364.00	605.70	1,925.90	7.20	
		סה"כ צריכה		956.20	364.00	605.70	1,925.90		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	185.70	20.60	2.70	209.00	1.80	
		צילרים		1,821.52	143.63	6.93	1,972.08		
		סה"כ צריכה		2,007.22	164.23	9.63	2,181.08		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-311.20	-75.00	-154.00	-540.20	2.90	
			81017127 - 4	746.00	410.20	820.40	1,976.60	5.20	
			81037892 - 1	-77.20	-21.60	-28.00	-126.80	1.30	
			סה"כ צריכה	357.60	313.60	638.40	1,309.60		
			סה"כ צריכה	37,186.50	10,888.65	9,563.85	57,639.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				57,639.00		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,186.50 Kwh)
■ גבע (10,888.65 Kwh)
■ שפל (9,563.85 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	23,307.00	5,691.00	3,114.00	32,112.00	261.00	
		סה"כ צריכה		23,307.00	5,691.00	3,114.00	32,112.00		

