



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/09/21 - 30/09/21)

תאריך הפקה: 05/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	2,448.00	1,028.00	1,628.40	5,104.40	21.60	
			סה"כ צריכה	2,448.00	1,028.00	1,628.40	5,104.40		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	1 - 17313238	126.00	42.80	41.80	210.60	5.91	
			סה"כ צריכה	126.00	42.80	41.80	210.60		
3	18248	וייס טק ק.4	4 - 81011517	2,208.93	542.41	633.13	3,384.48	19.02	
			סה"כ צריכה	2,208.93	542.41	633.13	3,384.48		
4	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	99.90	23.76	39.38	163.03	4.54	
			7 - 81011058	303.45	240.39	508.67	1,052.51	2.52	
			8 - 81011516	1,033.71	522.35	1,076.01	2,632.08	10.18	
			סה"כ צריכה	1,437.06	786.50	1,624.05	3,847.61		
5	44849	טונוס מא תאריך כניסה: 15/09/21	5 - 81018654	174.35	78.90	143.70	396.95	5.60	
			סה"כ צריכה	174.35	78.90	143.70	396.95		
6	44848	טונוס מאור וכוח תאריך כניסה: 15/09/21	6 - 81018654	19.40	20.55	37.35	77.30	0.40	
			סה"כ צריכה	19.40	20.55	37.35	77.30		
7	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	196.24	86.65	164.15	447.04	2.02	
			1 - 81011517	1,270.20	464.54	912.91	2,647.64	9.79	
			3 - 81011517	168.83	29.28	49.61	247.72	1.75	
			סה"כ צריכה	1,635.27	580.47	1,126.67	3,342.40		
8	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	443.31	298.83	533.17	1,275.31	7.30	
			סה"כ צריכה	443.31	298.83	533.17	1,275.31		
9	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	114.45	104.34	199.56	418.36	1.17	
			סה"כ צריכה	114.45	104.34	199.56	418.36		
10	31605	מיזוג אויר חדש	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	26,363.10	15,598.10	24,859.90	66,821.10	255.60	
			1 - 17312748	4,559.60	4,636.10	9,619.70	18,815.40	53.24	
			1 - 18017294	22,565.40	11,412.60	18,878.40	52,856.40	1,132.41	
			2 - 18017294	2.40	0.00	0.00	2.40	523.94	
			3 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 3			
		54,975.40	26,951.00	13,568.60	14,455.80	18075331 - 1			
		193,470.70	80,309.00	45,215.40	67,946.30	סה"כ צריכה			
	0.20	25.31	9.52	4.94	10.84	70043921 - 1	פירסט קייר קומה 3	18287	11
	0.38	29.51	0.11	1.52	27.87	70054614 - 1			
	3.34	886.95	324.99	178.20	383.76	70057645 - 1			
	0.59	39.45	1.26	2.46	35.73	70057650 - 1			
		981.20	335.88	187.12	458.20	סה"כ צריכה			
	5.00	1,794.93	842.46	464.31	488.16	81022257 - 5	פרטנר חדר תקשורת	18275	12
		1,794.93	842.46	464.31	488.16	סה"כ צריכה			
	255.60	-66,821.10	-24,859.90	-15,598.10	-26,363.10	17312730 - 1	ציבורי	18297	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017319 - 3			
	1,132.41	-52,856.40	-18,878.40	-11,412.60	-22,565.40	18017294 - 1			
	523.94	-2.40	0.00	0.00	-2.40	18017294 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18017294 - 3			
	53.24	-18,815.40	-9,619.70	-4,636.10	-4,559.60	17312748 - 1			
		-54,975.40	-26,951.00	-13,568.60	-14,455.80	18075331 - 1			
	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17312729 - 1			
	5.91	-210.60	-41.80	-42.80	-126.00	17313238 - 1			
	392.17	-1,393.80	-445.00	-250.20	-698.60	18017319 - 4			
	10.84	-5,876.50	-2,990.30	-1,455.40	-1,430.80	20281819 - 1			
	502.08	161,148.30	60,915.48	34,316.28	65,916.54	70025142 - 1			
	0.20	-25.31	-9.52	-4.94	-10.84	70043921 - 1			
	51.62	-8,304.30	-1,915.36	-1,639.06	-4,749.87	70049937 - 1			
	0.38	-29.51	-0.11	-1.52	-27.87	70054614 - 1			
	360.00	132,753.24	53,667.66	29,753.82	49,331.76	70057638 - 1			
	3.34	-886.95	-324.99	-178.20	-383.76	70057645 - 1			
	0.59	-39.45	-1.26	-2.46	-35.73	70057650 - 1			
	34.66	-5,652.95	-1,863.01	-1,106.15	-2,683.79	70057655 - 1			
	2.02	-447.04	-164.15	-86.65	-196.24	70057656 - 1			
	114.06	44,895.90	18,522.96	9,582.18	16,790.76	70057666 - 1			
	2.44	-1,676.64	-823.56	-399.70	-453.38	70057676 - 1			
	143.81	-30,646.30	-10,930.91	-5,941.94	-13,773.45	81010653 - 6			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81010653 - 7	-99.90	-23.76	-39.38	-163.03	4.54	
			81011058 - 6	-446.79	-428.63	-838.50	-1,713.91	3.40	
			81011058 - 7	-303.45	-240.39	-508.67	-1,052.51	2.52	
			81011058 - 8	-872.13	-599.55	-980.27	-2,451.95	6.28	
			81011489 - 1	-114.45	-104.34	-199.56	-418.36	1.17	
			81011489 - 7	-540.82	-112.25	-111.47	-764.54	10.05	
			81011489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 1	-3,873.79	-2,212.75	-3,825.15	-9,911.68	28.42	
			81011516 - 5	-602.82	-755.03	-1,500.18	-2,858.02	9.06	
			81011516 - 6	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.001	
			81011516 - 7	-426.72	-273.86	-543.35	-1,243.93	3.32	
			81011516 - 8	-1,033.71	-522.35	-1,076.01	-2,632.08	10.18	
			81011517 - 1	-1,270.20	-464.54	-912.91	-2,647.64	9.79	
			81011517 - 2	-90.60	-15.67	-28.83	-135.10	1.29	
			81011517 - 3	-168.83	-29.28	-49.61	-247.72	1.75	
			81011517 - 4	-2,208.93	-542.41	-633.13	-3,384.48	19.02	
			81018654 - 5	-174.35	-78.90	-143.70	-396.95	5.60	
			81018654 - 6	-19.40	-20.55	-37.35	-77.30	0.40	
			81021274 - 4	-265.75	-105.50	-212.25	-583.50	2.50	
			81021274 - 5	-2,448.00	-1,028.00	-1,628.40	-5,104.40	21.60	
			81021274 - 6	-1,052.60	-533.20	-982.30	-2,568.10	15.00	
			81022257 - 3	-443.31	-298.83	-533.17	-1,275.31	7.30	
			81022257 - 4	-858.70	-142.77	-292.61	-1,294.08	15.60	
			81022257 - 5	-488.16	-464.31	-842.46	-1,794.93	5.00	
			סה"כ צריכה	21,718.98	8,330.99	17,367.89	47,417.86		
14	43882	קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה וניקיון 2.ק.	81011517 - 2	90.60	15.67	28.83	135.10	1.29	
			סה"כ צריכה	90.60	15.67	28.83	135.10		
15	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	1,052.60	533.20	982.30	2,568.10	15.00	
			סה"כ צריכה	1,052.60	533.20	982.30	2,568.10		
16	41886	קורנית (טריטון) ק.קרקע	18017319 - 4	698.60	250.20	445.00	1,393.80	392.17	
			סה"כ צריכה	698.60	250.20	445.00	1,393.80		
17	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	13,773.45	5,941.94	10,930.91	30,646.30	143.81	
			81011058 - 6	446.79	428.63	838.50	1,713.91	3.40	
			81011516 - 5	602.82	755.03	1,500.18	2,858.02	9.06	
			81011516 - 6	0.04	0.00	0.00	0.04	0.001	
			81011516 - 7	426.72	273.86	543.35	1,243.93	3.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	44206	קורנית חדר שרתים	20281819 - 1	15,249.81	7,399.46	13,812.94	36,462.21	10.84	
			סה"כ צריכה	1,430.80	1,455.40	2,990.30	5,876.50		
19	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	540.82	112.25	111.47	764.54	10.05	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011489 - 8						
			81011516 - 1	3,873.79	2,212.75	3,825.15	9,911.68	28.42	
			סה"כ צריכה	4,414.61	2,324.99	3,936.62	10,676.22		
20	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	4,749.87	1,639.06	1,915.36	8,304.30	51.62	
			70057655 - 1	2,683.79	1,106.15	1,863.01	5,652.95	34.66	
			70057676 - 1	453.38	399.70	823.56	1,676.64	2.44	
			81011058 - 8	872.13	599.55	980.27	2,451.95	6.28	
			סה"כ צריכה	8,759.17	3,744.47	5,582.19	18,085.83		
21	18447	רם אדרת	81021274 - 4	265.75	105.50	212.25	583.50	2.50	
			81022257 - 4	858.70	142.77	292.61	1,294.08	15.60	
			סה"כ צריכה	1,124.45	248.27	504.86	1,877.58		
			סה"כ צריכה	132,039.06	73,652.28	133,106.10	338,797.44		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				338,797.44		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 132,039.06) 39%  
■ גבע (Kwh 73,652.28) 22%  
■ שפל (Kwh 133,106.10) 39%

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	65,916.54	34,316.28	60,915.48	161,148.30	502.08	
			סה"כ צריכה	65,916.54	34,316.28	60,915.48	161,148.30		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	16,790.76	9,582.18	18,522.96	44,895.90	114.06	
			סה"כ צריכה	16,790.76	9,582.18	18,522.96	44,895.90		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	360.00	132,753.24	53,667.66	29,753.82	49,331.76	70057638 - 1	שנאי 3	18206	3
		132,753.24	53,667.66	29,753.82	49,331.76	סה"כ צריכה			

