



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/09/21 - 30/09/21)

תאריך הפקה: 05/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	300.90	67.49	48.27	416.67	7.43	
			סה"כ צריכה	300.90	67.49	48.27	416.67		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,404.65	599.27	927.11	2,931.04	9.95	
			סה"כ צריכה	1,404.65	599.27	927.11	2,931.04		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	570.83	422.55	891.23	1,884.61	10.59	
			00023364 - 8	394.90	246.90	474.67	1,116.46	8.66	
			סה"כ צריכה	965.73	669.44	1,365.90	3,001.07		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	4,473.10	3,093.46	5,725.43	13,291.98	62.38	
			00021300 - 7	-1,260.50	-916.77	-1,446.02	-3,623.30	29.74	
			00021300 - 8	-979.94	-606.33	-1,212.23	-2,798.50	20.00	
			סה"כ צריכה	2,232.66	1,570.36	3,067.17	6,870.18		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	1,260.50	916.77	1,446.02	3,623.30	29.74	
			סה"כ צריכה	1,260.50	916.77	1,446.02	3,623.30		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	979.94	606.33	1,212.23	2,798.50	20.00	
			סה"כ צריכה	979.94	606.33	1,212.23	2,798.50		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	530.92	509.67	1,070.97	2,111.56	3.18	
			סה"כ צריכה	530.92	509.67	1,070.97	2,111.56		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	1,597.93	890.27	1,763.97	4,252.17	10.89	
			00021300 - 2	17,749.08	10,086.78	18,382.83	46,218.70	163.25	
			00021300 - 3	4,145.38	619.32	1,111.83	5,876.54	149.34	
			00021300 - 4	54.56	52.94	111.25	218.75	0.35	
			00021300 - 5	5,538.45	4,775.78	9,836.51	20,150.74	32.57	
			סה"כ צריכה	29,085.40	16,425.10	31,206.39	76,716.89		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	32,014.44	18,138.40	34,190.80	84,343.64	339.52	
			00020900 - 1	-1,404.65	-599.27	-927.11	-2,931.04	9.95	
			00021300 - 1	-1,597.93	-890.27	-1,763.97	-4,252.17	10.89	
			00021300 - 2	-17,749.08	-10,086.78	-18,382.83	-46,218.70	163.25	
			00021300 - 3	-4,145.38	-619.32	-1,111.83	-5,876.54	149.34	
			00021300 - 4	-54.56	-52.94	-111.25	-218.75	0.35	
			00021300 - 5	-5,538.45	-4,775.78	-9,836.51	-20,150.74	32.57	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	16,348.80	10,983.88	22,389.72	49,722.40	115.76	
			00022181 - 1	-300.90	-67.49	-48.27	-416.67	7.43	
			00023361 - 1	-1,809.19	-1,374.32	-2,873.16	-6,056.66	17.50	
			00023361 - 2	-1,380.95	-907.27	-1,879.62	-4,167.84	12.90	
			00023361 - 3	-3,111.77	-1,780.69	-3,623.84	-8,516.30	22.97	
			00023361 - 4	-1,584.42	-1,081.37	-2,253.49	-4,919.28	13.14	
			00023361 - 5	-1,596.01	-1,370.43	-2,875.76	-5,842.20	13.00	
			00023361 - 6	-1,630.53	-1,311.63	-2,746.23	-5,688.40	13.02	
			00023361 - 7	-1,420.94	-1,190.62	-2,483.26	-5,094.82	10.79	
			00023364 - 1	-659.05	-299.69	-565.67	-1,524.41	10.90	
			00023364 - 2	-116.30	-32.66	-72.13	-221.08	1.76	
			00023364 - 3	-29.52	-10.27	-20.52	-60.32	0.74	
			00023364 - 4	-79.06	-20.13	-42.86	-142.05	1.28	
			00023364 - 5	-316.53	-106.80	-199.24	-622.56	3.98	
			00023364 - 6	-105.01	-30.19	-62.58	-197.79	1.20	
			00023364 - 7	-108.92	-56.72	-122.04	-287.69	1.36	
			סה"כ צריכה	3,624.08	2,457.64	4,578.33	10,660.05		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	1,809.19	1,374.32	2,873.16	6,056.66	17.50	
			00023361 - 8	-570.83	-422.55	-891.23	-1,884.61	10.59	
			00023364 - 1	659.05	299.69	565.67	1,524.41	10.90	
			00023364 - 8	-394.90	-246.90	-474.67	-1,116.46	8.66	
			סה"כ צריכה	1,502.51	1,004.56	2,072.93	4,580.004		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,627.65	813.71	1,345.82	3,787.18	15.04	
			00023322 - 1	345.64	145.87	244.48	735.99	3.58	
			סה"כ צריכה	1,973.29	959.58	1,590.30	4,523.17		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,380.95	907.27	1,879.62	4,167.84	12.90	
			00023364 - 2	116.30	32.66	72.13	221.08	1.76	
			סה"כ צריכה	1,497.25	939.93	1,951.75	4,388.92		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,111.77	1,780.69	3,623.84	8,516.30	22.97	
			00023364 - 5	316.53	106.80	199.24	622.56	3.98	
			סה"כ צריכה	3,428.30	1,887.49	3,823.08	9,138.87		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,596.01	1,370.43	2,875.76	5,842.20	13.00	
			00023364 - 3	29.52	10.27	20.52	60.32	0.74	
			סה"כ צריכה	1,625.53	1,380.70	2,896.29	5,902.52		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,630.53	1,311.63	2,746.23	5,688.40	13.02	
			00023364 - 4	79.06	20.13	42.86	142.05	1.28	
			סה"כ צריכה	1,709.60	1,331.76	2,789.09	5,830.44		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,420.94	1,190.62	2,483.26	5,094.82	10.79	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	108.92	56.72	122.04	287.69	1.36	
			סה"כ צריכה	1,529.86	1,247.34	2,605.31	5,382.51		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,584.42	1,081.37	2,253.49	4,919.28	13.14	
			00023364 - 6	105.01	30.19	62.58	197.79	1.20	
			סה"כ צריכה	1,689.43	1,111.56	2,316.08	5,117.06		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	26,927.01	19,992.90	41,548.61	88,468.51	191.74	
			סה"כ צריכה	26,927.01	19,992.90	41,548.61	88,468.51		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	81,567.25	77,883.70	163,564.30	323,015.25	483.00	
			סה"כ צריכה	81,567.25	77,883.70	163,564.30	323,015.25		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	28,811.80	21,961.40	44,542.40	95,315.60		
			סה"כ צריכה	28,811.80	21,961.40	44,542.40	95,315.60		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	64,542.85	39,637.40	79,329.60	183,509.85	630.70	
			סה"כ צריכה	64,542.85	39,637.40	79,329.60	183,509.85		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	74,300.25	67,653.25	138,659.75	280,613.25	452.30	
			סה"כ צריכה	74,300.25	67,653.25	138,659.75	280,613.25		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	32,014.44	18,138.40	34,190.80	84,343.64	339.52	
			סה"כ צריכה	32,014.44	18,138.40	34,190.80	84,343.64		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	16,348.80	10,983.88	22,389.72	49,722.40	115.76	
			סה"כ צריכה	16,348.80	10,983.88	22,389.72	49,722.40		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	12,425.36	6,993.52	13,181.04	32,599.92	137.44	
			סה"כ צריכה	12,425.36	6,993.52	13,181.04	32,599.92		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	35,172.12	24,715.08	50,138.52	110,025.72	271.84	
			00023317 - 1	-1,627.65	-813.71	-1,345.82	-3,787.18	15.04	
			סה"כ צריכה	33,544.47	23,901.37	48,792.70	106,238.54		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	147,358.05	139,910.45	284,599.35	571,867.85	891.10	
			סה"כ צריכה	147,358.05	139,910.45	284,599.35	571,867.85		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	193,733.00	92,576.40	96,813.30	383,122.70		
			סה"כ צריכה	193,733.00	92,576.40	96,813.30	383,122.70		
			סה"כ צריכה	711,573.27	519,632.66	967,611.57	2,198,817.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,198,817.51		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 711,573.27)
- גבע (Kwh 519,632.66)
- שפל (Kwh 967,611.57)

