



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (30/09/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 05/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	120.55	17,933.57	12,589.38	3,451.58	1,892.60	00018383 - 7	בניין B מיזוג אוויר	13124	1
	326.94	72,975.27	15,684.60	18,761.10	38,529.57	00020176 - 1			
	75.90	18,067.40	6,222.80	5,301.70	6,542.90	17313427 - 1			
		108,976.24	34,496.78	27,514.38	46,965.07	סה"כ צריכה			
		108,976.24	34,496.78	27,514.38	46,965.07	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
		108,976.24				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 46,965.07)
- גבע (Kwh 27,514.38)
- שפל (Kwh 34,496.78)

