



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 300 (ישן 118)

תקופת דוח: (30/09/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 06/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	43.47	14,706.20	6,645.40	3,787.00	4,273.80	19051929 - 3	מבנה 300 ביר גארדן	37960	1
		158.65	115.84	36.05	6.75		ציבורי ומ"א		
		14,864.85	6,761.24	3,823.05	4,280.55		סה"כ צריכה		
	18.91	2,154.90	331.60	512.90	1,310.40	19051929 - 2	מבנה 300 תמיס טכנולוגיות	37959	2
	0.60	295.80	144.85	69.70	81.25	19051929 - 4			
		16.05	8.31	5.55	2.20		ציבורי ומ"א		
		2,466.75	484.76	588.15	1,393.85		סה"כ צריכה		
		17,331.60	7,246.00	4,411.20	5,674.40		סה"כ צריכה		
		0.00					חשבון חברת חשמל		
		17,331.60					הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



■ פסגה (5,674.40 Kwh)
■ גבע (4,411.20 Kwh)
■ שפל (7,246.00 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	55.66	17,331.60	7,246.00	4,411.20	5,674.40	19051929 - 1	מבנה 300 ציבורי	39300	1
	18.91	-2,154.90	-331.60	-512.90	-1,310.40	19051929 - 2			
	43.47	-14,706.20	-6,645.40	-3,787.00	-4,273.80	19051929 - 3			
	0.60	-295.80	-144.85	-69.70	-81.25	19051929 - 4			
		174.70	124.15	41.60	8.95		סה"כ צריכה		

