



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/09/21 - 30/09/21)

תאריך הפקה: 07/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		56,273.20	22,612.70	15,148.10	18,512.40	15140015 - 1	מיזוג אוויר	30337	1
		10,273.20	1,839.50	1,092.00	7,341.70	15140017 - 1			
		9,051.80	1,340.00	988.40	6,723.40	16224440 - 1			
		17,287.60	1,914.70	1,051.70	14,321.20	17013924 - 1			
	141.66	8,815.90	1,510.90	2,434.50	4,870.50	17313060 - 1			
		101,701.70	29,217.80	20,714.70	51,769.20	סה"כ צריכה			
	28.53	7,883.30	3,083.40	1,590.40	3,209.50	18029625 - 3	קומה 0 - גימס	33408	2
	5.33	1,291.10	284.10	208.00	799.00	18029700 - 2			
		9,174.40	3,367.50	1,798.40	4,008.50	סה"כ צריכה			
	2.97	76.50	8.20	23.80	44.50	18029625 - 13	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	34014	3
	3.33	110.40	0.00	41.30	69.10	18029700 - 10			
		186.90	8.20	65.10	113.60	סה"כ צריכה			
	31.32	7,026.80	1,148.60	1,914.90	3,963.30	18029625 - 7	קומה 02 - מכבי דנט	34008	4
	4.81	862.70	90.90	245.90	525.90	18029700 - 12			
		7,889.50	1,239.50	2,160.80	4,489.20	סה"כ צריכה			
	18.01	5,254.24	2,309.92	1,131.04	1,813.28	18029625 - 11	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	33634	5
	3.24	1,371.20	635.52	304.64	431.04	18029700 - 6			
		6,625.44	2,945.44	1,435.68	2,244.32	סה"כ צריכה			
	3.11	320.50	1.60	16.80	302.10	16254156 - 4	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	40571	6
	9.45	1,574.50	428.80	227.60	918.10	18029700 - 14			
		1,895.00	430.40	244.40	1,220.20	סה"כ צריכה			
	17.13	5,280.40	2,208.80	1,099.80	1,971.80	16254156 - 1	קומה 06 - ריג'יוס	30336	7
	7.47	867.20	77.60	111.00	678.60	18040260 - 1			
		6,147.60	2,286.40	1,210.80	2,650.40	סה"כ צריכה			
	20.39	5,221.40	2,032.40	1,016.20	2,172.80	18029625 - 1	קומה 07 - אקסג'ט	30490	8
	20.79	9,817.40	4,770.40	2,270.20	2,776.80	18040260 - 2			
		15,038.80	6,802.80	3,286.40	4,949.60	סה"כ צריכה			
	10.60	2,991.80	1,160.20	555.60	1,276.00	16254156 - 2	קומה 08 - אקסג'ט	30338	9
	9.19	911.00	296.40	139.80	474.80	18040260 - 3			
		3,902.80	1,456.60	695.40	1,750.80	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אם קי אס	18029625 - 2	4,594.20	3,735.60	7,731.00	16,060.80	30.80	
			18040260 - 4	121.80	0.00	0.00	121.80	1.89	
			סה"כ צריכה	4,716.00	3,735.60	7,731.00	16,182.60		
11	30900	קומה 10 - אם קי אס	16254156 - 3	3,564.60	2,525.80	5,227.40	11,317.80	24.61	
			18029700 - 1	599.60	322.60	683.00	1,605.20	4.76	
			סה"כ צריכה	4,164.20	2,848.40	5,910.40	12,923.00		
12	32824	קומה 11 - קולפלנט	18029625 - 9	3,162.60	1,697.60	3,352.20	8,212.40	28.00	
			18029700 - 8	816.40	327.80	694.00	1,838.20	7.81	
			סה"כ צריכה	3,979.00	2,025.40	4,046.20	10,050.60		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,493.60	508.20	1,048.40	3,050.20	15.80	
			18029700 - 9	447.00	11.40	30.60	489.00	4.37	
			סה"כ צריכה	1,940.60	519.60	1,079.00	3,539.20		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	358.74	120.42	254.76	733.92	3.94	
			20004327 - 1	61.86	8.04	16.74	86.64	1.00	
			סה"כ צריכה	420.60	128.46	271.50	820.56		
15	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	548.32	283.32	630.16	1,461.80	78.09	
			20004327 - 2	61.64	55.60	121.32	238.56	0.85	
			סה"כ צריכה	609.96	338.92	751.48	1,700.36		
16	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	800.52	350.12	735.20	1,885.84	76.99	
			20004327 - 3	211.76	145.24	306.16	663.16	2.17	
			סה"כ צריכה	1,012.28	495.36	1,041.36	2,549.00		
17	44776	קומה 15 - ביו דבש תאריך כניסה: 10/09/21	20065441 - 2	382.30	144.70	139.40	666.40	7.16	
			20065442 - 2	310.10	214.40	425.60	950.10	6.32	
			סה"כ צריכה	692.40	359.10	565.00	1,616.50		
18	44775	קומה 15 - ביו מילק תאריך כניסה: 10/09/21	20065441 - 1	61.00	12.00	23.70	96.70	4.89	
			20065442 - 1	102.30	125.20	65.80	293.30	13.32	
			סה"כ צריכה	163.30	137.20	89.50	390.00		
			סה"כ צריכה	90,894.16	42,199.72	69,240.08	202,333.96		
			חשבון חברת חשמל	113,620.00	56,365.00	94,095.00	264,080.00		
			הפרש בקוט"ש	-22,725.84	-14,165.28	-24,854.92	-61,746.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים	-20.00%	-25.13%	-26.41%	-23.38%		



- פסגה (Kwh 90,894.16)
- גבע (Kwh 42,199.72)
- שפל (Kwh 69,240.08)

