



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (03/10/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 11/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	391.76	196,961.08	86,591.88	47,921.80	62,447.40	00022738 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		196,961.08	86,591.88	47,921.80	62,447.40	סה"כ צריכה			
		95,595.30	43,046.50	22,779.40	29,769.40	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		95,595.30	43,046.50	22,779.40	29,769.40	סה"כ צריכה			
		292,556.38	129,638.38	70,701.20	92,216.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		292,556.38				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (92,216.80 Kwh)
■ גבע (70,701.20 Kwh)
■ שפל (129,638.38 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.86	1,200.03	571.15	301.96	326.93	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		1,200.03	571.15	301.96	326.93	סה"כ צריכה			
	45.02	18,468.22	5,121.61	5,233.30	8,113.30	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		18,468.22	5,121.61	5,233.30	8,113.30	סה"כ צריכה			
	391.76	196,961.08	86,591.88	47,921.80	62,447.40	00022738 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוסם לבדיקה	31496	3
		95,595.30	43,046.50	22,779.40	29,769.40	13127926 - 1			
		292,556.38	129,638.38	70,701.20	92,216.80	סה"כ צריכה			

