



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: עופר מרכזי מסחר חלק עליון

תקופת דוח: (03/10/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 12/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31546	*מליסרון קומה 3 45944 -	00024594 - 4	669.34	114.60	270.52	1,054.46	7.00	
			סה"כ צריכה	669.34	114.60	270.52	1,054.46		
2	31547	*מליסרון קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	216.10	71.82	151.77	439.69	3.50	
			סה"כ צריכה	216.10	71.82	151.77	439.69		
3	31548	*מליסרון קומה 5 44166 -	00024416 - 6	504.97	103.53	187.44	795.93	7.57	
			סה"כ צריכה	504.97	103.53	187.44	795.93		
4	31549	*מליסרון קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	628.56	256.50	501.25	1,386.32	6.53	
			סה"כ צריכה	628.56	256.50	501.25	1,386.32		
5	31560	אינוביס	00024416 - 7	231.02	38.69	75.75	345.46	2.71	
			סה"כ צריכה	231.02	38.69	75.75	345.46		
6	44323	אנטנה פרטנר	17313039 - 1	898.65	680.30	1,354.23	2,933.18	4.57	
			סה"כ צריכה	898.65	680.30	1,354.23	2,933.18		
7	31536	ג'מיני קרנות ישראליות בע"מ	00024594 - 7	855.64	535.50	1,118.06	2,509.20	6.17	
			סה"כ צריכה	855.64	535.50	1,118.06	2,509.20		
8	31537	ווינבונד טכנולוגיה ק 1	00024416 - 3	2,467.32	2,073.58	4,262.10	8,802.99	16.53	
			סה"כ צריכה	2,467.32	2,073.58	4,262.10	8,802.99		
9	31533	ווינבונד טכנולוגיה גנרטור	16092177 - 3	1,925.00	1,878.95	3,827.45	7,631.40	11.22	
			סה"כ צריכה	1,925.00	1,878.95	3,827.45	7,631.40		
10	34011	מטריקס - קומה 3 לובי B - 249 מ"ר	00024416 - 5	289.93	70.34	136.56	496.82	4.27	
			סה"כ צריכה	289.93	70.34	136.56	496.82		
11	31541	מטריקס אי.טי. - 318 מר קומה 1 לובי B	00025030 - 5	570.92	128.99	240.78	940.69	5.44	
			סה"כ צריכה	570.92	128.99	240.78	940.69		
12	31543	מטריקס קומה 1 לובי A - בריט האוס	00025030 - 7	249.21	87.06	170.51	506.78	2.34	
			סה"כ צריכה	249.21	87.06	170.51	506.78		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	31544	מטריקס קומה 2 לובי B	00025030 - 4	1,869.17	988.53	1,903.48	4,761.18	14.67	
			סה"כ צריכה	1,869.17	988.53	1,903.48	4,761.18		
14	31545	מטריקס קומה 3 בניין B	00020412 - 8	477.99	148.11	288.31	914.40	5.91	
			סה"כ צריכה	477.99	148.11	288.31	914.40		
15	31550	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) גנרטור	16092177 - 2	417.85	414.70	861.00	1,693.55	2.25	
			סה"כ צריכה	417.85	414.70	861.00	1,693.55		
16	31551	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) משרדים	00025030 - 6	2,328.94	1,049.80	2,026.79	5,405.53	18.20	
			סה"כ צריכה	2,328.94	1,049.80	2,026.79	5,405.53		
17	38883	עדנה מ.ד. ניהול נכסים	00024594 - 6	59.60	29.19	49.68	138.47	1.23	
			סה"כ צריכה	59.60	29.19	49.68	138.47		
18	31552	עופר השקעות ק. 5 הוספת שטח	00020412 - 5	468.35	137.73	288.18	894.25	4.67	
			סה"כ צריכה	468.35	137.73	288.18	894.25		
19	31553	עופר השקעות קומה 3 - 45944	00024594 - 4	100.02	17.12	40.42	157.56	7.00	
			סה"כ צריכה	100.02	17.12	40.42	157.56		
20	31554	עופר השקעות קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	32.29	10.73	22.68	65.70	3.50	
			סה"כ צריכה	32.29	10.73	22.68	65.70		
21	31555	עופר השקעות קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	302.64	123.50	241.34	667.49	6.53	
			סה"כ צריכה	302.64	123.50	241.34	667.49		
22	31556	עופר השקעות קומה 5 ממונה 24416-6	00024416 - 6	243.13	49.85	90.25	383.23	7.57	
			סה"כ צריכה	243.13	49.85	90.25	383.23		
23	31557	פלאפון	16092177 - 4	535.40	497.55	933.15	1,966.10	3.27	
			סה"כ צריכה	535.40	497.55	933.15	1,966.10		
24	40423	רודן קרופ בע"מ	00024594 - 8	130.88	35.80	59.66	226.34	2.14	
			סה"כ צריכה	130.88	35.80	59.66	226.34		
25	32656	רועי פרידמן קומה 3	00024416 - 4	380.32	82.64	175.56	638.51	3.99	
			סה"כ צריכה	380.32	82.64	175.56	638.51		
26	34768	ת.מ.מ תעשיות מיחזור	00020412 - 7	3,242.75	1,615.71	3,254.22	8,112.67	25.57	
			סה"כ צריכה	3,242.75	1,615.71	3,254.22	8,112.67		
			סה"כ צריכה	20,095.96	11,240.80	22,531.14	53,867.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				53,867.89		
			הפרש באחוזים						



פסגה (20,095.96 Kwh)
 גבע (11,240.80 Kwh)
 שפל (22,531.14 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31562	לוח משאבות מיזוג אוויר	00024594 - 3	2,590.91	1,679.36	2,164.70	6,434.98	31.58	
			סה"כ צריכה	2,590.91	1,679.36	2,164.70	6,434.98		
2	31563	מגדל קירור	00025030 - 2	6,536.23	4,769.68	4,554.68	15,860.59	47.44	
			סה"כ צריכה	6,536.23	4,769.68	4,554.68	15,860.59		
3	31561	מתחת למאזן - עופר השקעות קומה 5	00020412 - 5	-468.35	-137.73	-288.18	-894.25	4.67	
			00024416 - 1	642.33	292.18	703.82	1,638.33	5.49	
			00024416 - 6	-748.10	-153.37	-277.69	-1,179.16	7.57	
			סה"כ צריכה	-574.11	1.07	137.96	-435.08		
4	31565	צילר 2	00024594 - 1	65.98	66.41	137.70	270.08	0.38	
			סה"כ צריכה	65.98	66.41	137.70	270.08		
5	31564	צילר 1	00024594 - 2	222.47	68.62	142.48	433.57	29.21	
			סה"כ צריכה	222.47	68.62	142.48	433.57		
6	31566	צילר 3	00020412 - 2	7,632.82	3,680.03	7,276.07	18,588.92	70.44	
			סה"כ צריכה	7,632.82	3,680.03	7,276.07	18,588.92		
7	31567	צילר 4	00020412 - 1	36.68	36.82	76.68	150.17	0.24	
			סה"כ צריכה	36.68	36.82	76.68	150.17		
8	31573	צילר בורגי 5	00024416 - 8	21,531.35	15,777.22	32,083.13	69,391.69	176.90	
			סה"כ צריכה	21,531.35	15,777.22	32,083.13	69,391.69		
9	31572	צילר בורגי 6	00025030 - 1	15,051.16	9,749.92	17,749.28	42,550.36	145.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	15,051.16	9,749.92	17,749.28	42,550.36		
10	31571	ראשי	00024416 - 2	32,818.80	22,210.72	43,962.76	98,992.28	270.00	
			00025030 - 3	46,543.28	27,776.80	48,571.56	122,891.64	366.64	
			סה"כ צריכה	79,362.08	49,987.52	92,534.32	221,883.92		
11	31570	ראשי ק. 5	00024416 - 1	642.33	292.18	703.82	1,638.33	5.49	
			סה"כ צריכה	642.33	292.18	703.82	1,638.33		
12	31569	שנאי 1	00024416 - 2	32,818.80	22,210.72	43,962.76	98,992.28	270.00	
			סה"כ צריכה	32,818.80	22,210.72	43,962.76	98,992.28		
13	31568	שנאי 2	00025030 - 3	46,543.28	27,776.80	48,571.56	122,891.64	366.64	
			סה"כ צריכה	46,543.28	27,776.80	48,571.56	122,891.64		

