



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/06/21 - 01/06/21)

תאריך הפקה: 17/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.60	2,970.56	926.88	587.13	1,456.56	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,970.56	926.88	587.13	1,456.56	סה"כ צריכה			
	9.12	3,627.66	713.30	635.07	2,279.30	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,627.66	713.30	635.07	2,279.30	סה"כ צריכה			
	5.33	1,230.90	149.28	117.90	963.72	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,230.90	149.28	117.90	963.72	סה"כ צריכה			
	161.50	34,461.77	2,098.47	3,705.82	28,657.48	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		34,461.77	2,098.47	3,705.82	28,657.48	סה"כ צריכה			
	385.68	124,033.00	25,534.64	19,101.88	79,396.48	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	35.18	-1,065.64	-127.17	-52.92	-885.55	00022150 - 2			
	148.83	-62,057.20	-15,390.94	-10,681.06	-35,985.20	00022150 - 3			
	9.60	-2,970.56	-926.88	-587.13	-1,456.56	00022150 - 4			
	161.50	-34,461.77	-2,098.47	-3,705.82	-28,657.48	00022150 - 5			
	5.33	-1,230.90	-149.28	-117.90	-963.72	00022150 - 6			
	9.12	-3,627.66	-713.30	-635.07	-2,279.30	00022150 - 7			
		18,619.27	6,128.60	3,321.99	9,168.68	סה"כ צריכה			
	35.18	1,065.64	127.17	52.92	885.55	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		1,065.64	127.17	52.92	885.55	סה"כ צריכה			
	148.83	62,057.20	15,390.94	10,681.06	35,985.20	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		62,057.20	15,390.94	10,681.06	35,985.20	סה"כ צריכה			
		124,033.00	25,534.64	19,101.88	79,396.48	סה"כ צריכה			
		122,280.00	25,380.00	18,200.00	78,700.00	חשבון חברת חשמל			
		1,753.00	154.64	901.88	696.48	הפרש בקוט"ש			
		1.43%	0.61%	4.96%	0.88%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 79,396.48)
■ גבע (Kwh 19,101.88)
■ שפל (Kwh 25,534.64)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	79,396.48	19,101.88	25,534.64	124,033.00	385.68	
				79,396.48	19,101.88	25,534.64	124,033.00		

