



דוח קוט"ש


עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון לב אשדוד

תקופת דוח: (10/10/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 24/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14939	אנטנה פרטנר	81022227 - 5	-117,923.95	-64,799.11	-193,392.82	-376,115.87		
			סה"כ צריכה	-117,923.95	-64,799.11	-193,392.82	-376,115.87		
2	14940	אנטנת פלאפון	81022642 - 7	-6,173,590.66	-93,682.38	-6,279,241.04	-12,546,514.08		
			סה"כ צריכה	-6,173,590.66	-93,682.38	-6,279,241.04	-12,546,514.08		
3	40581	בוהמיה בגדי נשים חדש	81022635 - 6	-2,637,506.12	-2,553,424.31	-2,588,970.12	-7,779,900.55		
			סה"כ צריכה	-2,637,506.12	-2,553,424.31	-2,588,970.12	-7,779,900.55		
4	32831	דוכן שנטי	81022227 - 8	-9,365.25	-3,810.91	-10,013.70	-23,189.85		
			סה"כ צריכה	-9,365.25	-3,810.91	-10,013.70	-23,189.85		
5	15004	סטודיו C (מקלט) מכון כושר	70043500 - 1	-61,296.16	-29,135.23	-53,209.28	-143,640.66	14.92	
			סה"כ צריכה	-61,296.16	-29,135.23	-53,209.28	-143,640.66		
6	15011	שלט מגה בול	81022272 - 6	-9,533.26	-5,515.20	-19,891.48	-34,939.94		
			סה"כ צריכה	-9,533.26	-5,515.20	-19,891.48	-34,939.94		
			סה"כ צריכה	-9,009,215.40	-2,750,367.13	-9,144,718.43	-20,904,300.96		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				-20,904,300.96		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh -9,009,215.40)
■ גבע (Kwh -2,750,367.13)
■ שפל (Kwh -9,144,718.43)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
----	-----------	---------	-------------------	----------	---------	---------	-------------------	-----------	-----------



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28394	לוח מיזוג אוויר	81022466 - 8	-1,678,323.00	-675,583.98	-531,425.64	-2,885,332.62		
			סה"כ צריכה	-1,678,323.00	-675,583.98	-531,425.64	-2,885,332.62		
2	15027	ציבורי חיוני גנרטור	81019182 - 2	14,446.74	3,407.40	4,533.29	22,387.44		
			81019182 - 8	4,987.65	2,469.95	7,342.48	14,800.08		
			81022466 - 4	-349,965.10	-156,638.35	-358,881.46	-865,484.90		
			81022635 - 1	15,958.32	5,494.28	7,821.37	29,273.97		
			81022635 - 2	10,589.30	3,592.84	11,179.40	25,361.54		
			81022635 - 3	12,357.12	3,403.36	9,991.93	25,752.40		
			81022635 - 4	39,938.68	8,593.99	21,940.93	70,473.61		
			סה"כ צריכה	-251,687.29	-129,676.53	-296,072.06	-677,435.88		
3	15025	ציבורי לוח D	81016964 - 2	-7,448,976.80	-6,740,814.61	-7,853,022.91	-22,042,814.33		
			81022227 - 1	5,962.57	1,470.67	2,304.99	9,738.23		
			81022227 - 2	7,301.26	1,964.32	4,818.02	14,083.60		
			81022227 - 3	17,188.43	5,553.69	6,863.95	29,606.07		
			81022227 - 6	32,839.88	8,443.38	18,084.14	59,367.41		
			81022227 - 8	9,365.25	3,810.91	10,013.70	23,189.85		
			סה"כ צריכה	-7,376,319.41	-6,719,571.65	-7,810,938.11	-21,906,829.17		
4	15021	ציבורי לוח דואר	70062060 - 1	80,054.86	35,900.87	89,647.94	205,603.67		
			70062135 - 1	43,211.54	19,038.70	46,467.58	108,717.82		
			81022466 - 7	-24,575,063.52	-287,146.91	-24,678,262.58	-49,540,473.00		
			81022642 - 1	151,872.33	57,901.36	113,299.31	323,072.99		
			81022642 - 2	33,942.24	11,292.65	22,115.35	67,350.24		
			81022642 - 3	2,104,034.69	48,096.21	2,127,357.95	4,279,488.85		
			81022642 - 5	128.97	24.25	72.40	225.62		
			81022642 - 7	6,173,590.66	93,682.38	6,279,241.04	12,546,514.08		
			סה"כ צריכה	-15,988,228.24	-21,210.49	-16,000,061.00	-32,009,499.73		
5	15023	ציבורי קומה 2	70062094 - 3	28,357.09	6,522.96	9,027.52	43,907.56		
			70062127 - 1	7,748.07	3,398.13	9,180.43	20,326.64	0.66	
			70062168 - 2	17,575.77	9,218.53	25,135.31	51,929.61		
			81022466 - 6	-94,524.06	-38,021.76	-70,619.88	-203,165.70		
			81022642 - 6	26,346.05	8,100.76	8,873.57	43,320.38		
			סה"כ צריכה	-14,497.08	-10,781.38	-18,403.05	-43,681.51		
6	15024	ציבורי קומה 3	81022272 - 1	7,365.39	941.52	2,230.50	10,537.40		
			81022272 - 2	556,815.08	21,273.56	35,705.67	613,794.30		
			81022272 - 4	42,943.57	20,997.39	1,552,339.07	1,616,280.03		
			81022272 - 5	5,798.34	1,416.69	1,342.74	8,557.77		
			81022272 - 6	9,533.26	5,515.20	19,891.48	34,939.94		
			81022272 - 7	0.003	0.001	0.002	0.006		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022466 - 5	-531,345.32	-231,733.84	-398,809.28	-1,161,888.44		
			81024661 - 1	21,301.12	6,048.78	7,773.59	35,123.48		
			סה"כ צריכה	112,411.44	-175,540.71	1,220,473.77	1,157,344.50		
7	15007	ציבורי שנאי 1	81016964 - 6	-204,277,726.6 4	-1,737,434.76	-1,628,831.28	-207,643,992.6 8		
			סה"כ צריכה	-204,277,726.6 4	-1,737,434.76	-1,628,831.28	-207,643,992.6 8		
8	15008	ראשי חיוני	81016964 - 8	-334,424.26	-122,295.89	-82,008.10	-538,728.24		
			סה"כ צריכה	-334,424.26	-122,295.89	-82,008.10	-538,728.24		
9	15015	שנאי 2	81016964 - 7	-7,133,156.76	-3,055,789.76	-245,633,086.7 6	-255,822,033.2 8		
			סה"כ צריכה	-7,133,156.76	-3,055,789.76	-245,633,086.7 6	-255,822,033.2 8		
10	15016	שנאי 3	70058618 - 1	-2,934,028.40	-1,026,304.25	-1,508,442.30	-5,468,774.95	21.20	
			סה"כ צריכה	-2,934,028.40	-1,026,304.25	-1,508,442.30	-5,468,774.95		

