



**דוח קוט"ש**


עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון לב אשדוד

תקופת דוח: (10/10/21 - 10/10/21)

תאריך הפקה: 24/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14939	אנטנה פרטנר	81022227 - 5	76.94	11.62	40.86	129.43		
			סה"כ צריכה	76.94	11.62	40.86	129.43		
2	14940	אנטנת פלאפון	81022642 - 7	88.44	12.46	41.87	142.77		
			סה"כ צריכה	88.44	12.46	41.87	142.77		
3	40581	בוהמיה בגדי נשים חדש	81022635 - 6	46.34	0.10	0.77	47.21		
			סה"כ צריכה	46.34	0.10	0.77	47.21		
4	32831	דוכן שנטי	81022227 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	15004	סטודיו C (מקלט) מכון כושר	70043500 - 1	2.28	0.32	1.32	3.92	7.25	
			סה"כ צריכה	2.28	0.32	1.32	3.92		
6	15011	שלט מגה בול	81022272 - 6	0.92	0.00	1.03	1.94		
			סה"כ צריכה	0.92	0.00	1.03	1.94		
			סה"כ צריכה	214.91	24.51	85.85	325.27		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			325.27			
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (214.91 Kwh)  
■ גבע (24.51 Kwh)  
■ שפל (85.85 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
----	-----------	---------	-------------------	----------	---------	---------	-------------------	-----------	-----------





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28394	לוח מיזוג אוויר	81022466 - 8	3,498.18	3.66	14.64	3,516.48		
			סה"כ צריכה	3,498.18	3.66	14.64	3,516.48		
2	15027	ציבורי חיוני גנרטור	81019182 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81019182 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022466 - 4	145.99	23.23	39.79	209.01		
			81022635 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022635 - 2	-0.65	-0.09	-0.40	-1.14		
			81022635 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022635 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	145.34	23.14	39.39	207.87		
3	15025	ציבורי לוח D	81016964 - 2	280.24	28.54	43.63	352.42		
			81022227 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022227 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022227 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022227 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022227 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	280.24	28.54	43.63	352.42		
4	15021	ציבורי לוח דואר	70062060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70062135 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022466 - 7	259.84	34.66	86.73	381.22		
			81022642 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022642 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022642 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022642 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022642 - 7	-88.44	-12.46	-41.87	-142.77		
			סה"כ צריכה	171.40	22.19	44.86	238.45		
5	15023	ציבורי קומה 2	70062094 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70062127 - 1	-3.24	-0.38	-1.55	-5.18		
			70062168 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022466 - 6	40.54	4.90	3.49	48.93		
			81022642 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	37.30	4.52	1.94	43.76		
6	15024	ציבורי קומה 3	81022272 - 1	-0.0005	0.00	-0.002	-0.003		
			81022272 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022272 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022272 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022272 - 6	-0.92	0.00	-1.03	-1.94		
			81022272 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022466 - 5	271.42	44.00	23.94	339.36		
			81024661 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	270.50	44.00	22.91	337.41		
7	15007	ציבורי שנאי 1	81016964 - 6	3,606.80	2.68	11.24	3,620.72		
			סה"כ צריכה	3,606.80	2.68	11.24	3,620.72		
8	15008	ראשי חיוני	81016964 - 8	6.79	0.98	3.53	11.30		
			סה"כ צריכה	6.79	0.98	3.53	11.30		
9	15015	שנאי 2	81016964 - 7	2,912.12	269.32	462.52	3,643.96		
			סה"כ צריכה	2,912.12	269.32	462.52	3,643.96		
10	15016	שנאי 3	70058618 - 1	42.00	0.00	0.60	42.60	9.05	
			סה"כ צריכה	42.00	0.00	0.60	42.60		

