



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/09/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 25/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.39	3,320.62	2,124.72	560.42	635.49	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,320.62	2,124.72	560.42	635.49	סה"כ צריכה			
	9.06	3,227.73	2,290.43	408.22	529.08	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,227.73	2,290.43	408.22	529.08	סה"כ צריכה			
	5.24	1,016.59	756.87	135.22	124.50	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,016.59	756.87	135.22	124.50	סה"כ צריכה			
	173.40	33,596.60	27,418.73	4,265.19	1,912.69	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		33,596.60	27,418.73	4,265.19	1,912.69	סה"כ צריכה			
	456.72	133,758.92	98,780.48	19,875.96	15,102.48	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	96.91	-2,864.71	-3,122.96	-790.46	1,048.72	00022150 - 2			
	148.88	-63,673.20	-45,666.58	-8,760.35	-9,246.26	00022150 - 3			
	9.39	-3,320.62	-2,124.72	-560.42	-635.49	00022150 - 4			
	173.40	-33,596.60	-27,418.73	-4,265.19	-1,912.69	00022150 - 5			
	5.24	-1,016.59	-756.87	-135.22	-124.50	00022150 - 6			
	9.06	-3,227.73	-2,290.43	-408.22	-529.08	00022150 - 7			
		26,059.46	17,400.19	4,956.10	3,703.17	סה"כ צריכה			
	96.91	2,864.71	3,122.96	790.46	-1,048.72	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		2,864.71	3,122.96	790.46	-1,048.72	סה"כ צריכה			
	148.88	63,673.20	45,666.58	8,760.35	9,246.26	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		63,673.20	45,666.58	8,760.35	9,246.26	סה"כ צריכה			
		133,758.92	98,780.48	19,875.96	15,102.48	סה"כ צריכה			
		167,660.00	56,200.00	50,760.00	60,700.00	חשבון חברת חשמל			
		-33,901.08	42,580.48	-30,884.04	-45,597.52	הפרש בקוט"ש			
		-20.22%	75.77%	-60.84%	-75.12%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 15,102.48)
■ גבע (Kwh 19,875.96)
■ שפול (Kwh 98,780.48)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	15,102.48	19,875.96	98,780.48	133,758.92	456.72	
				15,102.48	19,875.96	98,780.48	133,758.92		

