

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/08/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 25/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	809.24	813.35	1,304.27	2,926.86	8.94	
			סה"כ צריכה	809.24	813.35	1,304.27	2,926.86		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,208.74	1,147.52	1,214.15	3,570.41	8.77	
			סה"כ צריכה	1,208.74	1,147.52	1,214.15	3,570.41		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	577.01	491.91	280.80	1,349.72	4.81	
			סה"כ צריכה	577.01	491.91	280.80	1,349.72		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	23,612.27	17,967.97	7,438.96	49,019.20	174.91	
			סה"כ צריכה	23,612.27	17,967.97	7,438.96	49,019.20		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	62,236.44	51,550.76	52,969.60	166,756.80	456.72	
			00022150 - 2	-5,261.73	-2,054.38	-204.76	-7,520.87	96.91	
			00022150 - 3	-23,891.16	-23,297.16	-31,120.26	-78,308.58	148.59	
			00022150 - 4	-809.24	-813.35	-1,304.27	-2,926.86	8.94	
			00022150 - 5	-23,612.27	-17,967.97	-7,438.96	-49,019.20	174.91	
			00022150 - 6	-577.01	-491.91	-280.80	-1,349.72	4.81	
			00022150 - 7	-1,208.74	-1,147.52	-1,214.15	-3,570.41	8.77	
			סה"כ צריכה	6,876.30	5,778.48	11,406.40	24,061.18		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	5,261.73	2,054.38	204.76	7,520.87	96.91	
			סה"כ צריכה	5,261.73	2,054.38	204.76	7,520.87		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	23,891.16	23,297.16	31,120.26	78,308.58	148.59	
			סה"כ צריכה	23,891.16	23,297.16	31,120.26	78,308.58		
			סה"כ צריכה	62,236.44	51,550.76	52,969.60	166,756.80		
			חשבון חברת חשמל	60,700.00	50,760.00	56,200.00	167,660.00		
			הפרש בקוט"ש	1,536.44	790.76	-3,230.40	-903.20		
			הפרש באחוזים	2.53%	1.56%	-5.75%	-0.54%		



- פסגה (Kwh 62,236.44)
- גבע (Kwh 51,550.76)
- שפל (Kwh 52,969.60)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	62,236.44	51,550.76	52,969.60	166,756.80	456.72	
				62,236.44	51,550.76	52,969.60	166,756.80		

