



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (02/10/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 28/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	2,585.84	1,738.44	2,710.88	7,035.16	9.30	
			סה"כ צריכה	2,585.84	1,738.44	2,710.88	7,035.16		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	3,742.13	1,922.82	2,047.30	7,712.25	8.73	
			סה"כ צריכה	3,742.13	1,922.82	2,047.30	7,712.25		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	1,561.62	607.83	580.62	2,750.07	4.85	
			סה"כ צריכה	1,561.62	607.83	580.62	2,750.07		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	63,762.23	26,369.62	16,435.15	106,567.00	128.69	
			סה"כ צריכה	63,762.23	26,369.62	16,435.15	106,567.00		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	33,419.68	34,436.92	56,239.36	124,095.96	309.60	
			00022150 - 2	-8,013.96	-1,276.82	-562.87	-9,853.65	0.49	
			00022150 - 3	-71,731.08	-42,432.28	-56,958.37	-171,121.73	139.79	
			00022150 - 4	-2,585.84	-1,738.44	-2,710.88	-7,035.16	9.30	
			00022150 - 5	-63,762.23	-26,369.62	-16,435.15	-106,567.00	128.69	
			00022150 - 6	-1,561.62	-607.83	-580.62	-2,750.07	4.85	
			00022150 - 7	-3,742.13	-1,922.82	-2,047.30	-7,712.25	8.73	
			סה"כ צריכה	-117,977.18	-39,910.88	-23,055.84	-180,943.90		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	8,013.96	1,276.82	562.87	9,853.65	0.49	
			סה"כ צריכה	8,013.96	1,276.82	562.87	9,853.65		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	71,731.08	42,432.28	56,958.37	171,121.73	139.79	
			סה"כ צריכה	71,731.08	42,432.28	56,958.37	171,121.73		
			סה"כ צריכה	33,419.68	34,436.92	56,239.36	124,095.96		
			חשבון חברת חשמל	52,460.00	36,780.00	41,380.00	130,620.00		
			הפרש בקוט"ש	-19,040.32	-2,343.08	14,859.36	-6,524.04		
			הפרש באחוזים	-36.29%	-6.37%	35.91%	-4.99%		





■ פסגה (Kwh 33,419.68)
■ גבע (Kwh 34,436.92)
■ שפל (Kwh 56,239.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	33,419.68	34,436.92	56,239.36	124,095.96	309.60	
				33,419.68	34,436.92	56,239.36	124,095.96		

