



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (12/10/21 - 02/10/21)

תאריך הפקה: 28/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.56	1,137.24	542.45	236.62	358.17	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		1,137.24	542.45	236.62	358.17	סה"כ צריכה			
	8.80	1,163.39	544.74	228.52	390.13	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		1,163.39	544.74	228.52	390.13	סה"כ צריכה			
	4.97	396.00	184.72	78.37	132.92	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		396.00	184.72	78.37	132.92	סה"כ צריכה			
	124.43	11,964.44	4,588.09	2,792.91	4,583.44	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		11,964.44	4,588.09	2,792.91	4,583.44	סה"כ צריכה			
	325.92	44,352.68	20,121.40	9,433.92	14,797.36	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.49	-112.22	-57.11	-22.51	-32.60	00022150 - 2			
	145.26	-21,649.09	-10,108.93	-4,483.72	-7,056.43	00022150 - 3			
	9.56	-1,137.24	-542.45	-236.62	-358.17	00022150 - 4			
	124.43	-11,964.44	-4,588.09	-2,792.91	-4,583.44	00022150 - 5			
	4.97	-396.00	-184.72	-78.37	-132.92	00022150 - 6			
	8.80	-1,163.39	-544.74	-228.52	-390.13	00022150 - 7			
		7,930.30	4,095.36	1,591.27	2,243.67	סה"כ צריכה			
	0.49	112.22	57.11	22.51	32.60	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		112.22	57.11	22.51	32.60	סה"כ צריכה			
	145.26	21,649.09	10,108.93	4,483.72	7,056.43	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		21,649.09	10,108.93	4,483.72	7,056.43	סה"כ צריכה			
		44,352.68	20,121.40	9,433.92	14,797.36	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		44,352.68				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 14,797.36)
- גבע (Kwh 9,433.92)
- שפל (Kwh 20,121.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	14,797.36	9,433.92	20,121.40	44,352.68	325.92	
				14,797.36	9,433.92	20,121.40	44,352.68		

