



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (02/10/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 28/10/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.30	3,303.01	1,521.72	744.83	1,036.46	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,303.01	1,521.72	744.83	1,036.46	סה"כ צריכה			
	8.73	3,482.30	1,587.11	794.23	1,100.96	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,482.30	1,587.11	794.23	1,100.96	סה"כ צריכה			
	4.85	1,217.12	555.04	307.60	354.48	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,217.12	555.04	307.60	354.48	סה"כ צריכה			
	128.69	35,525.60	13,211.59	9,460.91	12,853.10	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		35,525.60	13,211.59	9,460.91	12,853.10	סה"כ צריכה			
	309.60	130,096.44	46,060.92	31,808.12	52,227.40	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.49	-334.79	-165.20	-74.76	-94.83	00022150 - 2			
	139.79	-62,843.81	-27,175.18	-15,396.31	-20,272.32	00022150 - 3			
	9.30	-3,303.01	-1,521.72	-744.83	-1,036.46	00022150 - 4			
	128.69	-35,525.60	-13,211.59	-9,460.91	-12,853.10	00022150 - 5			
	4.85	-1,217.12	-555.04	-307.60	-354.48	00022150 - 6			
	8.73	-3,482.30	-1,587.11	-794.23	-1,100.96	00022150 - 7			
		23,389.81	1,845.08	5,029.48	16,515.25	סה"כ צריכה			
	0.49	334.79	165.20	74.76	94.83	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		334.79	165.20	74.76	94.83	סה"כ צריכה			
	139.79	62,843.81	27,175.18	15,396.31	20,272.32	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		62,843.81	27,175.18	15,396.31	20,272.32	סה"כ צריכה			
		130,096.44	46,060.92	31,808.12	52,227.40	סה"כ צריכה			
		130,620.00	41,380.00	36,780.00	52,460.00	חשבון חברת חשמל			
		-523.56	4,680.92	-4,971.88	-232.60	הפרש בקוט"ש			
		-0.40%	11.31%	-13.52%	-0.44%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 52,227.40)
■ גבע (Kwh 31,808.12)
■ שפל (Kwh 46,060.92)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	52,227.40	31,808.12	46,060.92	130,096.44	309.60	
				52,227.40	31,808.12	46,060.92	130,096.44		

