



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 30/10/21

דוח מסכם עבור: קניון אבנת מגדל

תקופת דוח: (28/10/21 - 01/10/21)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16150	בזק	14155693 - 1	29.15	11.60	28.70	69.45	0.11	
			סה"כ צריכה	29.15	11.60	28.70	69.45		
2	16125	דייר 1 ק. 10	14155720 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16121	דייר 1 ק. 9	14155691 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	16126	דייר 2 ק. 10	14155720 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16122	דייר 2 ק. 9	14155691 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16132	דייר 3 ק. 11	14155765 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16123	דייר 3 ק. 9	14155691 - 3	3,596.40	1,004.00	1,425.60	6,026.00	25.14	
			סה"כ צריכה	3,596.40	1,004.00	1,425.60	6,026.00		
8	16814	חדר כביסה מלון פרימה	16092187 - 3	1,545.80	414.20	146.80	2,106.80	28.48	
			סה"כ צריכה	1,545.80	414.20	146.80	2,106.80		
9	16111	מגדל ראשי חירום ק. גג - למאזן בלבד	15112976 - 1	5,116.70	1,341.70	2,568.80	9,027.20		
			סה"כ צריכה	5,116.70	1,341.70	2,568.80	9,027.20		
10	16108	מלון פרימה - לוחות חיונים ק. 14-18 + לוח בריכה + לוח גג 19	15112973 - 1	7,884.10	3,327.10	7,683.80	18,895.00		
			סה"כ צריכה	7,884.10	3,327.10	7,683.80	18,895.00		
11	16114	מלון פרימה - לוח EAEA + לוחות מטבח- גלריה קרקע ומרתף + לוח לובי	15112995 - 1	9,443.90	3,227.00	6,848.50	19,519.40		
			סה"כ צריכה	9,443.90	3,227.00	6,848.50	19,519.40		
12	16110	מלון פרימה - לוחות חרום ק. 14-18 מעליות 1-2 לוח מ"א חרום 5A	15112975 - 1	4,929.40	1,271.50	2,432.00	8,632.90		
			סה"כ צריכה	4,929.40	1,271.50	2,432.00	8,632.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	16116	מלון פרימה- מעליות 4-5 + לוח מ"א חרום + לוח קרקע + לוח מרתף	15112994 - 1	700.10	278.90	599.20	1,578.20		
		סה"כ צריכה		700.10	278.90	599.20	1,578.20		
14	19392	מעלית 3	15112979 - 1	337.30	102.70	113.80	553.80		
		סה"כ צריכה		337.30	102.70	113.80	553.80		
15	16115	ציבורי מגדל לוחות חרום + מעליות 11-16 + לוח חרום מ"א משרדים	15112996 - 1	3,340.10	1,172.90	2,579.80	7,092.80		
		סה"כ צריכה		3,340.10	1,172.90	2,579.80	7,092.80		
16	16112	ציבורי מגדל מפוחי יניקת עשן + דיחוס + מעלית 3 + משאבות הידרטים	15112974 - 1	541.70	168.90	201.70	912.30		
		סה"כ צריכה		541.70	168.90	201.70	912.30		
17	19428	צילר 3	16092188 - 4	10,301.60	3,029.60	4,777.60	18,108.80	137.54	
		סה"כ צריכה		10,301.60	3,029.60	4,777.60	18,108.80		
18	16916	צילר 4	16092188 - 3	10,634.40	2,710.40	4,686.40	18,031.20	567.54	
		סה"כ צריכה		10,634.40	2,710.40	4,686.40	18,031.20		
19	16548	קומה 13 דייר 2	14155714 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16549	קומה 13 דייר 3	14155714 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16550	קומה 13 דייר 4	14155714 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16113	ראשי שנאי 1 ק. 6 למאזן בלבד	15112997 - 1	58,637.30	17,800.50	28,892.60	105,330.40		
		סה"כ צריכה		58,637.30	17,800.50	28,892.60	105,330.40		
23	16106	ראשי שנאי 2 מלון ק. גג	15140055 - 1	40,352.60	15,490.90	29,517.90	85,361.40		
		סה"כ צריכה		40,352.60	15,490.90	29,517.90	85,361.40		
24	16109	ראשי שנאי 3 ק. גג	15140056 - 1	35,610.30	10,866.50	21,425.50	67,902.30		
		סה"כ צריכה		35,610.30	10,866.50	21,425.50	67,902.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16124	דייר 4 ק. 9 שר"פ	14155691 - 4	1,534.40	465.20	548.90	2,548.50	6.86	
		סה"כ צריכה		1,534.40	465.20	548.90	2,548.50		
2	32607	הולמס פלייס	16193908 - 4	16,582.80	4,774.80	4,527.00	25,884.60	425.70	
		סה"כ צריכה		16,582.80	4,774.80	4,527.00	25,884.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	17695	מיזוג אוויר על הגג	16092188 - 1	3,154.20	1,272.60	3,154.90	7,581.70	69.46	
			16092188 - 2	5,373.80	2,111.80	5,246.00	12,731.60	21.51	
			16092188 - 3	10,634.40	2,710.40	4,686.40	18,031.20	567.54	
			16092188 - 4	10,301.60	3,029.60	4,777.60	18,108.80	137.54	
			סה"כ צריכה	29,464.00	9,124.40	17,864.90	56,453.30		
4	16774	מלון פרימה	15112975 - 1	4,929.40	1,271.50	2,432.00	8,632.90		
			15112979 - 1	337.30	102.70	113.80	553.80		
			15112994 - 1	700.10	278.90	599.20	1,578.20		
			15112995 - 1	9,443.90	3,227.00	6,848.50	19,519.40		
			15140055 - 1	40,352.60	15,490.90	29,517.90	85,361.40		
			16092187 - 3	1,545.80	414.20	146.80	2,106.80	28.48	
						סה"כ צריכה	57,309.10	20,785.20	39,658.20
5	22606	צריכה ציבורית מגדל	14155691 - 4	-1,534.40	-465.20	-548.90	-2,548.50	6.86	
			14155693 - 1	-29.15	-11.60	-28.70	-69.45	0.11	
			14155720 - 3	-71.30	-27.70	-56.50	-155.50	65.96	
			15112979 - 1	-337.30	-102.70	-113.80	-553.80		
			16092187 - 1	2,274.20	577.60	1,242.70	4,094.50	9.98	
			16193908 - 1	4,069.80	1,493.60	3,338.00	8,901.40	19.53	
			16193908 - 2	1,351.10	533.70	1,276.30	3,161.10	8.16	
			16193908 - 3	3,671.70	1,293.40	2,686.30	7,651.40	15.93	
						סה"כ צריכה	9,394.65	3,291.10	7,795.40
6	16127	ק 10 טופ בלינסון	14155720 - 3	71.30	27.70	56.50	155.50	65.96	
				71.30	27.70	56.50	155.50		
7	19054	ק. 10 טופ בלינסון בלתי חיוני	16092187 - 4	2,995.20	1,158.00	2,490.00	6,643.20	21.56	
				2,995.20	1,158.00	2,490.00	6,643.20		
8	16812	ק. 9 שר"פ ראשי בלתי חיוני	14155691 - 3	3,596.40	1,004.00	1,425.60	6,026.00	25.14	
				3,596.40	1,004.00	1,425.60	6,026.00		
9	29070	קומה 12 - אור השן	14155707 - 3	466.60	83.50	151.70	701.80	2.82	
				466.60	83.50	151.70	701.80		
10	33723	קומה 12 - מרפאת שיניים	14155707 - 2	332.80	24.90	62.20	419.90	4.21	
				332.80	24.90	62.20	419.90		
11	23653	קומה 12 מכבי דנט	14155707 - 4	6,216.00	1,598.00	1,512.80	9,326.80	32.60	
				6,216.00	1,598.00	1,512.80	9,326.80		
12	41991	קומה 12 ש.ר.פ פלוס	14155707 - 1	290.80	8.20	16.60	315.60	2.64	
				290.80	8.20	16.60	315.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	16547	קומה 13 דייר 1 - משרד הפנים	14155714 - 1	397.40	155.60	353.90	906.90	3.74	
			סה"כ צריכה	397.40	155.60	353.90	906.90		
14	16131	ריגנס ק. 11	14155765 - 1	2,969.60	772.80	1,897.60	5,640.00	522.94	
			14155765 - 2	283.15	113.05	282.55	678.75	1.02	
			סה"כ צריכה	3,252.75	885.85	2,180.15	6,318.75		
			סה"כ צריכה	131,904.20	43,386.45	78,643.85	253,934.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				253,934.50		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 131,904.20)
- גבע (Kwh 43,386.45)
- שפל (Kwh 78,643.85)

