

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב


תקופת דוח: (26/10/21 - 30/09/21)

תאריך הפקה: 31/10/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	361.28	131.84	293.28	786.40	2.19	
			סה"כ צריכה	361.28	131.84	293.28	786.40		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	1,802.40	647.68	1,729.44	4,179.52	8.91	
			סה"כ צריכה	1,802.40	647.68	1,729.44	4,179.52		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	1,203.60	384.60	13.20	1,601.40	101.74	
			סה"כ צריכה	1,203.60	384.60	13.20	1,601.40		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	10,706.40	1,534.20	231.00	12,471.60	100.63	
			סה"כ צריכה	10,706.40	1,534.20	231.00	12,471.60		
6	44589	קומה 2 אמיס 1	20065481 - 2	1.12	0.00	0.00	1.12	25.73	
			סה"כ צריכה	1.12	0.00	0.00	1.12		
7	44590	קומה 2 אמיס 2	20065481 - 4	24.12	7.80	16.88	48.80	78.49	
			סה"כ צריכה	24.12	7.80	16.88	48.80		
8	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	281.00	47.48	119.68	448.16	78.24	
			סה"כ צריכה	281.00	47.48	119.68	448.16		
9	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	469.90	36.80	75.80	582.50	4.08	
			סה"כ צריכה	469.90	36.80	75.80	582.50		
10	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	40.96	11.32	21.68	73.96	78.60	
			סה"כ צריכה	40.96	11.32	21.68	73.96		
11	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	9.24	16.08	5.20	30.52	78.58	
			סה"כ צריכה	9.24	16.08	5.20	30.52		
12	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	257.44	14.48	37.04	308.96	2.51	
			סה"כ צריכה	257.44	14.48	37.04	308.96		
14	44586	קומה 3 בן פורת	20065488 - 1	5.04	0.00	0.00	5.04	0.79	
			סה"כ צריכה	5.04	0.00	0.00	5.04		
15	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	8.88	0.00	0.00	8.88	0.78	
			סה"כ צריכה	8.88	0.00	0.00	8.88		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	181.92	8.16	19.20	209.28	1.50	
			סה"כ צריכה	181.92	8.16	19.20	209.28		
17	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	195.12	17.36	41.92	254.40	2.11	
			סה"כ צריכה	195.12	17.36	41.92	254.40		
18	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	628.48	55.12	133.44	817.04	5.91	
			סה"כ צריכה	628.48	55.12	133.44	817.04		
19	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	352.64	54.60	103.96	511.20	2.28	
			סה"כ צריכה	352.64	54.60	103.96	511.20		
20	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065477 - 2	18.72	0.00	0.00	18.72	2.07	
			סה"כ צריכה	18.72	0.00	0.00	18.72		
21	45262	קומה P2 חדר כושר תאריך כניסה: 17/10/21	20281509 - 1	12.50	3.20	7.90	23.60	0.93	
			20281613 - 1	53.87	16.89	43.54	114.30		
			סה"כ צריכה	66.37	20.09	51.44	137.90		
			סה"כ צריכה	16,614.63	2,987.61	2,893.16	22,495.40		
			חשבון חברת חשמל	24,780.00	5,820.00	8,440.00	39,040.00		
			הפרש בקוט"ש	-8,165.37	-2,832.39	-5,546.84	-16,544.60		
			הפרש באחוזים	-32.95%	-48.67%	-65.72%	-42.38%		



■ פסגה (Kwh 16,614.63)
■ גבע (Kwh 2,987.61)
■ שפל (Kwh 2,893.16)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	24,263.80	5,588.10	7,933.10	37,785.00	176.50	
			סה"כ צריכה	24,263.80	5,588.10	7,933.10	37,785.00		

