



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/10/21 - 31/10/21)

תאריך הפקה: 02/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	378.56	54.70	97.03	530.28	8.25	
			סה"כ צריכה	378.56	54.70	97.03	530.28		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,465.44	425.58	901.39	3,792.42	10.69	
			סה"כ צריכה	2,465.44	425.58	901.39	3,792.42		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,204.86	343.51	828.15	2,376.52	10.61	
			00023364 - 8	1,257.48	247.11	614.49	2,119.09	14.37	
			סה"כ צריכה	2,462.34	590.62	1,442.64	4,495.61		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	8,759.54	2,392.61	5,452.22	16,604.38	87.29	
			00021300 - 7	-3,508.11	-851.91	-1,977.14	-6,337.16	50.88	
			00021300 - 8	-1,730.00	-387.26	-911.16	-3,028.42	38.58	
			סה"כ צריכה	3,521.44	1,153.44	2,563.93	7,238.80		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	3,508.11	851.91	1,977.14	6,337.16	50.88	
			סה"כ צריכה	3,508.11	851.91	1,977.14	6,337.16		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,730.00	387.26	911.16	3,028.42	38.58	
			סה"כ צריכה	1,730.00	387.26	911.16	3,028.42		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	800.99	347.86	834.01	1,982.86	2.95	
			סה"כ צריכה	800.99	347.86	834.01	1,982.86		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	1,963.31	432.54	1,140.47	3,536.32	10.92	
			00021300 - 2	22,667.14	5,221.30	11,751.71	39,640.16	155.33	
			00021300 - 3	80.44	28.17	64.87	173.48	0.45	
			00021300 - 4	90.97	39.82	96.24	227.02	0.37	
			00021300 - 5	9,714.81	4,219.61	10,172.29	24,106.72	32.60	
			סה"כ צריכה	34,516.67	9,941.44	23,225.58	67,683.70		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	38,687.48	11,355.52	25,922.36	75,965.36	221.76	
			00020900 - 1	-2,465.44	-425.58	-901.39	-3,792.42	10.69	
			00021300 - 1	-1,963.31	-432.54	-1,140.47	-3,536.32	10.92	
			00021300 - 2	-22,667.14	-5,221.30	-11,751.71	-39,640.16	155.33	
			00021300 - 3	-80.44	-28.17	-64.87	-173.48	0.45	
			00021300 - 4	-90.97	-39.82	-96.24	-227.02	0.37	
			00021300 - 5	-9,714.81	-4,219.61	-10,172.29	-24,106.72	32.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	29,429.84	8,496.64	20,115.88	58,042.36	135.28	
			00022181 - 1	-378.56	-54.70	-97.03	-530.28	8.25	
			00023361 - 1	-3,525.90	-1,078.97	-2,600.53	-7,205.40	19.47	
			00023361 - 2	-2,620.92	-648.53	-1,528.50	-4,797.96	14.24	
			00023361 - 3	-5,026.35	-1,397.14	-3,189.80	-9,613.29	21.20	
			00023361 - 4	-2,819.82	-827.60	-1,964.26	-5,611.69	16.28	
			00023361 - 5	-3,247.26	-1,061.77	-2,547.45	-6,856.48	18.01	
			00023361 - 6	-3,434.72	-1,319.43	-3,138.08	-7,892.23	17.91	
			00023361 - 7	-2,829.27	-899.34	-2,137.83	-5,866.44	15.06	
			00023364 - 1	-1,549.13	-297.84	-700.77	-2,547.74	16.94	
			00023364 - 2	-188.85	-17.65	-42.60	-249.10	1.81	
			00023364 - 3	-111.70	-9.07	-25.16	-145.93	1.34	
			00023364 - 4	-248.53	-24.92	-61.19	-334.64	2.06	
			00023364 - 5	-427.16	-77.13	-160.07	-664.35	3.84	
			00023364 - 6	-152.87	-24.94	-59.57	-237.39	1.48	
			00023364 - 7	-231.58	-54.25	-129.62	-415.46	1.72	
			סה"כ צריכה	4,342.58	1,691.84	3,528.81	9,563.23		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,525.90	1,078.97	2,600.53	7,205.40	19.47	
			00023361 - 8	-1,204.86	-343.51	-828.15	-2,376.52	10.61	
			00023364 - 1	1,549.13	297.84	700.77	2,547.74	16.94	
			00023364 - 8	-1,257.48	-247.11	-614.49	-2,119.09	14.37	
			סה"כ צריכה	2,612.68	786.19	1,858.66	5,257.53		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,917.60	560.36	1,236.48	4,714.44	17.52	
			00023322 - 1	492.88	96.97	237.91	827.76	3.36	
			סה"כ צריכה	3,410.48	657.33	1,474.38	5,542.20		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,620.92	648.53	1,528.50	4,797.96	14.24	
			00023364 - 2	188.85	17.65	42.60	249.10	1.81	
			סה"כ צריכה	2,809.77	666.19	1,571.10	5,047.06		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,026.35	1,397.14	3,189.80	9,613.29	21.20	
			00023364 - 5	427.16	77.13	160.07	664.35	3.84	
			סה"כ צריכה	5,453.51	1,474.27	3,349.86	10,277.64		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,247.26	1,061.77	2,547.45	6,856.48	18.01	
			00023364 - 3	111.70	9.07	25.16	145.93	1.34	
			סה"כ צריכה	3,358.96	1,070.84	2,572.61	7,002.41		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,434.72	1,319.43	3,138.08	7,892.23	17.91	
			00023364 - 4	248.53	24.92	61.19	334.64	2.06	
			סה"כ צריכה	3,683.25	1,344.35	3,199.26	8,226.86		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,829.27	899.34	2,137.83	5,866.44	15.06	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	231.58	54.25	129.62	415.46	1.72	
			סה"כ צריכה	3,060.85	953.59	2,267.46	6,281.90		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,819.82	827.60	1,964.26	5,611.69	16.28	
			00023364 - 6	152.87	24.94	59.57	237.39	1.48	
			סה"כ צריכה	2,972.70	852.55	2,023.83	5,849.08		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	60,349.82	17,430.21	41,669.02	119,449.06	340.67	
			סה"כ צריכה	60,349.82	17,430.21	41,669.02	119,449.06		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	131,295.10	58,504.60	141,219.25	331,018.95	479.00	
			סה"כ צריכה	131,295.10	58,504.60	141,219.25	331,018.95		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	52,413.20	16,769.50	39,692.40	108,875.10		
			סה"כ צריכה	52,413.20	16,769.50	39,692.40	108,875.10		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	82,011.50	24,644.75	57,545.65	164,201.90	539.60	
			סה"כ צריכה	82,011.50	24,644.75	57,545.65	164,201.90		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	115,307.75	49,339.70	116,021.45	280,668.90	434.20	
			סה"כ צריכה	115,307.75	49,339.70	116,021.45	280,668.90		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	38,687.48	11,355.52	25,922.36	75,965.36	221.76	
			סה"כ צריכה	38,687.48	11,355.52	25,922.36	75,965.36		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	29,429.84	8,496.64	20,115.88	58,042.36	135.28	
			סה"כ צריכה	29,429.84	8,496.64	20,115.88	58,042.36		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	21,288.08	4,368.36	10,338.04	35,994.48	129.60	
			סה"כ צריכה	21,288.08	4,368.36	10,338.04	35,994.48		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	47,139.76	15,545.72	36,558.96	99,244.44	234.48	
			00023317 - 1	-2,917.60	-560.36	-1,236.48	-4,714.44	17.52	
			סה"כ צריכה	44,222.16	14,985.36	35,322.48	94,530.00		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	230,351.65	102,214.80	236,813.20	569,379.65	888.90	
			סה"כ צריכה	230,351.65	102,214.80	236,813.20	569,379.65		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	166,810.70	69,219.40	154,502.10	390,532.20		
			סה"כ צריכה	166,810.70	69,219.40	154,502.10	390,532.20		
			סה"כ צריכה	972,167.28	377,328.83	879,161.84	2,228,657.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,228,657.95		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 972,167.28)
- גבע (Kwh 377,328.83)
- שפל (Kwh 879,161.84)

