

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/10/21 - 31/10/21)

תאריך הפקה: 02/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	45,586.26	14,630.12	38,583.76	98,800.14	272.26	
		תוספת צריכה		2,735.18	877.81	2,315.03	5,928.01		
		סה"כ צריכה		48,321.44	15,507.93	40,898.78	104,728.15		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	-253.90	-63.90	-106.00	-423.80		
			1 - 15112930	-2,404.70	-299.60	-6.80	-2,711.10		
			3 - 81018601	7,664.03	1,378.06	1,851.34	10,893.44	36.13	
			4 - 81018601	13,444.04	3,403.02	6,590.94	23,437.99	57.98	
			5 - 81018601	2,588.77	664.53	580.33	3,833.63	10.67	
		לוח שירותי בית		417.58	178.11	382.94	978.63		
		סה"כ צריכה		21,455.82	5,260.22	9,292.76	36,008.79		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	253.90	63.90	106.00	423.80		
			1 - 15112930	2,404.70	299.60	6.80	2,711.10		
			1 - 20281997	4,005.30	1,825.60	4,386.30	10,217.20	14.97	
			6 - 81018601	10,649.64	2,856.89	8,044.97	21,551.50	117.22	
			7 - 81018601	8,643.07	1,537.84	2,619.05	12,799.97	58.32	
			8 - 81018601	119.44	49.30	132.38	301.12	1.70	
		סה"כ צריכה		26,076.06	6,633.13	15,295.50	48,004.68		
		סה"כ צריכה		95,853.31	27,401.28	65,487.03	188,741.62		
		חשבון חברת חשמל				0.00			
		הפרש בקוט"ש					188,741.62		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (95,853.31 Kwh) 51%
■ גבע (27,401.28 Kwh) 35%
■ שפל (65,487.03 Kwh) 15%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	417.58	178.11	382.94	978.63	2.77	
			סה"כ צריכה	417.58	178.11	382.94	978.63		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	49,903.30	15,742.90	32,193.80	97,840.00	1.49	
			סה"כ צריכה	49,903.30	15,742.90	32,193.80	97,840.00		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	48,705.20	15,360.00	31,351.10	95,416.30	1.46	
			סה"כ צריכה	48,705.20	15,360.00	31,351.10	95,416.30		

