



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/10/21 - 01/10/21)

תאריך הפקה: 02/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	00013126 - 1	1,810.70	224.54	501.90	2,537.14	10.93	
			00015790 - 3	3.51	1.62	3.91	9.03	0.01	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.004	0.004	0.008	
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,814.20	226.16	505.82	2,546.18		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	00015686 - 7	436.09	200.25	439.82	1,076.16	8.38	
			00015790 - 2	3.22	1.47	3.54	8.23	0.01	
			סה"כ צריכה	439.31	201.72	443.37	1,084.39		
3	39618	אזורי מלל קומה 1-1	00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	39044	אלון ב - קומה 1 סייברוזאן	00015791 - 3	1,753.70	228.27	489.48	2,471.45	8.12	
			00024800 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,753.70	228.27	489.48	2,471.45		
5	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	00015791 - 6	1,335.93	225.98	390.72	1,952.63	7.73	
			סה"כ צריכה	1,335.93	225.98	390.72	1,952.63		
6	30723	אמפרסט	00009004 - 1	1,404.16	630.77	1,521.31	3,556.25	5.39	
			00015686 - 5	9,086.93	1,993.88	4,445.04	15,525.85	49.70	
			00015686 - 6	4,576.62	706.37	1,239.09	6,522.08	28.08	
			00015792 - 4	3.60	1.62	3.91	9.13	0.01	
			00015792 - 6	4.02	1.82	4.36	10.21	0.02	
			00022752 - 1	9,397.67	4,147.12	9,999.85	23,544.64	34.22	
			מגדלי קירור	14,716.55	5,769.08	13,769.44	34,255.07		
			סה"כ צריכה	39,189.56	13,250.66	30,983.01	83,423.23		
7	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00015686 - 3	400.27	182.75	433.91	1,016.93	2.90	
			סה"כ צריכה	400.27	182.75	433.91	1,016.93		
8	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	5,371.85	1,082.29	2,390.40	8,844.53	31.47	
			00015792 - 5	3.43	1.52	3.64	8.59	0.01	
			סה"כ צריכה	5,375.27	1,083.81	2,394.04	8,853.12		
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוך	00009277 - 7	6,324.50	2,761.65	6,525.71	15,611.86	25.78	
			00015790 - 1	23,992.21	10,236.46	23,910.04	58,138.71	91.66	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 3	6,166.28	2,293.60	5,087.57	13,547.45	28.46	
			סה"כ צריכה	36,483.00	15,291.70	35,523.32	87,298.02		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00024818 - 6	4,052.66	902.62	1,832.42	6,787.70	25.70	
			20208198 - 1	3,908.00	911.60	1,962.60	6,782.20	38.05	
			סה"כ צריכה	7,960.66	1,814.22	3,795.02	13,569.90		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024818 - 5	3,452.53	699.49	1,200.50	5,352.53	21.25	
			סה"כ צריכה	3,452.53	699.49	1,200.50	5,352.53		
13	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	00024800 - 5	3,089.34	881.08	1,831.71	5,802.13	18.51	
			סה"כ צריכה	3,089.34	881.08	1,831.71	5,802.13		
14	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	3,437.98	696.53	1,195.80	5,330.30	21.19	
			סה"כ צריכה	3,437.98	696.53	1,195.80	5,330.30		
15	30678	חדר בזק	00024295 - 1	523.42	235.61	555.97	1,315.00	2.87	
			סה"כ צריכה	523.42	235.61	555.97	1,315.00		
16	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	1,238.82	284.07	659.55	2,182.44	6.66	
			סה"כ צריכה	1,238.82	284.07	659.55	2,182.44		
17	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	23,328.85	7,445.91	16,048.71	46,823.47	169.47	
			00015792 - 2	6,703.26	2,522.29	5,130.22	14,355.77	92.14	
			00024800 - 4	86.94	41.62	99.79	228.34	0.40	
			00024818 - 3	16,512.93	6,841.98	15,857.67	39,212.58	64.58	
			סה"כ צריכה	46,631.97	16,851.80	37,136.39	100,620.16		
18	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	27,415.48	12,190.04	29,047.36	68,652.88	100.97	
			סה"כ צריכה	27,415.48	12,190.04	29,047.36	68,652.88		
20	45052	מקסילינר - קומה 6 צד A - לוח H - מוזן ממפסק 250A מעגל Q103	00024800 - 3	6,166.28	2,293.60	5,087.57	13,547.45	28.46	
			סה"כ צריכה	6,166.28	2,293.60	5,087.57	13,547.45		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	255.50	92.40	220.50	568.40	2.22	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	255.50	92.40	220.50	568.40		
22	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	35341	סקיילין A-5	00015791 - 2	3,948.21	1,025.63	2,241.81	7,215.66	19.74	
			סה"כ צריכה	3,948.21	1,025.63	2,241.81	7,215.66		
24	30707	פאורמט קומה 2 בניין B	00024800 - 6	3,214.55	628.28	1,463.76	5,306.58	15.52	
			סה"כ צריכה	3,214.55	628.28	1,463.76	5,306.58		
25	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	926.91	0.00	0.00	926.91	4.37	
			00015791 - 7	5,273.07	420.58	881.09	6,574.74	34.15	
			00015793 - 1	3,187.46	775.64	1,472.18	5,435.28	18.30	
			סה"כ צריכה	9,387.44	1,196.21	2,353.27	12,936.92		
26	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-1,404.16	-630.77	-1,521.31	-3,556.25	5.39	
			00009277 - 1	-27,415.48	-12,190.04	-29,047.36	-68,652.88	100.97	
			00009277 - 7	-6,324.50	-2,761.65	-6,525.71	-15,611.86	25.78	
			00013126 - 1	-1,810.70	-224.54	-501.90	-2,537.14	10.93	
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015686 - 1	72,134.76	25,323.36	57,335.44	154,793.56	327.12	
			00015686 - 2	-531.91	-56.17	-135.04	-723.13	3.49	
			00015686 - 3	-400.27	-182.75	-433.91	-1,016.93	2.90	
			00015686 - 4	-5,371.85	-1,082.29	-2,390.40	-8,844.53	31.47	
			00015686 - 5	-9,086.93	-1,993.88	-4,445.04	-15,525.85	49.70	
			00015686 - 6	-4,576.62	-706.37	-1,239.09	-6,522.08	28.08	
			00015686 - 7	-436.09	-200.25	-439.82	-1,076.16	8.38	
			00015686 - 8	-270.52	-106.18	-181.28	-557.97	4.42	
			00015790 - 1	-23,992.21	-10,236.46	-23,910.04	-58,138.71	91.66	
			00015790 - 2	-3.22	-1.47	-3.54	-8.23	0.01	
			00015790 - 3	-3.51	-1.62	-3.91	-9.03	0.01	
			00015790 - 4	0.00	0.00	-0.004	-0.004	0.008	
			00015790 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00015790 - 8	-926.91	0.00	0.00	-926.91	4.37	
			00015791 - 1	59,609.88	17,328.76	38,125.08	115,063.72	321.36	
			00015791 - 2	-3,948.21	-1,025.63	-2,241.81	-7,215.66	19.74	
			00015791 - 3	-1,753.70	-228.27	-489.48	-2,471.45	8.12	
			00015791 - 4	-23,328.85	-7,445.91	-16,048.71	-46,823.47	169.47	
			00015791 - 5	-1,238.82	-284.07	-659.55	-2,182.44	6.66	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015791 - 6	-1,335.93	-225.98	-390.72	-1,952.63	7.73	
			00015791 - 7	-5,273.07	-420.58	-881.09	-6,574.74	34.15	
			00015791 - 8	-1,767.65	-743.51	-1,722.39	-4,233.54	9.80	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-6,703.26	-2,522.29	-5,130.22	-14,355.77	92.14	
			00015792 - 4	-3.60	-1.62	-3.91	-9.13	0.01	
			00015792 - 5	-3.43	-1.52	-3.64	-8.59	0.01	
			00015792 - 6	-4.02	-1.82	-4.36	-10.21	0.02	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	-3,187.46	-775.64	-1,472.18	-5,435.28	18.30	
			00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	-9,397.67	-4,147.12	-9,999.85	-23,544.64	34.22	
			00024295 - 1	-523.42	-235.61	-555.97	-1,315.00	2.87	
			00024800 - 3	-6,166.28	-2,293.60	-5,087.57	-13,547.45	28.46	
			00024800 - 4	-86.94	-41.62	-99.79	-228.34	0.40	
			00024800 - 5	-3,089.34	-881.08	-1,831.71	-5,802.13	18.51	
			00024800 - 6	-3,214.55	-628.28	-1,463.76	-5,306.58	15.52	
			00024800 - 8	0.002	0.00	0.00	0.002		
			00024818 - 1	89,841.64	35,143.80	81,923.24	206,908.68	350.00	
			00024818 - 2	-14,716.55	-5,769.08	-13,769.44	-34,255.07	87.90	
			00024818 - 3	-16,512.93	-6,841.98	-15,857.67	-39,212.58	64.58	
			00024818 - 4	-3,437.98	-696.53	-1,195.80	-5,330.30	21.19	
			00024818 - 5	-3,452.53	-699.49	-1,200.50	-5,352.53	21.25	
			00024818 - 6	-4,052.66	-902.62	-1,832.42	-6,787.70	25.70	
			17312728 - 1	-4,259.10	-1,429.80	-3,000.80	-8,689.70	86.64	
			20004190 - 1	-255.50	-92.40	-220.50	-568.40	2.22	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20208198 - 1	-3,908.00	-911.60	-1,962.60	-6,782.20	38.05	
			סה"כ צריכה	17,409.94	8,173.87	19,478.95	45,062.76		
27	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	531.91	56.17	135.04	723.13	3.49	
			סה"כ צריכה	531.91	56.17	135.04	723.13		
28	30721	תג תג שירותי קייטרינג	00015686 - 8	270.52	106.18	181.28	557.97	4.42	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	270.52	106.18	181.28	557.97		
			סה"כ צריכה	221,725.82	77,916.21	177,748.14	477,390.17		
			חשבון חברת חשמל	224,862.00	79,352.25	181,600.50	485,814.75		
			הפרש בקוט"ש	-3,136.18	-1,436.04	-3,852.36	-8,424.58		
			הפרש באחוזים	-1.39%	-1.81%	-2.12%	-1.73%		



■ פסגה (221,725.82 Kwh)
■ גבע (77,916.21 Kwh)
■ שפל (177,748.14 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	21,023.65	8,241.54	19,670.62	48,935.82	87.90	
			סה"כ צריכה	21,023.65	8,241.54	19,670.62	48,935.82		
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	59,609.88	17,328.76	38,125.08	115,063.72	321.36	
			סה"כ צריכה	59,609.88	17,328.76	38,125.08	115,063.72		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	89,841.64	35,143.80	81,923.24	206,908.68	350.00	
			סה"כ צריכה	89,841.64	35,143.80	81,923.24	206,908.68		
4	30705	ניהול שנאי T3	00015686 - 1	72,134.76	25,323.36	57,335.44	154,793.56	327.12	
			סה"כ צריכה	72,134.76	25,323.36	57,335.44	154,793.56		

