



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/10/21 - 01/10/21)

תאריך הפקה: 07/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14870	חניונים	14155681 - 3	-94,105.20	-31,332.00	-60,967.20	-186,404.40	553.90	
			14155681 - 4	-792.00	-191.30	-393.60	-1,376.90	6.53	
			14158969 - 1	128,794.30	44,117.10	89,059.80	261,971.20		
			17313057 - 1	-1,360.60	-277.10	-420.10	-2,057.80	7.76	
			18170718 - 1	-2.40	0.00	0.00	-2.40	785.75	
			18170718 - 2	-1,572.40	-156.40	-312.00	-2,040.80	776.60	
			18170718 - 3	-211.00	-93.60	-226.60	-531.20	0.76	
			18170718 - 4	-0.60	0.00	-1.90	-2.50	3.31	
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	30,750.10	12,066.70	26,738.40	63,355.20		
2	37471	טעינת רכב 2-אלוני חץ	18247537 - 1	167.80	0.20	0.50	168.50	7.24	
			סה"כ צריכה	167.80	0.20	0.50	168.50		
3	44190	טעינת רכבים חניון	18075346 - 1	1,274.10	0.00	0.30	1,274.40		
			סה"כ צריכה	1,274.10	0.00	0.30	1,274.40		
4	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	211.00	93.60	226.60	531.20	0.76	
			סה"כ צריכה	211.00	93.60	226.60	531.20		
5	32873	לח-6 מפלס ביניים	18170718 - 4	0.60	0.00	1.90	2.50	3.31	
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	1.90	2.50		
6	14899	מיזוג אוויר	15091220 - 1	12,045.60	4,448.00	8,145.60	24,639.20	139.76	
			15091220 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091220 - 3	17,464.80	5,686.40	13,292.80	36,444.00	137.98	
			15091220 - 4	33,777.60	11,480.80	28,346.40	73,604.80	1,522.66	
			15091221 - 1	1,420.00	531.20	1,305.60	3,256.80	47.04	
			15091222 - 1	17,470.40	5,670.40	10,843.20	33,984.00	114.42	
			15091222 - 2	2.40	0.00	0.00	2.40	0.50	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	10,308.80	4,083.20	7,630.40	22,022.40	1,048.53	
			15091223 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			15091228 - 1	22,121.60	5,122.80	10,936.40	38,180.80	168.11	
			15091228 - 2	14,750.40	4,505.20	9,358.40	28,614.00	146.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091228 - 3	6,444.00	2,670.80	4,065.60	13,180.40	104.88	
			15091228 - 4	262.40	110.80	282.00	655.20	0.90	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	4,293.54	1,030.60	3,015.59	8,339.73		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	1,779.16	1,934.40	4,246.22	7,959.78		
			16224409 - 1	12,654.30	5,401.40	11,996.40	30,052.10		
			סה"כ צריכה	154,795.00	52,676.00	113,464.61	320,935.61		
7	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,360.60	277.10	420.10	2,057.80	7.76	
			סה"כ צריכה	1,360.60	277.10	420.10	2,057.80		
8	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,566.70	479.30	1,192.10	3,238.10		
			סה"כ צריכה	1,566.70	479.30	1,192.10	3,238.10		
9	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	65.20	29.30	70.30	164.80		
			סה"כ צריכה	65.20	29.30	70.30	164.80		
10	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	0.00	0.00	4.10	4.10	81.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	4.10	4.10		
11	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	792.00	191.30	393.60	1,376.90	6.53	
			סה"כ צריכה	792.00	191.30	393.60	1,376.90		
13	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	81.65	36.55	87.95	206.15	0.50	
			סה"כ צריכה	81.65	36.55	87.95	206.15		
14	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	1,633.80	717.40	1,737.20	4,088.40	8.12	
			סה"כ צריכה	1,633.80	717.40	1,737.20	4,088.40		
15	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	392.40	82.20	228.60	703.20	3.23	
			סה"כ צריכה	392.40	82.20	228.60	703.20		
16	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	3,884.80	414.40	846.80	5,146.00	39.92	
			סה"כ צריכה	3,884.80	414.40	846.80	5,146.00		
17	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	372.80	50.00	142.40	565.20	261.61	
			סה"כ צריכה	372.80	50.00	142.40	565.20		
18	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	4,689.60	1,697.40	3,912.60	10,299.60	24.45	
			14155676 - 4	3,399.00	1,115.40	2,103.60	6,618.00	15.52	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16045505 - 1	2,891.20	493.60	722.00	4,106.80	14.61	
			סה"כ צריכה	10,979.80	3,306.40	6,738.20	21,024.40		
19	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	712.80	181.20	416.40	1,310.40	8.87	
			14155682 - 4	840.40	324.80	765.60	1,930.80	6.43	
			16045506 - 1	590.40	259.20	589.20	1,438.80	6.42	
			16048017 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,143.60	765.20	1,771.20	4,680.00		
20	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חינוי	16045504 - 1	3,378.00	1,129.40	2,626.80	7,134.20	18.09	
			סה"כ צריכה	3,378.00	1,129.40	2,626.80	7,134.20		
21	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	589.60	160.40	367.60	1,117.60	7.22	
			סה"כ צריכה	589.60	160.40	367.60	1,117.60		
22	17995	קומה 14 אלביט ב.חינוי ומ"א	16045503 - 4	1,401.40	358.40	788.50	2,548.30	7.11	
			סה"כ צריכה	1,401.40	358.40	788.50	2,548.30		
23	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	2,367.60	748.40	1,519.80	4,635.80	10.12	
			16045504 - 3	2,588.40	556.40	839.40	3,984.20	11.67	
			16045504 - 4	3,021.40	1,031.80	1,583.60	5,636.80	16.20	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,977.40	2,336.60	3,942.80	14,256.80		
24	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	790.00	307.60	370.80	1,468.40	524.27	
			16045502 - 1	1,854.40	768.00	892.00	3,514.40	25.30	
			סה"כ צריכה	2,644.40	1,075.60	1,262.80	4,982.80		
25	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	3,608.80	897.60	2,215.80	6,722.20	18.51	
			סה"כ צריכה	3,608.80	897.60	2,215.80	6,722.20		
26	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	1,043.60	141.20	406.80	1,591.60	6.24	
			סה"כ צריכה	1,043.60	141.20	406.80	1,591.60		
27	38908	קומה 19 איירונסקייטלס	16045501 - 4	1,216.60	68.80	155.20	1,440.60	8.37	
			סה"כ צריכה	1,216.60	68.80	155.20	1,440.60		
28	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חינוי	14155679 - 2	1,396.40	252.40	610.80	2,259.60	10.24	
			סה"כ צריכה	1,396.40	252.40	610.80	2,259.60		
29	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חינוי	16045503 - 3	396.15	120.80	197.90	714.85	3.55	
			סה"כ צריכה	396.15	120.80	197.90	714.85		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	89.90	22.75	27.30	139.95	1.28	
			סה"כ צריכה	89.90	22.75	27.30	139.95		
31	44507	קומה 2 פידוויזר	17312642 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	
			17313187 - 1	0.00	0.00	0.60	0.60	36.86	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.60	0.60		
32	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	523.80	135.50	191.30	850.60	70.57	
			סה"כ צריכה	523.80	135.50	191.30	850.60		
33	24649	קומה 20 אקווה סקוירטי ב.חיוני	16048029 - 4	1,205.40	243.00	691.80	2,140.20	7.50	
			סה"כ צריכה	1,205.40	243.00	691.80	2,140.20		
34	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,602.40	744.20	1,545.00	4,891.60	12.33	
			סה"כ צריכה	2,602.40	744.20	1,545.00	4,891.60		
35	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	471.20	58.60	40.60	570.40	7.87	
			סה"כ צריכה	471.20	58.60	40.60	570.40		
36	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	2,067.00	340.60	733.60	3,141.20	11.49	
			סה"כ צריכה	2,067.00	340.60	733.60	3,141.20		
37	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	14155667 - 3	1,264.40	94.40	98.00	1,456.80	17.43	
			סה"כ צריכה	1,264.40	94.40	98.00	1,456.80		
38	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,572.40	156.40	312.00	2,040.80	776.60	
			סה"כ צריכה	1,572.40	156.40	312.00	2,040.80		
39	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	198.20	86.20	210.00	494.40	2.40	
			סה"כ צריכה	198.20	86.20	210.00	494.40		
40	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	534.60	214.60	512.40	1,261.60	5.55	
			סה"כ צריכה	534.60	214.60	512.40	1,261.60		
41	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	823.90	71.80	149.00	1,044.70	67.29	
			סה"כ צריכה	823.90	71.80	149.00	1,044.70		
42	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	14155660 - 4	3,466.00	1,380.80	3,305.00	8,151.80	16.37	
			סה"כ צריכה	3,466.00	1,380.80	3,305.00	8,151.80		
43	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	292.80	29.80	79.60	402.20	4.87	
			סה"כ צריכה	292.80	29.80	79.60	402.20		
44	16363	קומה 25 דרגון פלי ב.חיוני	16045510 - 1	4,101.60	1,144.60	2,545.40	7,791.60	16.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,101.60	1,144.60	2,545.40	7,791.60		
45	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	574.00	34.80	40.40	649.20	5.78	
			סה"כ צריכה	574.00	34.80	40.40	649.20		
46	40042	קומה 27 דרגון פליי	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254101 - 1	104.90	35.20	85.40	225.50	66.92	
			16254101 - 2	25.30	7.60	16.10	49.00	0.29	
			סה"כ צריכה	130.20	42.80	101.50	274.50		
47	40043	קומה 27 דרגון פליי מ"א	16224961 - 1	439.60	177.20	406.60	1,023.40	4.83	
			סה"כ צריכה	439.60	177.20	406.60	1,023.40		
48	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,779.60	1,044.20	1,564.20	5,388.00	16.69	
			14155745 - 1	49.75	7.95	19.40	77.10	0.51	
			14155745 - 2	1.10	0.20	0.80	2.10	0.26	
			סה"כ צריכה	2,830.45	1,052.35	1,584.40	5,467.20		
49	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	488.40	179.20	477.20	1,144.80	4.23	
			סה"כ צריכה	488.40	179.20	477.20	1,144.80		
50	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	4,178.80	1,417.60	3,338.80	8,935.20	17.46	
			14155709 - 1	58.55	24.70	60.10	143.35	0.35	
			14155709 - 2	103.35	45.50	109.85	258.70	0.68	
			14155709 - 4	3,904.00	1,730.40	4,167.20	9,801.60	14.57	
			סה"כ צריכה	8,244.70	3,218.20	7,675.95	19,138.85		
51	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	610.00	169.20	385.60	1,164.80	7.40	
			סה"כ צריכה	610.00	169.20	385.60	1,164.80		
52	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	1,034.80	0.00	0.00	1,034.80	6.18	
			16048033 - 1	1,368.40	70.00	168.40	1,606.80	11.12	
			16048033 - 2	698.80	0.00	0.00	698.80	7.09	
			סה"כ צריכה	3,102.00	70.00	168.40	3,340.40		
53	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	2,149.30	875.60	2,097.80	5,122.70	9.34	
			סה"כ צריכה	2,149.30	875.60	2,097.80	5,122.70		
54	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	3,796.80	1,496.60	3,579.00	8,872.40	17.06	
			16045511 - 2	4,895.20	1,893.40	4,514.20	11,302.80	22.50	
			סה"כ צריכה	8,692.00	3,390.00	8,093.20	20,175.20		
55	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	1,686.20	537.50	1,285.40	3,509.10	6.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,686.20	537.50	1,285.40	3,509.10		
56	19616	קומה 34 אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,287.20	1,268.40	3,052.00	7,607.60	521.37	
			סה"כ צריכה	3,287.20	1,268.40	3,052.00	7,607.60		
58	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	846.50	113.70	221.00	1,181.20	5.86	
			סה"כ צריכה	846.50	113.70	221.00	1,181.20		
59	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	2,820.80	634.00	1,327.60	4,782.40	14.51	
			סה"כ צריכה	3,655.40	820.60	1,709.10	6,185.10	4.77	
60	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	922.40	133.40	298.40	1,354.20	6.84	
			סה"כ צריכה	3,024.40	1,005.40	2,390.80	6,420.60	9.41	
61	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,444.80	1,103.20	2,136.20	6,684.20	13.94	
			סה"כ צריכה	6,172.00	2,086.40	4,078.20	12,336.60	14.54	
62	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,876.80	913.60	3,324.40	6,114.80	19.36	
			סה"כ צריכה	1,876.80	913.60	3,324.40	6,114.80		
63	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,776.80	1,726.40	4,136.00	10,639.20	21.88	
			סה"כ צריכה	4,776.80	1,726.40	4,136.00	10,639.20		
64	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	881.60	6.00	237.60	1,125.20	15.06	
			סה"כ צריכה	881.60	6.00	237.60	1,125.20		
65	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	1,030.40	99.60	212.80	1,342.80	7.74	
			סה"כ צריכה	1,030.40	99.60	212.80	1,342.80		
66	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,406.40	439.60	767.60	3,613.60	11.99	
			סה"כ צריכה	2,406.40	439.60	767.60	3,613.60		
67	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	2,363.20	460.60	1,100.40	3,924.20	13.19	
			סה"כ צריכה	2,363.20	460.60	1,100.40	3,924.20	1.18	
68	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	448.40	6.60	11.40	466.40	4.32	
			סה"כ צריכה	448.40	6.60	11.40	466.40		
69	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	640.60	88.00	95.60	824.20	3.88	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	640.60	88.00	95.60	824.20		
70	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	2,871.50	679.90	1,348.20	4,899.60	68.76	
			סה"כ צריכה	2,871.50	679.90	1,348.20	4,899.60		
71	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	456.55	78.00	164.00	698.55	2.67	
			סה"כ צריכה	456.55	78.00	164.00	698.55		
73	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	709.00	123.60	262.60	1,095.20	6.02	
			סה"כ צריכה	709.00	123.60	262.60	1,095.20		
74	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	18.80	3.25	7.30	29.35	0.23	
			סה"כ צריכה	427.30	103.95	189.10	698.30	4.64	
75	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	2,877.20	1,079.20	2,598.80	6,555.20	13.45	
			16048008 - 1	2.10	5.75	10.75	18.60	0.19	
			16048008 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	2,879.30	1,084.95	2,609.55	6,573.80		
76	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	411.40	138.00	340.20	889.60	3.50	
			סה"כ צריכה	411.40	138.00	340.20	889.60		
77	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	4,038.20	988.20	2,123.00	7,149.40	20.53	
			סה"כ צריכה	4,038.20	988.20	2,123.00	7,149.40		
78	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	1,505.60	410.40	1,018.00	2,934.00	14.96	
			סה"כ צריכה	1,505.60	410.40	1,018.00	2,934.00		
79	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	423.60	109.20	396.80	929.60	9.15	
			סה"כ צריכה	423.60	109.20	396.80	929.60		
80	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	3,295.20	1,200.20	2,935.20	7,430.60	14.75	
			סה"כ צריכה	3,295.20	1,200.20	2,935.20	7,430.60		
81	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	2.40	0.00	0.00	2.40	785.75	
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	0.00	2.40		
			סה"כ צריכה	330,714.50	106,148.25	232,128.76	662,791.51		
			חשבון חברת חשמל	447,240.00	152,700.00	311,427.00	911,367.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		הפרש בקוט"ש		-116,525.50	-46,551.75	-79,298.24	-248,575.49		
		הפרש באחוזים		-26.05%	-30.49%	-25.46%			



- פסגה (Kwh 330,714.50)
- גבע (Kwh 106,148.25)
- שפל (Kwh 232,128.76)

