



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 400 (ישן 125)

תקופת דוח: (01/10/21 - 31/10/21)

תאריך הפקה: 07/11/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	17.07	1,433.80	369.20	246.80	817.80	19051820 - 2	מבנה 400 לייט ספיד	37967	1
		1,433.80	369.20	246.80	817.80	סה"כ צריכה			
	27.06	4,849.80	1,068.20	766.60	3,015.00	19051820 - 1	מבנה 400 סהו וציבורי	37968	2
	17.07	-1,433.80	-369.20	-246.80	-817.80	19051820 - 2			
		3,416.00	699.00	519.80	2,197.20	סה"כ צריכה			
		4,849.80	1,068.20	766.60	3,015.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		4,849.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (3,015.00 Kwh)
- גבע (766.60 Kwh)
- שפל (1,068.20 Kwh)

