



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (13/10/21 - 15/09/21)


תאריך הפקה: 08/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	73.56	8.15	15.03	96.74	0.60	
			סה"כ צריכה	73.56	8.15	15.03	96.74		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	271.34	7.46	15.46	294.26	3.60	
			סה"כ צריכה	271.34	7.46	15.46	294.26		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,940.79	1,050.44	2,172.71	5,163.94	11.20	
			סה"כ צריכה	1,940.79	1,050.44	2,172.71	5,163.94		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	500.10	79.63	125.83	705.57	3.78	
			סה"כ צריכה	500.10	79.63	125.83	705.57		
5	33710	C בניין PIPL מיזוג אויר	14154696 - 4	190.77	38.37	60.40	289.53	5.87	
			סה"כ צריכה	190.77	38.37	60.40	289.53		
6	33707	אדוונטסט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	194.23	4.77	0.00	199.00	4.55	
			סה"כ צריכה	194.23	4.77	0.00	199.00		
7	11953	אולם כנסים קייזנס בניין A	81029750 - 8	59.50	4.88	9.46	73.84	5.20	
			סה"כ צריכה	59.50	4.88	9.46	73.84		
8	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	2,001.20	948.67	2,508.80	5,458.67	14.41	
			סה"כ צריכה	2,001.20	948.67	2,508.80	5,458.67		
9	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	868.53	312.27	888.40	2,069.20	9.21	
			סה"כ צריכה	868.53	312.27	888.40	2,069.20		
10	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	702.53	276.80	667.60	1,646.93	7.82	
			סה"כ צריכה	702.53	276.80	667.60	1,646.93		
11	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	4.80	0.00	0.00	4.80	10.42	
			סה"כ צריכה	4.80	0.00	0.00	4.80		
12	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	133.60	16.00	4.40	154.00	5.74	
			סה"כ צריכה	133.60	16.00	4.40	154.00		
13	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	948.04	19.62	41.14	1,008.80	6.00	
			סה"כ צריכה	948.04	19.62	41.14	1,008.80		
14	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	3,438.66	338.16	513.66	4,290.48	34.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,438.66	338.16	513.66	4,290.48		
15	11956	סרוויס נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	793.10	143.52	573.78	1,510.40	10.40	
			סה"כ צריכה	793.10	143.52	573.78	1,510.40		
16	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	19093080 - 2	427.36	53.07	129.81	610.24	4.09	
			סה"כ צריכה	427.36	53.07	129.81	610.24		
17	6390	פיליפס מא בניין A ק.5	81029750 - 3	1,665.58	888.12	1,902.22	4,455.92	8.80	
			סה"כ צריכה	1,665.58	888.12	1,902.22	4,455.92		
18	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	14154695 - 3	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.00	0.05		
19	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	19093080 - 1	388.75	143.63	103.63	636.00	3.81	
			סה"כ צריכה	388.75	143.63	103.63	636.00		
20	11958	קידנס בניין A מא	81029750 - 7	1,797.74	1,087.81	2,372.92	5,258.47	12.80	
			סה"כ צריכה	1,797.74	1,087.81	2,372.92	5,258.47		
21	11961	קידנס בניין B מא קומה 4	14154695 - 1	894.13	486.66	1,174.40	2,555.19	7.23	
			סה"כ צריכה	894.13	486.66	1,174.40	2,555.19		
22	11960	קידנס בניין C מא קומה 4	14154696 - 1	124.40	28.80	16.94	170.14	2.32	
			סה"כ צריכה	124.40	28.80	16.94	170.14		
23	18342	קלאודינירי בניין B קומה 2	14154695 - 6	2,762.80	624.07	1,448.33	4,835.20	20.67	
			סה"כ צריכה	2,762.80	624.07	1,448.33	4,835.20		
			סה"כ צריכה	20,181.53	6,560.90	14,744.93	41,487.37		
			חשבון חברת חשמל	136,480.00	36,760.00	38,280.00	211,520.00		
			הפרש בקוט"ש	-116,298.47	-30,199.10	-23,535.07	-170,032.63		
			הפרש באחוזים	-85.21%	-82.15%	-61.48%	-80.39%		



■ פסגה (20,181.53 Kwh)
■ גבע (6,560.90 Kwh)
■ שפל (14,744.93 Kwh)

