



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (31/10/21 - 01/10/21)

תאריך הפקה: 09/11/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	10,834.50	2,196.40	3,513.00	16,543.90		
			15140017 - 1	14,258.30	2,064.30	3,554.20	19,876.80		
			16224440 - 1	8,577.70	1,963.30	3,581.10	14,122.10		
			17013924 - 1	12,780.60	1,995.40	3,674.90	18,450.90		
			17313060 - 1	7,384.80	1,851.80	3,366.10	12,602.70	141.66	
			סה"כ צריכה	53,835.90	10,071.20	17,689.30	81,596.40		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	5,462.80	1,475.10	2,589.60	9,527.50	28.80	
			18029700 - 2	1,164.40	290.50	472.80	1,927.70	4.99	
			סה"כ צריכה	6,627.20	1,765.60	3,062.40	11,455.20		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	105.00	33.90	16.20	155.10	2.93	
			18029700 - 10	124.80	57.20	0.30	182.30	3.37	
			סה"כ צריכה	229.80	91.10	16.50	337.40		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	6,286.20	1,464.50	951.70	8,702.40	30.40	
			18029700 - 12	844.70	170.10	0.50	1,015.30	6.17	
			סה"כ צריכה	7,130.90	1,634.60	952.20	9,717.70		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	3,128.48	848.80	2,017.92	5,995.20	16.46	
			18029700 - 6	680.96	229.60	554.08	1,464.64	4.18	
			סה"כ צריכה	3,809.44	1,078.40	2,572.00	7,459.84		
6	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	507.00	30.80	13.80	551.60	2.98	
			18029700 - 14	1,951.30	255.70	516.30	2,723.30	10.85	
			סה"כ צריכה	2,458.30	286.50	530.10	3,274.90		
7	30336	קומה 06 - ריג'יוס	16254156 - 1	3,361.00	846.60	1,990.60	6,198.20	18.89	
			18040260 - 1	974.80	83.80	90.00	1,148.60	6.08	
			סה"כ צריכה	4,335.80	930.40	2,080.60	7,346.80		
8	30490	קומה 07 - אקסג'יט	18029625 - 1	3,920.40	1,009.60	2,333.60	7,263.60	22.79	
			18040260 - 2	4,334.20	1,748.60	4,136.00	10,218.80	17.92	
			סה"כ צריכה	8,254.60	2,758.20	6,469.60	17,482.40		
9	30338	קומה 08 - אקסג'יט	16254156 - 2	2,173.00	462.80	1,071.20	3,707.00	10.97	
			18040260 - 3	717.60	104.20	222.80	1,044.60	13.37	
			סה"כ צריכה	2,890.60	567.00	1,294.00	4,751.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי	18029625 - 2	7,907.60	2,853.60	6,748.20	17,509.40	31.94	
			18040260 - 4	212.20	3.00	6.00	221.20	2.19	
			סה"כ צריכה	8,119.80	2,856.60	6,754.20	17,730.60		
11	30900	קומה 10 - אמ קי	16254156 - 3	6,178.80	1,973.00	4,536.80	12,688.60	28.31	
			18029700 - 1	983.40	290.20	718.00	1,991.60	4.65	
			סה"כ צריכה	7,162.20	2,263.20	5,254.80	14,680.20		
12	32824	קומה 11 - קולפלנט	18029625 - 9	5,219.60	1,203.20	2,650.00	9,072.80	31.76	
			18029700 - 8	1,202.40	258.00	612.00	2,072.40	9.65	
			סה"כ צריכה	6,422.00	1,461.20	3,262.00	11,145.20		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	2,683.40	367.80	870.40	3,921.60	19.08	
			18029700 - 9	800.00	2.20	0.00	802.20	4.54	
			סה"כ צריכה	3,483.40	370.00	870.40	4,723.80		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	792.12	97.62	225.30	1,115.04	4.24	
			20004327 - 1	135.24	3.12	0.06	138.42	1.66	
			סה"כ צריכה	927.36	100.74	225.36	1,253.46		
15	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	13.36	4.56	10.56	28.48	78.55	
			20004327 - 2	2.80	0.00	0.00	2.80	0.57	
			סה"כ צריכה	16.16	4.56	10.56	31.28		
16	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	1,439.68	262.04	619.16	2,320.88	76.97	
			20004327 - 3	337.08	127.72	307.36	772.16	2.05	
			סה"כ צריכה	1,776.76	389.76	926.52	3,093.04		
17	44776	קומה 15 - ביו דבש	20065441 - 2	1,228.80	192.60	381.50	1,802.90	7.72	
			20065442 - 2	2,051.60	706.90	1,686.80	4,445.30	14.92	
			סה"כ צריכה	3,280.40	899.50	2,068.30	6,248.20		
18	44775	קומה 15 - ביו מילק	20065441 - 1	1,410.60	265.20	599.90	2,275.70	15.36	
			20065442 - 1	1,792.80	361.70	729.30	2,883.80	11.73	
			סה"כ צריכה	3,203.40	626.90	1,329.20	5,159.50		
			סה"כ צריכה	123,964.02	28,155.46	55,368.04	207,487.52		
			חשבון חברת חשמל			259,056.00	259,056.00		
			הפרש בקוט"ש			-203,687.96	-51,568.48		
			הפרש באחוזים			-78.63%	-19.91%		





- פסגה (Kwh 123,964.02)
- גבע (Kwh 28,155.46)
- שפל (Kwh 55,368.04)

