

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (31/10/21 - 04/10/21)

תאריך הפקה: 15/11/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		12,469.20	5,328.66	1,874.07	5,266.48	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		12,469.20	5,328.66	1,874.07	5,266.48	סה"כ צריכה			
		1.07	0.48	0.14	0.45	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		1,024.91	407.45	137.66	479.81	80003223 - 2			
		1,025.98	407.92	137.80	480.26	סה"כ צריכה			
		1.03	0.41	0.16	0.46	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	12.00	2,130.40	464.00	216.80	1,449.60	80003257 - 7			
	16.80	6,955.80	2,267.70	925.00	3,763.10	81017159 - 4			
		9,087.23	2,732.11	1,141.96	5,213.16	סה"כ צריכה			
		1.06	0.43	0.16	0.48	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	14.40	3,138.40	639.20	244.00	2,255.20	80003224 - 7			
		3,139.46	639.63	244.16	2,255.68	סה"כ צריכה			
	9.60	2,552.00	546.40	196.80	1,808.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		1.04	0.42	0.15	0.47	80002031 - 8			
	13.70	3,554.20	1,202.50	425.50	1,926.20	81017159 - 8			
		6,107.24	1,749.32	622.45	3,735.47	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.31	91.45	63.20	17.55	10.70	15091250 - 2			
	0.13	0.40	0.20	0.00	0.20	16092121 - 1			
	6.00	1,437.60	294.00	129.20	1,014.40	80001690 - 6			
		359.84	148.89	55.50	155.45	80001767 - 2			
		12.06	5.01	1.71	5.34	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	4.80	319.20	116.80	48.80	153.60	80003224 - 4			
	0.20	139.45	60.45	21.25	57.75	80003257 - 5			
		2,360.004	688.55	274.02	1,397.44	סה"כ צריכה			
	1.16	124.40	0.20	7.20	117.00	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.34	14.20	0.00	0.00	14.20	15091162 - 3			
	1.44	79.60	0.00	0.00	79.60	15091162 - 4			
	65.80	36.80	5.20	1.80	29.80	16048009 - 1			
	0.97	135.80	1.30	8.00	126.50	16048009 - 2			
		390.80	6.70	17.00	367.10	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,084.00	435.20	1,095.84	2,615.04	5.07	
			16092121 - 4	3,318.72	1,328.64	3,329.60	7,976.96	15.86	
			80001690 - 2	1,080.00	127.20	276.00	1,483.20	11.20	
			80002031 - 7	578.45	182.35	525.93	1,286.73		
			81017159 - 7	911.30	147.80	198.50	1,257.60	5.50	
			סה"כ צריכה	6,972.47	2,221.19	5,425.87	14,619.53		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	376.00	150.40	376.40	902.80	1.36	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.56	0.22	0.61	1.39		
			80001976 - 2	0.96	0.38	1.05	2.39		
			80001976 - 5	124.59	62.83	165.49	352.91		
			80001976 - 6	285.10	110.61	308.82	704.53		
			סה"כ צריכה	787.22	324.44	852.36	1,964.02		
10	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	100,924.83	33,287.32	72,835.41	207,047.56		
			סה"כ צריכה	100,924.83	33,287.32	72,835.41	207,047.56		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	119.06	44.70	128.41	292.17		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	68.70	24.70	70.40	163.80		
			סה"כ צריכה	187.76	69.40	198.81	455.97		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-117.00	-7.20	-0.20	-124.40	1.16	
			15091162 - 3	-14.20	0.00	0.00	-14.20	0.34	
			15091162 - 4	-79.60	0.00	0.00	-79.60	1.44	
			15091249 - 1	19.25	4.10	4.95	28.30	1.30	
			15091249 - 2	17.85	3.80	4.55	26.20	1.23	
			15091249 - 3	60.95	21.15	48.45	130.55	1.30	
			15091249 - 7	344.25	129.75	296.10	770.10	1.59	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-29.80	-1.80	-5.20	-36.80	65.80	
			16048009 - 2	-126.50	-8.00	-1.30	-135.80	0.97	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	792.00	54.40	154.40	1,000.80	121.60	
			80001690 - 5	386.40	140.00	430.40	956.80	2.40	
			80001767 - 1	375.84	136.45	418.36	930.65		
			80001767 - 2	-155.45	-55.50	-148.89	-359.84		
			80001767 - 3	231.55	85.25	282.15	598.95		
			80001767 - 4	-5.34	-1.71	-5.01	-12.06		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	347.36	120.49	338.52	806.37		
			80001976 - 8	3.62	1.40	3.93	8.96		
			80002031 - 1	159.07	63.15	152.94	375.16		
			80003217 - 1	2.34	0.85	2.43	5.62		
			80003217 - 2	2.36	0.86	2.46	5.68		
			80003223 - 4	20,320.89	10,183.49	27,538.68	58,043.06		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	685.60	73.60	209.60	968.80	99.20	
			80003257 - 2	397.00	1.40	27.60	426.00	3.60	
			80003257 - 3	2.70	1.00	2.80	6.50		
			80003257 - 4	11,143.20	1,823.20	1,278.40	14,244.80	55.20	
			80003257 - 6	104.60	37.60	107.00	249.20	0.40	
			80003257 - 8	16,231.20	1,052.80	512.00	17,796.00	226.40	
			80003271 - 2	692.80	151.40	426.80	1,271.00		
			80003271 - 3	20.60	2.65	8.85	32.10		
			80003271 - 5	230.70	58.60	166.20	455.50		
			80003271 - 6	4,601.00	1,826.70	5,193.20	11,620.90		
			80003271 - 7	1,113.40	315.50	793.80	2,222.70		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	396.90	120.70	315.80	833.40	2.50	
			81017159 - 2	1,765.60	652.80	1,839.50	4,257.90	8.50	
			סה"כ צריכה	59,921.14	16,988.88	40,399.28	117,309.30		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	160.10	63.00	157.60	380.70	0.93	
			80001976 - 3	523.31	203.28	566.75	1,293.34		
			80001976 - 4	120.87	47.03	131.16	299.06		
			80003217 - 6	6,854.44	2,499.41	7,112.64	16,466.49		
			80003224 - 5	2,093.60	415.20	1,106.40	3,615.20	12.00	
			80003271 - 1	1,015.70	312.70	745.50	2,073.90		
			סה"כ צריכה	10,768.02	3,540.63	9,820.05	24,128.69		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-117.00	-7.20	-0.20	-124.40	1.16	
			15091162 - 3	-14.20	0.00	0.00	-14.20	0.34	
			15091162 - 4	-79.60	0.00	0.00	-79.60	1.44	
			16048009 - 1	-29.80	-1.80	-5.20	-36.80	65.80	
			16048009 - 2	-126.50	-8.00	-1.30	-135.80	0.97	
			16092121 - 3	271.00	108.80	273.96	653.76	5.07	
			16092121 - 4	829.68	332.16	832.40	1,994.24	15.86	
			80002031 - 6	102.51	26.22	70.09	198.82		
			80003224 - 8	303.20	27.20	60.00	390.40	3.20	
			81017159 - 6	383.70	59.30	85.60	528.60	2.20	
			סה"כ צריכה	1,522.99	536.68	1,315.35	3,375.02		
			סה"כ צריכה	199,800.002	61,280.00	142,400.00	403,480.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				403,480.00		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (199,800.002 Kwh) 50%
■ גבע (61,280.00 Kwh) 15%
■ שפל (142,400.00 Kwh) 35%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	54,983.52	21,289.82	58,111.55	134,384.90		
			סה"כ צריכה	54,983.52	21,289.82	58,111.55	134,384.90		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	12,408.80	55.20	157.60	12,621.60	134.40	
			סה"כ צריכה	12,408.80	55.20	157.60	12,621.60		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	34,636.80	3,795.20	4,166.40	42,598.40	294.40	
			סה"כ צריכה	34,636.80	3,795.20	4,166.40	42,598.40		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	61,497.60	22,304.00	60,812.80	144,614.40	281.60	
			סה"כ צריכה	61,497.60	22,304.00	60,812.80	144,614.40		

