



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 201

תקופת דוח: (30/09/21 - 01/09/21)

תאריך הפקה: 17/11/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	17.36	592.20	220.00	74.00	298.20	19051813 - 2	מבנה 201 אופרודקשן תאריך יציאה: 08/09/21	37939	1
		293.53	156.62	55.73	81.17	ציבורי ומא			
		885.73	376.62	129.73	379.37	סה"כ צריכה			
	1.85	198.47	30.72	41.82	125.93	20281831 - 1	מבנה 201 מחסן אחזקה	44266	2
		198.47	30.72	41.82	125.93	סה"כ צריכה			
	0.63	5.45	0.60	0.20	4.65	19051813 - 3	מבנה 201 תמיס	37940	3
	10.64	312.80	51.90	77.80	183.10	19051813 - 4			
		1,948.35	875.76	472.84	599.75	ציבורי ומא			
		2,266.60	928.26	550.84	787.50	סה"כ צריכה			
		3,350.80	1,335.60	722.40	1,292.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		3,350.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 1,292.80)
- גבע (Kwh 722.40)
- שפל (Kwh 1,335.60)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	25.03	3,350.80	1,335.60	722.40	1,292.80	19051813 - 1	מבנה 201 ציבורי	39306	1
	17.36	-592.20	-220.00	-74.00	-298.20	19051813 - 2			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051813 - 3	-4.65	-0.20	-0.60	-5.45	0.63	
			19051813 - 4	-183.10	-77.80	-51.90	-312.80	10.64	
			20281831 - 1	-125.93	-41.82	-30.72	-198.47	1.85	
			סה"כ צריכה	680.92	528.58	1,032.38	2,241.88		

