



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/11/21 - 11/10/21)


תאריך הפקה: 24/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37398	GROWINGS	00024444 - 1	4,019.64	259.81	1,094.95	5,374.39	39.93	
			19093466 - 1	70.90	0.80	2.00	73.70	9.58	
			ציבורי 21.59	202.74	424.15	1,565.90	2,192.79		
			סה"כ צריכה	4,293.28	684.76	2,662.85	7,640.89		
2	37396	IMPORTECH	19093466 - 2	928.90	23.70	69.90	1,022.50	9.05	
			ציבורי 6.45	60.57	126.72	467.81	655.10		
			סה"כ צריכה	989.47	150.42	537.71	1,677.60		
3	19382	ביו מד	00023694 - 5	477.95	53.55	152.57	684.07	14.47	
			מ"א 3.98	994.51	266.90	719.43	1,980.84		
			ציבורי 4.26	40.004	83.69	308.97	432.67		
			סה"כ צריכה	1,512.47	404.14	1,180.97	3,097.58		
4	19381	דיירים קטנים קומה א	00023694 - 5	1,911.82	214.19	610.28	2,736.29	14.47	
			מ"א 9.29	2,321.36	622.99	1,679.28	4,623.62		
			ציבורי 4.44	41.69	87.23	322.03	450.95		
			סה"כ צריכה	4,274.87	924.41	2,611.58	7,810.86		
5	39878	דיירים קטנים קומת קרקע	00024444 - 2	1,207.86	229.27	584.65	2,021.78	7.82	
			מ"א 7.69	1,921.55	515.69	1,390.06	3,827.31		
			ציבורי 3.67	34.46	72.10	266.18	372.74		
			סה"כ צריכה	3,163.88	817.07	2,240.88	6,221.83		
6	81	המשביר לחקלאי 10.23	00023694 - 4	3,175.81	466.93	1,384.73	5,027.47	21.92	
			מ"א 17.96	4,487.79	1,204.41	3,246.48	8,938.68		
			ציבורי 8.57	80.48	168.36	621.57	870.41		
			סה"כ צריכה	7,744.08	1,839.70	5,252.78	14,836.56		
7	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	652.74	13.91	139.51	806.16	13.75	
			מ"א 7.49	1,871.58	502.28	1,353.91	3,727.77		
			ציבורי 6.89	64.70	135.36	499.72	699.78		
			סה"כ צריכה	2,589.02	651.55	1,993.14	5,233.71		
8	19376	שניידר	00023694 - 2	2,335.80	342.75	576.58	3,255.14	13.72	
			00023694 - 7	8.10	3.43	9.05	20.58	0.03	
			00023694 - 8	10,374.51	999.39	3,131.60	14,505.50	58.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	351.47	7.49	75.12	434.08	13.75	
			00024444 - 6	762.96	170.96	520.25	1,454.18	5.55	
			00024444 - 8	3,484.98	402.07	968.46	4,855.51	32.40	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מ"א 53.9	13,468.36	3,614.56	9,743.06	26,825.98		
			ציבורי 44.29	415.91	870.11	3,212.30	4,498.33		
			סה"כ צריכה	31,202.10	6,410.78	18,236.43	55,849.31		
			סה"כ צריכה	55,769.16	11,882.83	34,716.34	102,368.34		
			חשבון חברת חשמל	103,180.00			103,180.00		
			הפרש בקוטי"ש	-47,410.84			-811.66		
			הפרש באחוזים	-45.95%			-0.79%		



■ פסגה (Kwh 55,769.16)
■ גבע (Kwh 11,882.83)
■ שפל (Kwh 34,716.34)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידיעה מועמס	00023694 - 1	10,347.52	2,907.84	7,379.90	20,635.26	67.84	
			00023694 - 3	8,303.34	1,057.48	3,368.25	12,729.08	63.89	
			00023694 - 6	3,233.63	1,355.61	3,578.39	8,167.62	12.27	
			00024444 - 4	2,970.51	1,324.45	3,586.40	7,881.36	11.62	
			00024444 - 7	132.69	60.66	163.24	356.59	0.53	
			סה"כ צריכה	24,987.69	6,706.04	18,076.17	49,769.91		
2	19378	ציבורי מועמס לידיעה	00023694 - 1	-10,347.52	-2,907.84	-7,379.90	-20,635.26	67.84	
			00023694 - 2	-2,335.80	-342.75	-576.58	-3,255.14	13.72	
			00023694 - 3	-8,303.34	-1,057.48	-3,368.25	-12,729.08	63.89	
			00023694 - 4	-3,175.81	-466.93	-1,384.73	-5,027.47	21.92	
			00023694 - 5	-2,389.77	-267.74	-762.85	-3,420.36	14.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023694 - 6	-3,233.63	-1,355.61	-3,578.39	-8,167.62	12.27	
			00023694 - 7	-8.10	-3.43	-9.05	-20.58	0.03	
			00023694 - 8	-10,374.51	-999.39	-3,131.60	-14,505.50	58.94	
			00024444 - 1	-4,019.64	-259.81	-1,094.95	-5,374.39	39.93	
			00024444 - 2	-1,207.86	-229.27	-584.65	-2,021.78	7.82	
			00024444 - 3	55,690.20	11,858.90	34,648.70	102,197.80	349.20	
			00024444 - 4	-2,970.51	-1,324.45	-3,586.40	-7,881.36	11.62	
			00024444 - 5	-1,004.21	-21.40	-214.63	-1,240.24	13.75	
			00024444 - 6	-762.96	-170.96	-520.25	-1,454.18	5.55	
			00024444 - 7	-132.69	-60.66	-163.24	-356.59	0.53	
			00024444 - 8	-3,484.98	-402.07	-968.46	-4,855.51	32.40	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093466 - 1	-70.90	-0.80	-2.00	-73.70	9.58	
			19093466 - 2	-928.90	-23.70	-69.90	-1,022.50	9.05	
			סה"כ צריכה	939.07	1,964.58	7,252.88	10,156.53		

