



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (24/11/21 - 27/10/21)


תאריך הפקה: 28/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	650.24	242.88	620.96	1,514.08	2.83	
			סה"כ צריכה	650.24	242.88	620.96	1,514.08		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	36.00	0.00	0.00	36.00	53.67	
			סה"כ צריכה	36.00	0.00	0.00	36.00		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	10,041.60	1,470.60	217.80	11,730.00	68.98	
			סה"כ צריכה	10,041.60	1,470.60	217.80	11,730.00		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	2,942.90	556.80	1,220.80	4,720.50	25.70	
			סה"כ צריכה	2,942.90	556.80	1,220.80	4,720.50		
7	44589	קומה 2 אמיס 1	20065481 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	44590	קומה 2 אמיס 2	20065481 - 4	3.76	2.16	0.00	5.92	78.31	
			סה"כ צריכה	3.76	2.16	0.00	5.92		
9	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	273.56	45.40	115.44	434.40	78.21	
			סה"כ צריכה	273.56	45.40	115.44	434.40		
10	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	643.30	45.30	85.40	774.00	5.21	
			סה"כ צריכה	643.30	45.30	85.40	774.00		
11	44591	קומה 2 ניו אדג 1	20065481 - 3	1.96	9.64	4.88	16.48	78.28	
			סה"כ צריכה	1.96	9.64	4.88	16.48		
12	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	262.36	11.72	28.24	302.32	2.44	
			סה"כ צריכה	262.36	11.72	28.24	302.32		
15	44586	קומה 3 ב פורת	20065488 - 1	221.56	39.80	81.76	343.12	2.31	
			סה"כ צריכה	221.56	39.80	81.76	343.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	44584	קומה 3 ל.ד חשמל	20065482 - 1	4.08	0.00	0.00	4.08	0.50	
			סה"כ צריכה	4.08	0.00	0.00	4.08		
17	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	182.44	5.84	18.12	206.40	1.56	
			סה"כ צריכה	182.44	5.84	18.12	206.40		
18	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	272.76	16.00	39.44	328.20	3.34	
			סה"כ צריכה	272.76	16.00	39.44	328.20		
19	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	209.60	24.04	56.12	289.76	2.05	
			סה"כ צריכה	209.60	24.04	56.12	289.76		
20	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	656.84	54.04	130.00	840.88	7.01	
			סה"כ צריכה	656.84	54.04	130.00	840.88		
21	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	415.64	55.96	108.52	580.12	2.41	
			סה"כ צריכה	415.64	55.96	108.52	580.12		
22	44575	קומה 5 יקותיאל	20065477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065477 - 2	64.48	10.56	5.12	80.16	2.83	
			סה"כ צריכה	64.48	10.56	5.12	80.16		
23	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	73.70	15.90	36.70	126.30	3.63	
			20281613 - 1	185.53	56.71	148.36	390.60	0.99	
			סה"כ צריכה	259.23	72.61	185.06	516.90		
			סה"כ צריכה	17,142.31	2,663.35	2,917.66	22,723.32		
			חשבון חברת חשמל	23,620.00	4,780.00	7,640.00	36,040.00		
			הפרש בקוט"ש	-6,477.69	-2,116.65	-4,722.34	-13,316.68		
			הפרש באחוזים	-27.42%	-44.28%	-61.81%	-36.95%		



- פסגה (Kwh 17,142.31)
- גבע (Kwh 2,663.35)
- שפל (Kwh 2,917.66)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	22,770.30	4,530.30	6,885.30	34,185.90	176.50	
			סה"כ צריכה	22,770.30	4,530.30	6,885.30	34,185.90		

