



דוח קוט"ש


עבור: רמות שער יוקנעם

דוח מסכם עבור: שער יוקנעם חרמון+רימון+שנאים+תבור

תקופת דוח: (24/11/21 - 28/10/21)

תאריך הפקה: 28/11/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6403	הזנה ללוח גיוון קומה 2	7 - 81029761	27,152.40	8,994.00	20,959.40	57,105.80	138.00	
			סה"כ צריכה	27,152.40	8,994.00	20,959.40	57,105.80		
2	6400	הזנה ללוח גיוון קומה 3	3 - 81029761	19,142.80	5,958.20	13,549.60	38,650.60	100.00	
			סה"כ צריכה	19,142.80	5,958.20	13,549.60	38,650.60		
3	43815	מיזוג אוויר מלאנוקס חדש על הגג (16)	4 - 81029761	59,996.40	24,555.00	57,307.80	141,859.20	282.00	
			סה"כ צריכה	59,996.40	24,555.00	57,307.80	141,859.20		
			סה"כ צריכה	106,291.60	39,507.20	91,816.80	237,615.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				237,615.60		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 106,291.60) 45%
- גבע (Kwh 39,507.20) 17%
- שפל (Kwh 91,816.80) 39%

