



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 06/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22829	בניין EDF - A ק.7 מערבי תאריך יציאה: 14/11/21	1 - 00016384	92.39	25.78	85.92	204.10	3.47	
			סה"כ צריכה	92.39	25.78	85.92	204.10		
2	42372	בניין A - אודיסיי (שקע טעינה)	1 - 17313236	244.40	1.10	3.10	248.60	7.38	
			תוספת תשלום	48.88	0.22	0.62	49.72		
			סה"כ צריכה	293.28	1.32	3.72	298.32		
3	44845	בניין A - אינפידט מחסן 12.ק.	1 - 20281691	54.61	1.00	39.28	94.89	1.36	
			סה"כ צריכה	54.61	1.00	39.28	94.89		
4	44844	בניין A - אינפידט מחסן 3-ק.	1 - 20281692	267.80	68.30	182.10	518.20	2.25	
			סה"כ צריכה	267.80	68.30	182.10	518.20		
5	12852	בניין A - אינפידט ק.10	3 - 00021754	252.28	73.04	187.84	513.15	5.35	
			סה"כ צריכה	252.28	73.04	187.84	513.15		
6	22852	בניין A - אינפידט ק.10 מערבי	4 - 00021754	3,178.99	1,228.42	3,175.75	7,583.16	11.94	
			סה"כ צריכה	3,178.99	1,228.42	3,175.75	7,583.16		
7	12849	בניין A - אינפידט ק.11 מערבי תאריך יציאה: 18/11/21	5 - 00021754	657.66	186.20	501.90	1,345.76	10.03	
			סה"כ צריכה	657.66	186.20	501.90	1,345.76		
8	12944	בניין A - אינפידט ק.11 מערבי תאריך יציאה: 18/11/21	6 - 00021754	407.35	149.86	382.00	939.22	4.05	
			סה"כ צריכה	407.35	149.86	382.00	939.22		
9	33346	בניין A - אינפידט ק.3 מערבי	1 - 00023851	2,087.94	220.73	491.57	2,800.25	15.25	
			סה"כ צריכה	2,087.94	220.73	491.57	2,800.25		
10	13111	בניין A - אינפידט ק.4	3 - 00023851	11,100.88	3,129.62	7,314.62	21,545.12	47.93	
			סה"כ צריכה	11,100.88	3,129.62	7,314.62	21,545.12		
11	30266	בניין A - אינפידט ק.6 מערבי	7 - 00023851	2,986.47	465.96	1,094.56	4,546.99	15.87	
			סה"כ צריכה	2,986.47	465.96	1,094.56	4,546.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	35833	בניין A - דיג'יסייף טכנולוגיות בע"מ 5.ק	00023851 - 5	7,604.70	2,477.23	6,146.29	16,228.22	28.56	
			00023851 - 6	2,227.80	421.64	915.77	3,565.20	10.28	
			סה"כ צריכה	9,832.50	2,898.87	7,062.06	19,793.43		
13	39256	בניין A - עמדת טעינה אופנועים ג'ירף	18247293 - 1	9.80	2.30	5.80	17.90	7.44	
			תוספת צריכה	0.49	0.12	0.29	0.89		
			סה"כ צריכה	10.29	2.42	6.09	18.79		
14	13004	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי)	00016384 - 5	7,645.35	2,526.11	6,443.75	16,615.21	28.22	
			סה"כ צריכה	7,645.35	2,526.11	6,443.75	16,615.21		
15	13006	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 9 מערבי)	00021754 - 1	4,734.20	1,093.68	2,869.25	8,697.12	23.12	
			סה"כ צריכה	4,734.20	1,093.68	2,869.25	8,697.12		
16	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	00009005 - 1	49,587.66	11,051.16	9,020.52	69,659.34	393.72	
			00009016 - 1	0.15	0.05	0.08	0.28	0.24	
			00021754 - 7	8,100.56	4,024.55	13,504.70	25,629.82	122.04	
			15112931 - 1	-11,219.07	-4,001.95	-7,645.61	-22,866.62		
			סה"כ צריכה	46,469.31	11,073.81	14,879.70	72,422.81		
17	13001	בניין A ציבורי ראשי שדה חיוני	15112931 - 1	11,219.07	4,001.95	7,645.61	22,866.62		
			סה"כ צריכה	11,219.07	4,001.95	7,645.61	22,866.62		
18	12955	בניין B - אודיסי	00012671 - 6	2,169.38	742.95	1,730.38	4,642.71	8.30	
			סה"כ צריכה	2,169.38	742.95	1,730.38	4,642.71		
19	33751	בניין B - אודיסי (שקע טעינה) ק.4	17313067 - 1	170.60	14.60	7.50	192.70	10.27	
			תוספת תשלום	34.12	2.92	1.50	38.54		
			סה"כ צריכה	204.72	17.52	9.00	231.24		
20	22871	בניין B - ג'וי ישראל או אי (2016) בע"מ ק.3	00024535 - 1	540.70	79.04	194.01	813.75	4.78	
			סה"כ צריכה	540.70	79.04	194.01	813.75		
21	40834	בניין B - גאמבול פינטק סולושנס בע"מ ק.4	00012671 - 4	751.88	108.42	213.69	1,074.00	3.98	
			סה"כ צריכה	751.88	108.42	213.69	1,074.00		
22	39691	בניין B - גני חדשנות בע"מ ק.10	00018383 - 4	2,971.17	576.10	1,429.15	4,976.41	12.58	
			00018383 - 6	601.18	59.74	141.51	802.43	3.80	
			סה"כ צריכה	3,572.34	635.84	1,570.66	5,778.84		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	12933	בניין B - ד"ר סינתיה ווב משרד עו"ד	00012671 - 1	1,272.37	86.89	170.08	1,529.34	6.95	
			סה"כ צריכה	1,272.37	86.89	170.08	1,529.34		
24	33860	בניין B - ויהייב טק בע"מ (ק, 10 מזרחי)	00018383 - 3	913.83	96.85	201.38	1,212.06	4.61	
			סה"כ צריכה	913.83	96.85	201.38	1,212.06		
25	39593	בניין B - זאפה ק, 9	00018383 - 1	4,290.004	648.37	1,478.18	6,416.56	21.97	
			סה"כ צריכה	4,290.004	648.37	1,478.18	6,416.56		
26	44250	בניין B - ספיד אפ קומה 10	00018383 - 8	398.18	24.25	66.07	488.50	3.61	
			סה"כ צריכה	398.18	24.25	66.07	488.50		
27	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	00018383 - 5	5,751.04	850.13	1,189.41	7,790.59	32.42	
			סה"כ צריכה	5,751.04	850.13	1,189.41	7,790.59		
28	40829	בניין B - פיטנגו שקע טעינה	17312581 - 1	198.09	8.31	73.38	279.78		
			תוספת צריכה	39.62	1.66	14.68	55.96		
			סה"כ צריכה	237.71	9.97	88.06	335.74		
29	42860	בניין B - פיטנגו שקע טעינה בחניון - איתי	20281993 - 1	28.80	0.00	0.00	28.80	3.35	
			תוספת צריכה	5.76	0.00	0.00	5.76		
			סה"כ צריכה	34.56	0.00	0.00	34.56		
30	12996	בניין B - ר.א.מ. B6	00012671 - 7	1,948.63	701.73	1,831.26	4,481.61	11.60	
			סה"כ צריכה	1,948.63	701.73	1,831.26	4,481.61		
31	12997	בניין B - ראם (ק 5 מזרחי)	00012671 - 5	5,164.44	1,350.62	3,482.38	9,997.44	24.89	
			סה"כ צריכה	5,164.44	1,350.62	3,482.38	9,997.44		
32	12998	בניין B - ראם (ק 7 מזרחי)	00016067 - 1	5,303.77	1,888.05	4,815.94	12,007.76	27.78	
			סה"כ צריכה	5,303.77	1,888.05	4,815.94	12,007.76		
33	12999	בניין B - ראם (ק 8 מזרחי)	00016067 - 3	2,339.62	767.20	1,985.98	5,092.81	17.41	
			סה"כ צריכה	2,339.62	767.20	1,985.98	5,092.81		
34	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון (ק 6 מזרחי)	00012671 - 8	2,705.09	1,013.69	2,606.72	6,325.50	12.12	
			סה"כ צריכה	2,705.09	1,013.69	2,606.72	6,325.50		
35	13124	בניין B מיזוג אויר	00018383 - 7	4,964.94	2,606.52	11,566.55	19,138.01	100.97	
			00020176 - 1	31,030.71	5,230.26	1,281.54	37,542.51	228.00	
			17313427 - 1	12,340.30	3,260.70	2,085.40	17,686.40	75.90	
			סה"כ צריכה	48,335.95	11,097.48	14,933.49	74,366.92		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
36	13117	בניין B ציבורי	00012671 - 1	-1,272.37	-86.89	-170.08	-1,529.34	6.95	
			00012671 - 4	-751.88	-108.42	-213.69	-1,074.00	3.98	
			00012671 - 5	-5,164.44	-1,350.62	-3,482.38	-9,997.44	24.89	
			00012671 - 6	-2,169.38	-742.95	-1,730.38	-4,642.71	8.30	
			00012671 - 7	-1,948.63	-701.73	-1,831.26	-4,481.61	11.60	
			00012671 - 8	-2,705.09	-1,013.69	-2,606.72	-6,325.50	12.12	
			00016067 - 1	-5,303.77	-1,888.05	-4,815.94	-12,007.76	27.78	
			00016067 - 3	-2,339.62	-767.20	-1,985.98	-5,092.81	17.41	
			00018383 - 1	-4,290.004	-648.37	-1,478.18	-6,416.56	21.97	
			00018383 - 3	-913.83	-96.85	-201.38	-1,212.06	4.61	
			00018383 - 4	-2,971.17	-576.10	-1,429.15	-4,976.41	12.58	
			00018383 - 5	-5,751.04	-850.13	-1,189.41	-7,790.59	32.42	
			00018383 - 6	-601.18	-59.74	-141.51	-802.43	3.80	
			00018383 - 7	-4,964.94	-2,606.52	-11,566.55	-19,138.01	100.97	
			00018383 - 8	-398.18	-24.25	-66.07	-488.50	3.61	
			00020176 - 1	-31,030.71	-5,230.26	-1,281.54	-37,542.51	228.00	
			00024535 - 1	-540.70	-79.04	-194.01	-813.75	4.78	
			00025468 - 1	54,058.74	11,392.20	8,868.84	74,319.78	353.76	
			14152660 - 1	20,283.50	4,945.00	15,923.80	41,152.30		
			14158916 - 1	19,514.47	6,363.66	15,750.47	41,628.60		
			17312581 - 1	-198.09	-8.31	-73.38	-279.78		
			17313067 - 1	-170.60	-14.60	-7.50	-192.70	10.27	
			17313427 - 1	-12,340.30	-3,260.70	-2,085.40	-17,686.40	75.90	
			20281993 - 1	-28.80	0.00	0.00	-28.80	3.35	
			סה"כ צריכה	8,001.99	2,586.43	3,992.60	14,581.02		
37	44291	בניין C - אינסולו 9.ק	00025313 - 6	1,343.05	210.78	359.73	1,913.56	7.79	
			סה"כ צריכה	1,343.05	210.78	359.73	1,913.56		
38	34654	בניין C - אינסולו 10.ק	00025313 - 5	2,954.43	619.74	1,094.14	4,668.31	16.70	
			00025313 - 8	4,295.50	1,448.18	3,376.27	9,119.94	22.29	
			סה"כ צריכה	7,249.92	2,067.91	4,470.42	13,788.25		
39	42405	בניין C - גרופ 9.ק	00025313 - 2	505.27	58.12	162.34	725.73	4.28	
			סה"כ צריכה	505.27	58.12	162.34	725.73		
40	42406	בניין C - גרופ 9.ק שלב ב	00025313 - 3	1,254.94	221.72	494.74	1,971.40	10.42	
			סה"כ צריכה	1,254.94	221.72	494.74	1,971.40		
41	34652	בניין C - גרין אנד גולד קומה 6	00025498 - 2	2,207.62	218.93	218.81	2,645.37	23.99	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,207.62	218.93	218.81	2,645.37		
42	42172	בניין C - דיזנגוף סחר ק.11	00025313 - 7	2,319.68	265.78	617.53	3,202.99	12.26	
			סה"כ צריכה	2,319.68	265.78	617.53	3,202.99		
43	42808	בניין C - חברת סימנס בע"מ 5.ק	00025322 - 5	3,453.38	752.65	1,977.70	6,183.74	20.74	
			סה"כ צריכה	3,453.38	752.65	1,977.70	6,183.74		
44	13009	בניין C - כלל ק.3	00025322 - 2	54.18	0.00	0.00	54.18	16.53	
			סה"כ צריכה	54.18	0.00	0.00	54.18		
45	45481	בניין C - כלל ק.4 (ערוצ'3)	00025322 - 3	130.57	41.42	114.49	286.48	5.22	
			סה"כ צריכה	130.57	41.42	114.49	286.48		
46	12934	בניין C - כלל ק.4 (ערוצ'4)	00025322 - 4	688.53	221.82	595.19	1,505.55	7.62	
			סה"כ צריכה	688.53	221.82	595.19	1,505.55		
47	32076	בניין C - כלל ק.4 (ערוצ'7)	00025322 - 7	80.78	16.29	52.60	149.67	2.99	
			סה"כ צריכה	80.78	16.29	52.60	149.67		
48	34653	בניין C - סייסק בע"מ 8.ק	00025498 - 5	1,782.60	215.87	329.56	2,328.02	10.66	
			סה"כ צריכה	4,045.70	670.70	1,304.44	6,020.85	11.12	
49	12981	בניין C - עו"ד טל איתן ק.6	00025498 - 1	2,417.38	361.78	760.88	3,540.04	15.18	
			סה"כ צריכה	2,417.38	361.78	760.88	3,540.04		
50	12982	בניין C - עו"ד טל איתן ק.7	00025498 - 4	6,517.26	811.67	1,753.64	9,082.56	33.02	
			סה"כ צריכה	6,517.26	811.67	1,753.64	9,082.56		
51	45464	בניין C - קורל ריף 5.ק	00025322 - 6	3,270.95	787.68	2,062.16	6,120.78	15.35	
			סה"כ צריכה	3,270.95	787.68	2,062.16	6,120.78		
52	13125	בניין C מיזוג אויר כלל ביטוח	00025305 - 2	262.93	69.26	177.97	510.15	99.48	
			00025321 - 2	7,496.56	2,568.90	4,599.41	14,664.87	163.52	
			00025321 - 3	23,048.11	3,486.89	7,949.23	34,484.24	223.49	
			00025321 - 4	2,096.73	298.41	1,353.23	3,748.37	67.31	
			00025321 - 5	13,467.53	3,330.18	8,598.71	25,396.42	68.42	
			סה"כ צריכה	46,371.86	9,753.64	22,678.55	78,804.05		
53	13115	בניין C ציבורי כלל ביטוח	00025305 - 1	19,055.70	4,758.90	8,529.60	32,344.20	159.30	
			00025305 - 2	-262.93	-69.26	-177.97	-510.15	99.48	
			00025313 - 2	-505.27	-58.12	-162.34	-725.73	4.28	
			00025313 - 3	-1,254.94	-221.72	-494.74	-1,971.40	10.42	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025313 - 5	-2,954.43	-619.74	-1,094.14	-4,668.31	16.70	
			00025313 - 6	-1,343.05	-210.78	-359.73	-1,913.56	7.79	
			00025313 - 7	-2,319.68	-265.78	-617.53	-3,202.99	12.26	
			00025313 - 8	-4,295.50	-1,448.18	-3,376.27	-9,119.94	22.29	
			00025321 - 1	53,744.94	12,326.52	28,825.86	94,897.32	384.84	
			00025321 - 2	-7,496.56	-2,568.90	-4,599.41	-14,664.87	163.52	
			00025321 - 3	-23,048.11	-3,486.89	-7,949.23	-34,484.24	223.49	
			00025321 - 4	-2,096.73	-298.41	-1,353.23	-3,748.37	67.31	
			00025321 - 5	-13,467.53	-3,330.18	-8,598.71	-25,396.42	68.42	
			00025322 - 2	-54.18	0.00	0.00	-54.18	16.53	
			00025322 - 3	-130.57	-41.42	-114.49	-286.48	5.22	
			00025322 - 4	-688.53	-221.82	-595.19	-1,505.55	7.62	
			00025322 - 5	-3,453.38	-752.65	-1,977.70	-6,183.74	20.74	
			00025322 - 6	-3,270.95	-787.68	-2,062.16	-6,120.78	15.35	
			00025322 - 7	-80.78	-16.29	-52.60	-149.67	2.99	
			00025498 - 1	-2,417.38	-361.78	-760.88	-3,540.04	15.18	
			00025498 - 2	-2,207.62	-218.93	-218.81	-2,645.37	23.99	
			00025498 - 4	-6,517.26	-811.67	-1,753.64	-9,082.56	33.02	
			00025498 - 5	-1,782.60	-215.87	-329.56	-2,328.02	10.66	
			00025498 - 6	-2,263.11	-454.83	-974.89	-3,692.83	11.12	
			18075333 - 1	22,388.21	4,228.40	9,417.03	36,033.64		
			סה"כ צריכה	13,277.77	4,852.91	9,149.28	27,279.96		
54	37538	בניין D - אסנס ק.5	81009904 - 1	4,235.76	787.24	1,564.99	6,587.99	14.83	
			סה"כ צריכה	4,235.76	787.24	1,564.99	6,587.99		
55	12863	בניין D - אסנס סקוירטי ק.6	81009904 - 4	11,327.93	2,284.62	5,111.50	18,724.06	43.26	
			סה"כ צריכה	11,327.93	2,284.62	5,111.50	18,724.06		
56	12864	בניין D - אסנס סקוירטי ק.7	81007768 - 2	5,304.05	654.81	1,296.12	7,254.98	21.95	
			סה"כ צריכה	5,304.05	654.81	1,296.12	7,254.98		
57	43917	בניין D - בית ד.ב.ק.9	81007768 - 5	44.28	16.54	42.12	102.94	0.16	
			סה"כ צריכה	44.28	16.54	42.12	102.94		
58	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	2,385.62	728.68	1,771.36	4,885.66	8.70	
			סה"כ צריכה	2,385.62	728.68	1,771.36	4,885.66		
59	36944	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.3	81007764 - 1	2,530.97	343.96	461.43	3,336.36	8.59	
			סה"כ צריכה	2,530.97	343.96	461.43	3,336.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
60	36943	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) 4.ק.	81007764 - 3	2,651.63	408.88	776.01	3,836.52	12.79	
			81007764 - 4	402.47	67.73	140.76	610.96	2.04	
			סה"כ צריכה	3,054.10	476.61	916.77	4,447.48		
61	39274	בניין D - גיא ודורון לוי עמדות טעינה	70058555 - 1	509.90	10.72	4.07	524.69	0.35	
			תוספת צריכה	101.98	2.14	0.81	104.94		
			סה"כ צריכה	611.88	12.86	4.88	629.63		
62	12870	בניין D - גיא ודורון לוי 8.ק.	81007768 - 3	983.93	211.43	303.92	1,499.28	4.19	
			סה"כ צריכה	983.93	211.43	303.92	1,499.28		
63	12871	בניין D - גיא ודורון לוי 8.ק.	81007768 - 4	2,653.70	517.14	717.68	3,888.51	13.18	
			סה"כ צריכה	2,653.70	517.14	717.68	3,888.51		
64	12877	בניין D - דייר ק. 11	81009503 - 7	3,590.81	594.39	569.67	4,754.87	11.94	
			סה"כ צריכה	3,590.81	594.39	569.67	4,754.87		
65	12878	בניין D - דייר ק. 12	81009503 - 8	3,209.12	645.46	1,154.25	5,008.82	9.78	
			סה"כ צריכה	3,209.12	645.46	1,154.25	5,008.82		
66	12940	בניין D - חברת ויולה-מחסנים קומת חניון 2-	70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	12942	בניין D - חיוני חדר שרתים	81007768 - 6	1,087.32	399.96	1,025.10	2,512.38	3.82	
			סה"כ צריכה	1,087.32	399.96	1,025.10	2,512.38		
68	41836	בניין D - יוניטד פאסט קד'ואל אינק	81007843 - 1	2,530.89	241.52	610.18	3,382.59	19.10	
			סה"כ צריכה	2,530.89	241.52	610.18	3,382.59		
69	22870	בניין D - פלר נפט וגז 9	81007768 - 8	3,044.53	337.07	669.48	4,051.08	12.26	
			סה"כ צריכה	3,044.53	337.07	669.48	4,051.08		
70	13120	בניין D - ק. 10 Plenus	81007768 - 6	-1,087.32	-399.96	-1,025.10	-2,512.38	3.82	
			81009503 - 2	-1,606.40	-225.42	-198.54	-2,030.35	4.60	
			81009503 - 6	4,701.71	1,045.86	1,931.19	7,678.76	16.07	
			סה"כ צריכה	2,008.00	420.48	707.55	3,136.03		
71	12841	בניין D - ק. 10 Vintage	81009503 - 2	1,606.40	225.42	198.54	2,030.35	4.60	
			סה"כ צריכה	1,606.40	225.42	198.54	2,030.35		
72	40161	בניין D - שקע טעינה ויולה	17312918 - 1	139.48	3.74	11.00	154.21	10.64	
			תוספת צריכה	27.90	0.75	2.20	30.84		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	167.37	4.49	13.20	185.06		
73	13126	בניין D מיזוג אוויר	81009503 - 1	739.71	1,422.20	6,485.44	8,647.34	79.39	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 1	3,299.06	376.84	220.66	3,896.56	0.64	
			81009882 - 2	2,007.17	55.03	140.98	2,203.17	0.62	
			81009882 - 3	117.76	45.17	116.74	279.67	0.49	
			81009882 - 5	26,643.38	4,059.16	416.66	31,119.21	191.23	
			81009882 - 4	3,817.18	978.40	383.52	5,179.10	13.30	
			סה"כ צריכה	36,624.25	6,936.80	7,764.00	51,325.05		
74	13119	בניין D ציבורי	14158931 - 1	31,758.48	6,085.56	12,401.57	50,245.61		
			14158960 - 1	32,972.49	11,934.97	27,609.23	72,516.68		
			17312918 - 1	-139.48	-3.74	-11.00	-154.21	10.64	
			70058555 - 1	-509.90	-10.72	-4.07	-524.69	0.35	
			70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70060663 - 1	-2,385.62	-728.68	-1,771.36	-4,885.66	8.70	
			81007764 - 1	-2,530.97	-343.96	-461.43	-3,336.36	8.59	
			81007764 - 3	-2,651.63	-408.88	-776.01	-3,836.52	12.79	
			81007764 - 4	-402.47	-67.73	-140.76	-610.96	2.04	
			81007768 - 2	-5,304.05	-654.81	-1,296.12	-7,254.98	21.95	
			81007768 - 3	-983.93	-211.43	-303.92	-1,499.28	4.19	
			81007768 - 4	-2,653.70	-517.14	-717.68	-3,888.51	13.18	
			81007768 - 5	-44.28	-16.54	-42.12	-102.94	0.16	
			81007768 - 8	-3,044.53	-337.07	-669.48	-4,051.08	12.26	
			81007843 - 1	-2,530.89	-241.52	-610.18	-3,382.59	19.10	
			81009503 - 1	-897.70	-1,725.97	-7,870.67	-10,494.34	79.39	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009503 - 6	-4,701.71	-1,045.86	-1,931.19	-7,678.76	16.07	
			81009503 - 7	-3,590.81	-594.39	-569.67	-4,754.87	11.94	
			81009503 - 8	-3,209.12	-645.46	-1,154.25	-5,008.82	9.78	
			81009882 - 1	-4,003.72	-457.33	-267.79	-4,728.84	0.64	
			81009882 - 2	-2,435.88	-66.78	-171.09	-2,673.75	0.62	
			81009882 - 3	-142.91	-54.82	-141.68	-339.41	0.49	
			81009882 - 4	-3,817.18	-978.40	-383.52	-5,179.10	13.30	
			81009882 - 5	-32,334.20	-4,926.17	-505.66	-37,766.03	191.23	
			81009882 - 7	52,776.32	9,481.15	8,839.42	71,096.90	240.38	
			81009904 - 1	-4,235.76	-787.24	-1,564.99	-6,587.99	14.83	
			81009904 - 4	-11,327.93	-2,284.62	-5,111.50	-18,724.06	43.26	
			סה"כ צריכה	23,628.93	10,392.43	22,374.09	56,395.44		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
75	12839	בניין OPTIC I - M (מסחר)	00015810 - 8	407.66	61.95	56.83	526.44	3.45	
		סה"כ צריכה		407.66	61.95	56.83	526.44		
76	12842	בניין M - אנדיר (מסחר מערבי)	00015810 - 3	11,450.95	4,713.74	8,890.19	25,054.89	80.25	
		סה"כ צריכה		11,450.95	4,713.74	8,890.19	25,054.89		
77	12843	בניין M - אנדיר (מסחר)	00015810 - 2	387.42	161.20	310.20	858.82	5.08	
		סה"כ צריכה		387.42	161.20	310.20	858.82		
78	32166	בניין M - אלבר צ'י רכב (מסחר)	00017648 - 7	607.02	70.43	103.80	781.26	6.45	
		סה"כ צריכה		607.02	70.43	103.80	781.26		
79	13090	בניין M - אלקסלטי בגדים (מסחר)	00011175 - 3	780.41	77.19	13.66	871.26	7.18	
		סה"כ צריכה		780.41	77.19	13.66	871.26		
80	36275	בניין M - אמיר שקורי (מסחר)	00019009 - 3	1,705.60	62.10	160.09	1,927.79	14.49	
		סה"כ צריכה		1,705.60	62.10	160.09	1,927.79		
81	12860	בניין M - בן עמי חנות מס 3 מזרחי-מסחר	00011175 - 1	2,975.51	970.34	2,398.67	6,344.51	15.29	
		סה"כ צריכה		2,975.51	970.34	2,398.67	6,344.51		
82	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	00025329 - 6	2,951.05	824.55	1,893.04	5,668.65	37.87	
		סה"כ צריכה		2,951.05	824.55	1,893.04	5,668.65		
83	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	81007745 - 1	4,410.28	480.87	1,091.77	5,982.92	18.93	
		סה"כ צריכה		4,410.28	480.87	1,091.77	5,982.92		
84	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	00019009 - 7	17,759.88	6,885.36	8,985.32	33,630.56	100.83	
		סה"כ צריכה		17,759.88	6,885.36	8,985.32	33,630.56		
85	12925	בניין M - דיימנד ספא (מסחר)	00011175 - 4	895.14	236.71	191.93	1,323.78	10.24	
		סה"כ צריכה		895.14	236.71	191.93	1,323.78		
86	22868	בניין M - ה.א.ל.ו. יזמות (דוידוי) (בניין D - מסחר)	81007843 - 2	2,384.23	411.07	1,043.01	3,838.31	12.98	
		סה"כ צריכה		2,384.23	411.07	1,043.01	3,838.31		
87	12936	בניין M - הרץ-קשר רנט א קר (מסחר)	00011175 - 8	467.86	58.44	104.11	630.41	6.18	
		סה"כ צריכה		467.86	58.44	104.11	630.41		
88	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	00011175 - 2	1,816.65	393.02	458.52	2,668.20	17.91	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,816.65	393.02	458.52	2,668.20		
89	44276	בניין M - ללבסקי ניהול בע"מ (בניין D - מסחר)	3 - 81007843	463.55	157.64	272.44	893.62	4.99	
			סה"כ צריכה	463.55	157.64	272.44	893.62		
90	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	5 - 00025329	517.06	125.32	285.93	928.32	10.99	
			סה"כ צריכה	517.06	125.32	285.93	928.32		
91	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	7 - 00011175	3,240.99	1,209.94	3,082.71	7,533.63	11.48	
			סה"כ צריכה	3,240.99	1,209.94	3,082.71	7,533.63		
92	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	7 - 81007843	4,719.30	488.07	758.46	5,965.82	28.72	
			סה"כ צריכה	4,719.30	488.07	758.46	5,965.82		
93	12895	בניין M - סוסו ובני (בניין D - מסחר)	2 - 81007745	5,502.36	2,457.45	5,836.26	13,796.07	38.02	
			סה"כ צריכה	5,502.36	2,457.45	5,836.26	13,796.07		
94	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	1 - 00025329	10,260.11	3,518.12	5,888.27	19,666.51	37.37	
			סה"כ צריכה	10,260.11	3,518.12	5,888.27	19,666.51		
95	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	1 - 00024358	300.39	112.11	285.40	697.90	1.00	
			סה"כ צריכה	300.39	112.11	285.40	697.90		
96	39508	בניין M - עמדות טעינה של ג'נריישן ק.3- (בניין D - מסחר)	8 - 81007843	181.39	0.002	0.00	181.39		
			תוספת תשלום	36.28	0.0004	0.00	36.28		
			סה"כ צריכה	217.67	0.002	0.00	217.67		
97	12983	בניין M - ערן חסדאי - פיצוציה (מסחר)	5 - 00011175	1,030.89	207.21	535.24	1,773.34	5.30	
			סה"כ צריכה	1,030.89	207.21	535.24	1,773.34		
98	33656	בניין M - פיתה בסטה (מסחר)	3 - 81007745	3,072.26	805.55	1,274.85	5,152.66	13.90	
			סה"כ צריכה	3,072.26	805.55	1,274.85	5,152.66		
99	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	1 - 00025009	1,169.58	434.75	1,103.93	2,708.26	4.53	
			סה"כ צריכה	1,169.58	434.75	1,103.93	2,708.26		
100	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	6 - 81007745	2,325.51	471.66	131.42	2,928.59	10.31	
			סה"כ צריכה	2,325.51	471.66	131.42	2,928.59		
101	36691	בניין M - קמפצ'ה (בניין C - מסחר)	4 - 00025305	4,372.92	1,898.41	2,378.73	8,650.06	18.29	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025329 - 2	5,574.81	1,991.61	3,426.58	10,993.00	33.70	
			סה"כ צריכה	9,947.73	3,890.02	5,805.31	19,643.06		
102	40017	בניין M - ר.ש. מסעדות	00019009 - 6	5,085.56	640.86	1,055.93	6,782.35	38.60	
			סה"כ צריכה	5,085.56	640.86	1,055.93	6,782.35		
103	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	81007843 - 4	141.94	50.38	47.91	240.23	0.28	
			סה"כ צריכה	141.94	50.38	47.91	240.23		
104	13015	בניין M - שניצל קומפני (בניין C - מסחר)	00011175 - 6	2,378.96	229.04	505.43	3,113.43	19.97	
			סה"כ צריכה	2,378.96	229.04	505.43	3,113.43		
105	22869	בניין M - שפע זכינות בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 5	1,156.47	430.33	1,086.04	2,672.84	4.85	
			סה"כ צריכה	1,156.47	430.33	1,086.04	2,672.84		
106	12902	בניין M - תמיר פיירשטיין (בניין D - מסחר)	81007745 - 8	3,140.18	214.46	560.38	3,915.02	28.21	
			סה"כ צריכה	3,140.18	214.46	560.38	3,915.02		
107	12833	היפר נטו	11103668 - 1	85,833.60	25,825.20	56,870.70	168,529.50	0.26	
			סה"כ צריכה	85,833.60	25,825.20	56,870.70	168,529.50		
108	13127	חשמל חניון	00009301 - 2	9,621.76	2,967.48	7,194.18	19,783.42	63.40	
			00023623 - 1	26,918.90	8,338.42	20,092.58	55,349.90	155.04	
			סה"כ צריכה	36,540.66	11,305.90	27,286.76	75,133.32		
109	22879	מסחר - מיזוג אוויר	81009503 - 1	158.00	303.77	1,385.24	1,847.00	79.39	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 1	704.65	80.49	47.13	832.28	0.64	
			81009882 - 2	428.71	11.75	30.11	470.58	0.62	
			81009882 - 3	25.15	9.65	24.94	59.74	0.49	
			81009882 - 5	5,690.82	867.01	89.00	6,646.82	191.23	
			סה"כ צריכה	7,007.34	1,272.67	1,576.41	9,856.42		
110	13121	מסחר - ציבורי	00009301 - 1	18,882.55	6,319.40	15,754.70	40,956.65	111.70	
			00009301 - 2	-9,621.76	-2,967.48	-7,194.18	-19,783.42	63.40	
			00011175 - 1	-2,975.51	-970.34	-2,398.67	-6,344.51	15.29	
			00011175 - 2	-1,816.65	-393.02	-458.52	-2,668.20	17.91	
			00011175 - 3	-780.41	-77.19	-13.66	-871.26	7.18	
			00011175 - 4	-895.14	-236.71	-191.93	-1,323.78	10.24	
			00011175 - 5	-1,030.89	-207.21	-535.24	-1,773.34	5.30	
			00011175 - 6	-2,378.96	-229.04	-505.43	-3,113.43	19.97	
			00011175 - 7	-3,240.99	-1,209.94	-3,082.71	-7,533.63	11.48	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00011175 - 8	-467.86	-58.44	-104.11	-630.41	6.18	
			00015810 - 2	-387.42	-161.20	-310.20	-858.82	5.08	
			00015810 - 3	-11,450.95	-4,713.74	-8,890.19	-25,054.89	80.25	
			00015810 - 8	-407.66	-61.95	-56.83	-526.44	3.45	
			00017648 - 7	-607.02	-70.43	-103.80	-781.26	6.45	
			00019009 - 3	-1,705.60	-62.10	-160.09	-1,927.79	14.49	
			00019009 - 6	-5,085.56	-640.86	-1,055.93	-6,782.35	38.60	
			00019009 - 7	-17,759.88	-6,885.36	-8,985.32	-33,630.56	100.83	
			00020476 - 1	48,857.70	12,528.60	23,880.40	85,266.70	223.40	
			00023623 - 1	-26,918.90	-8,338.42	-20,092.58	-55,349.90	155.04	
			00024358 - 1	-300.39	-112.11	-285.40	-697.90	1.00	
			00024942 - 1	37,159.08	12,262.44	30,474.66	79,896.18	189.00	
			00025009 - 1	-1,169.58	-434.75	-1,103.93	-2,708.26	4.53	
			00025305 - 4	-4,372.92	-1,898.41	-2,378.73	-8,650.06	18.29	
			00025329 - 1	-10,260.11	-3,518.12	-5,888.27	-19,666.51	37.37	
			00025329 - 2	-5,574.81	-1,991.61	-3,426.58	-10,993.00	33.70	
			00025329 - 5	-517.06	-125.32	-285.93	-928.32	10.99	
			00025329 - 6	-2,951.05	-824.55	-1,893.04	-5,668.65	37.87	
			15140051 - 1	57,694.18	18,552.51	29,963.99	106,210.67		
			81007745 - 1	-4,410.28	-480.87	-1,091.77	-5,982.92	18.93	
			81007745 - 2	-5,502.36	-2,457.45	-5,836.26	-13,796.07	38.02	
			81007745 - 3	-3,072.26	-805.55	-1,274.85	-5,152.66	13.90	
			81007745 - 6	-2,325.51	-471.66	-131.42	-2,928.59	10.31	
			81007745 - 8	-3,140.18	-214.46	-560.38	-3,915.02	28.21	
			81007843 - 2	-2,384.23	-411.07	-1,043.01	-3,838.31	12.98	
			81007843 - 3	-463.55	-157.64	-272.44	-893.62	4.99	
			81007843 - 4	-141.94	-50.38	-47.91	-240.23	0.28	
			81007843 - 5	-1,156.47	-430.33	-1,086.04	-2,672.84	4.85	
			81007843 - 7	-4,719.30	-488.07	-758.46	-5,965.82	28.72	
			81007843 - 8	-181.39	-0.002	0.00	-181.39		
			סה"כ צריכה	22,418.95	7,507.17	18,569.92	48,496.04		
			סה"כ צריכה	656,515.97	174,159.05	345,495.17	1,176,170.19		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,176,170.19		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 656,515.97)
■ גבע (Kwh 174,159.05)
■ שפל (Kwh 345,495.17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32135	בקבוצה של מא בניין A - צילרים מגדל מערבי חדש	00025284 - 1	28,148.97	4,990.35	685.74	33,825.06	300.12	
			סה"כ צריכה	28,148.97	4,990.35	685.74	33,825.06		
2	9476	ראשי QTR2 שנאי בניין A תאריך כניסה: 21/11/21	17013916 - 1	4,989.40	2,051.90	9,550.40	16,591.70		
			סה"כ צריכה	4,989.40	2,051.90	9,550.40	16,591.70		
3	9477	ראשי QTR3 שנאי בניין A	14158973 - 1	14,156.11	5,882.25	17,913.45	37,951.81		
			סה"כ צריכה	14,156.11	5,882.25	17,913.45	37,951.81		

