



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 06/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	343.15	40.97	76.69	460.81	8.14	
			סה"כ צריכה	343.15	40.97	76.69	460.81		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,479.61	374.72	848.37	3,702.70	10.96	
			סה"כ צריכה	2,479.61	374.72	848.37	3,702.70		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,170.85	285.00	697.64	2,153.49	9.48	
			00023364 - 8	1,394.28	318.11	691.18	2,403.57	14.37	
			סה"כ צריכה	2,565.13	603.11	1,388.82	4,557.06		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	9,867.01	2,263.19	5,261.29	17,391.49	68.38	
			00021300 - 7	-4,455.84	-1,026.19	-2,488.18	-7,970.21	27.20	
			00021300 - 8	-2,084.06	-277.70	-569.82	-2,931.59	36.29	
			סה"כ צריכה	3,327.10	959.30	2,203.30	6,489.70		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	4,455.84	1,026.19	2,488.18	7,970.21	27.20	
			סה"כ צריכה	4,455.84	1,026.19	2,488.18	7,970.21		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	2,084.06	277.70	569.82	2,931.59	36.29	
			סה"כ צריכה	2,084.06	277.70	569.82	2,931.59		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	00021955 - 1	872.13	327.24	836.82	2,036.19	3.01	
			סה"כ צריכה	872.13	327.24	836.82	2,036.19		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,000.82	401.16	966.29	2,368.26	10.53	
			00021300 - 2	4,649.25	1,098.95	2,779.79	8,527.99	118.53	
			00021300 - 3	13,856.32	2,969.06	6,723.66	23,549.04	180.19	
			00021300 - 4	92.73	37.36	90.15	220.25	0.37	
			00021300 - 5	9,846.83	3,942.73	9,504.16	23,293.72	32.55	
			סה"כ צריכה	29,445.95	8,449.26	20,064.05	57,959.26		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	34,378.12	9,048.76	22,749.16	66,176.04	255.28	
			00020900 - 1	-2,479.61	-374.72	-848.37	-3,702.70	10.96	
			00021300 - 1	-1,000.82	-401.16	-966.29	-2,368.26	10.53	
			00021300 - 2	-4,649.25	-1,098.95	-2,779.79	-8,527.99	118.53	
			00021300 - 3	-13,856.32	-2,969.06	-6,723.66	-23,549.04	180.19	
			00021300 - 4	-92.73	-37.36	-90.15	-220.25	0.37	
			00021300 - 5	-9,846.83	-3,942.73	-9,504.16	-23,293.72	32.55	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	29,191.12	7,293.88	18,635.76	55,120.76	125.36	
			00022181 - 1	-343.15	-40.97	-76.69	-460.81	8.14	
			00023361 - 1	-3,489.01	-961.76	-2,450.30	-6,901.07	18.66	
			00023361 - 2	-2,723.20	-590.31	-1,493.23	-4,806.74	13.35	
			00023361 - 3	-5,051.51	-1,123.77	-2,873.15	-9,048.44	21.47	
			00023361 - 4	-3,005.26	-708.99	-1,843.36	-5,557.62	16.50	
			00023361 - 5	-3,534.80	-954.11	-2,467.65	-6,956.55	17.72	
			00023361 - 6	-3,577.90	-1,135.09	-2,910.35	-7,623.35	17.66	
			00023361 - 7	-2,999.11	-769.98	-2,000.92	-5,770.002	14.54	
			00023364 - 1	-1,612.47	-344.90	-769.45	-2,726.82	14.67	
			00023364 - 2	-208.48	-21.18	-46.14	-275.80	2.74	
			00023364 - 3	-119.89	-8.01	-20.87	-148.77	1.27	
			00023364 - 4	-255.80	-24.01	-60.15	-339.96	3.04	
			00023364 - 5	-412.51	-61.00	-146.60	-620.11	4.00	
			00023364 - 6	-146.08	-12.90	-34.60	-193.58	3.48	
			00023364 - 7	-226.87	-35.14	-92.58	-354.59	2.98	
			סה"כ צריכה	3,937.64	726.55	3,186.44	7,850.64		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,489.01	961.76	2,450.30	6,901.07	18.66	
			00023361 - 8	-1,170.85	-285.00	-697.64	-2,153.49	9.48	
			00023364 - 1	1,612.47	344.90	769.45	2,726.82	14.67	
			00023364 - 8	-1,394.28	-318.11	-691.18	-2,403.57	14.37	
			סה"כ צריכה	2,536.35	703.55	1,830.93	5,070.84		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,977.19	458.32	1,262.34	4,697.85	16.83	
			00023322 - 1	427.97	73.27	231.17	732.41	4.86	
			סה"כ צריכה	3,405.16	531.58	1,493.51	5,430.26		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,723.20	590.31	1,493.23	4,806.74	13.35	
			00023364 - 2	208.48	21.18	46.14	275.80	2.74	
			סה"כ צריכה	2,931.68	611.49	1,539.38	5,082.54		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,051.51	1,123.77	2,873.15	9,048.44	21.47	
			00023364 - 5	412.51	61.00	146.60	620.11	4.00	
			סה"כ צריכה	5,464.02	1,184.77	3,019.76	9,668.54		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,534.80	954.11	2,467.65	6,956.55	17.72	
			00023364 - 3	119.89	8.01	20.87	148.77	1.27	
			סה"כ צריכה	3,654.69	962.12	2,488.52	7,105.33		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,577.90	1,135.09	2,910.35	7,623.35	17.66	
			00023364 - 4	255.80	24.01	60.15	339.96	3.04	
			סה"כ צריכה	3,833.70	1,159.10	2,970.50	7,963.30		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,999.11	769.98	2,000.92	5,770.002	14.54	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	226.87	35.14	92.58	354.59	2.98	
			סה"כ צריכה	3,225.98	805.12	2,093.50	6,124.60		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	3,005.26	708.99	1,843.36	5,557.62	16.50	
			00023364 - 6	146.08	12.90	34.60	193.58	3.48	
			סה"כ צריכה	3,151.34	721.89	1,877.96	5,751.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	67,080.90	15,538.34	39,222.69	121,841.92	347.71	
			סה"כ צריכה	67,080.90	15,538.34	39,222.69	121,841.92		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	135,571.90	50,541.40	129,275.05	315,388.35	478.20	
			סה"כ צריכה	135,571.90	50,541.40	129,275.05	315,388.35		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	57,292.20	14,836.50	36,971.70	109,100.40		
			סה"כ צריכה	57,292.20	14,836.50	36,971.70	109,100.40		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	71,027.25	19,169.75	49,990.45	140,187.45	407.90	
			סה"כ צריכה	71,027.25	19,169.75	49,990.45	140,187.45		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	115,292.15	41,622.05	108,204.95	265,119.15	442.60	
			סה"כ צריכה	115,292.15	41,622.05	108,204.95	265,119.15		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	34,378.12	9,048.76	22,749.16	66,176.04	255.28	
			סה"כ צריכה	34,378.12	9,048.76	22,749.16	66,176.04		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	29,191.12	7,293.88	18,635.76	55,120.76	125.36	
			סה"כ צריכה	29,191.12	7,293.88	18,635.76	55,120.76		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	22,060.16	3,931.32	10,369.88	36,361.36	180.08	
			סה"כ צריכה	22,060.16	3,931.32	10,369.88	36,361.36		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	47,745.32	13,606.00	35,321.76	96,673.08	229.28	
			00023317 - 1	-2,977.19	-458.32	-1,262.34	-4,697.85	16.83	
			סה"כ צריכה	44,768.13	13,147.68	34,059.42	91,975.23		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	227,197.50	84,796.95	217,159.10	529,153.55	869.50	
			סה"כ צריכה	227,197.50	84,796.95	217,159.10	529,153.55		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	154,903.26	61,841.00	160,903.35	377,647.61		
			סה"כ צריכה	154,903.26	61,841.00	160,903.35	377,647.61		
			סה"כ צריכה	958,762.69	321,767.63	827,541.50	2,108,071.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	994,480.00	327,600.00	830,400.00	2,152,480.00		
			הפרש בקוט"ש	-35,717.31	-5,832.37	-2,858.50	-44,408.18		
			הפרש באחוזים	-3.59%	-1.78%	-0.34%	-2.06%		



- פסגה (Kwh 958,762.69)
- גבע (Kwh 321,767.63)
- שפל (Kwh 827,541.50)

