

### דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (24/11/21 - 27/10/21)

תאריך הפקה: 06/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,069.20	424.20	1,090.30	2,583.70	78.44	
			סה"כ צריכה	1,069.20	424.20	1,090.30	2,583.70		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	7.45	0.15	0.00	7.60	0.47	
		אוויר צח		13.31	5.28	13.57	32.16		
		סה"כ צריכה		20.76	5.43	13.57	39.76		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	11,412.00	2,365.80	1,652.10	15,429.90		
		סה"כ צריכה		11,412.00	2,365.80	1,652.10	15,429.90		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	8,716.20	1,400.20	1,081.60	11,198.00		
		סה"כ צריכה		8,716.20	1,400.20	1,081.60	11,198.00		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	11,922.80	2,045.00	1,174.50	15,142.30		
		סה"כ צריכה		11,922.80	2,045.00	1,174.50	15,142.30		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	20.34	0.59	0.00	20.93	0.40	
		אוויר צח		5.10	2.02	5.20	12.31		
		סה"כ צריכה		25.43	2.61	5.20	33.24		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	2.54	0.00	0.00	2.54	0.15	
		אוויר צח		5.10	2.02	5.20	12.31		
		סה"כ צריכה		7.64	2.02	5.20	14.86		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	26.67	0.00	0.00	26.67	4.23	
		אוויר צח		5.10	2.02	5.20	12.31		
		סה"כ צריכה		31.77	2.02	5.20	38.99		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	198.00	2.00	0.00	200.00	13.44	
		אוויר צח		31.07	12.33	31.68	75.08		
		סה"כ צריכה		229.07	14.33	31.68	275.08		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	14.99	1.73	4.03	20.75	0.43	
		אוויר צח		8.00	3.17	8.15	19.32		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	22.99	4.90	12.19	40.07		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	23.34	5.23	1.54	30.11	1.61	
			אוויר צח	8.13	3.23	8.29	19.65		
			סה"כ צריכה	31.47	8.46	9.83	49.76		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	57.34	0.00	0.00	57.34	0.48	
			אוויר צח	4.14	1.64	4.22	10.01		
			סה"כ צריכה	61.49	1.64	4.22	67.35		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גרן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	15.94	0.00	0.00	15.94	0.38	
			אוויר צח	6.87	2.72	7.00	16.59		
			סה"כ צריכה	22.80	2.72	7.00	32.53		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	17.94	0.00	0.00	17.94	0.20	
			אוויר צח	6.87	2.72	7.00	16.59		
			סה"כ צריכה	24.80	2.72	7.00	34.53		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	73.98	4.08	10.50	88.56	0.84	
			אוויר צח	6.87	2.72	7.00	16.59		
			סה"כ צריכה	80.85	6.80	17.50	105.15		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	5.92	0.00	0.00	5.92	1.83	
			אוויר צח	5.10	2.02	5.20	12.31		
			סה"כ צריכה	11.02	2.02	5.20	18.23		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	23.39	0.53	0.00	23.92	3.33	
			אוויר צח	8.09	3.21	8.25	19.55		
			סה"כ צריכה	31.48	3.74	8.25	43.47		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	21.62	5.17	12.96	39.74	0.87	
			אוויר צח	4.87	1.93	4.96	11.76		
			סה"כ צריכה	26.48	7.10	17.92	51.51		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.03	0.00	0.03	0.06		
			אוויר צח	5.10	2.02	5.20	12.31		
			סה"כ צריכה	5.13	2.02	5.23	12.38		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	18.85	1.57	0.22	20.64	0.24	
			אוויר צח	5.10	2.02	5.20	12.31		
			סה"כ צריכה	23.94	3.59	5.42	32.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטינק	15129231 - 8	43.84	0.00	0.70	44.54	0.46	
			15129231 - 9	17.63	0.00	0.18	17.81	0.37	
			15129231 - 14	40.70	0.00	0.62	41.33	0.42	
			אוויר צח	29.27	11.61	29.85	70.73		
			סה"כ צריכה	131.44	11.61	31.35	174.41		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקס	16226525 - 8	25.55	0.00	0.00	25.55	1.70	
			אוויר צח	19.14	7.59	19.51	46.24		
			סה"כ צריכה	44.69	7.59	19.51	71.79		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	116.10	7.65	4.70	128.45	0.88	
			אוויר צח	18.11	7.19	18.47	43.77		
			סה"כ צריכה	134.21	14.84	23.17	172.22		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	11.25	0.05	0.25	11.55	0.46	
			אוויר צח	6.50	2.58	6.62	15.70		
			סה"כ צריכה	17.75	2.63	6.87	27.25		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	18.04	7.28	3.46	28.78	0.55	
			אוויר צח	9.27	3.68	9.46	22.41		
			סה"כ צריכה	27.31	10.96	12.92	51.19		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	27.78	11.02	28.33	67.12		
			סה"כ צריכה	27.78	11.02	28.33	67.12		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	282.85	82.30	141.90	507.05	1.83	
			אוויר צח	16.05	6.37	16.37	38.78		
			סה"כ צריכה	298.90	88.67	158.27	545.83		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	73.62	1.20	0.70	75.52	0.80	
			אוויר צח	10.28	4.08	10.48	24.83		
			סה"כ צריכה	83.90	5.28	11.18	100.35		
28	28784	קומה 2 משרד 7 סוטסטו מדיה	16226525 - 2	378.65	40.80	12.55	432.00	3.33	
			אוויר צח	15.72	6.24	16.03	37.99		
			סה"כ צריכה	394.37	47.04	28.58	469.99		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	51.84	11.66	0.00	63.50	0.62	
			אוויר צח	7.31	2.90	7.46	17.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	59.15	14.56	7.46	81.17		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	10.42	0.00	0.00	10.42	0.26	
			אוויר צח	6.31	2.50	6.44	15.25		
			סה"כ צריכה	16.73	2.50	6.44	25.67		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	98.88	1.84	0.00	100.72	1.34	
			אוויר צח	29.49	11.70	30.08	71.27		
			סה"כ צריכה	128.37	13.54	30.08	171.99		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	17.78	7.05	18.13	42.96		
			סה"כ צריכה	17.78	7.05	18.13	42.96		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	2.46	0.00	0.00	2.46	0.34	
			אוויר צח	7.00	2.78	7.14	16.91		
			סה"כ צריכה	9.46	2.78	7.14	19.37		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	64.60	0.24	0.40	65.24	0.44	
			אוויר צח	11.94	4.74	12.17	28.85		
			סה"כ צריכה	76.54	4.98	12.57	94.09		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	38.30	1.40	2.40	42.10	0.62	
			אוויר צח	13.28	5.27	13.54	32.09		
			סה"כ צריכה	51.58	6.67	15.94	74.19		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	62.15	0.00	0.00	62.15	0.44	
			אוויר צח	13.31	5.28	13.57	32.16		
			סה"כ צריכה	75.46	5.28	13.57	94.31		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	20.90	0.55	2.20	23.65	0.79	
			אוויר צח	23.45	9.30	23.91	56.66		
			סה"כ צריכה	44.35	9.85	26.11	80.31		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	41.75	10.30	23.30	75.35	0.47	
			אוויר צח	8.95	3.55	9.12	21.62		
			סה"כ צריכה	50.70	13.85	32.42	96.97		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	63.32	0.26	0.00	63.58	0.61	
			אוויר צח	10.87	4.31	11.09	26.28		
			סה"כ צריכה	74.19	4.57	11.09	89.86		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	28.30	1.60	0.00	29.90	0.52	
		אוויר צח		15.79	6.27	16.11	38.17		
		סה"כ צריכה		44.09	7.87	16.11	68.07		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	19.16	1.92	0.00	21.08	0.24	
		אוויר צח		3.14	1.25	3.20	7.58		
		סה"כ צריכה		22.30	3.17	3.20	28.66		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	125.40	1.30	1.00	127.70	1.51	
		אוויר צח		43.94	17.43	44.81	106.18		
		סה"כ צריכה		169.34	18.73	45.81	233.88		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	38.78	0.52	0.76	40.06	0.34	
		אוויר צח		7.92	3.14	8.07	19.13		
		סה"כ צריכה		46.70	3.66	8.83	59.19		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	66.70	0.52	1.28	68.50	0.39	
		אוויר צח		6.77	2.69	6.90	16.36		
		סה"כ צריכה		73.47	3.21	8.18	84.86		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	36.92	8.06	22.58	67.56	0.28	
		אוויר צח		8.30	3.29	8.46	20.06		
		סה"כ צריכה		45.22	11.35	31.04	87.62		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	210.84	27.56	57.72	296.12	2.49	
		אוויר צח		11.94	4.74	12.17	28.85		
		סה"כ צריכה		222.78	32.30	69.89	324.97		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	34.05	1.00	0.00	35.05	0.62	
		אוויר צח		21.17	8.40	21.59	51.16		
		סה"כ צריכה		55.22	9.40	21.59	86.21		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	3.65	0.00	0.00	3.65	0.14	
		אוויר צח		10.37	4.11	10.57	25.05		
		סה"כ צריכה		14.02	4.11	10.57	28.70		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	7.35	4.00	1.15	12.50	0.90	
		אוויר צח		29.78	11.81	30.36	71.95		
		סה"כ צריכה		37.13	15.81	31.51	84.45		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	68.50	2.20	0.45	71.15	0.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	15.71	6.23	16.02	37.96		
			סה"כ צריכה	84.21	8.43	16.47	109.11		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	50.75	1.45	1.05	53.25	0.51	
			אוור צח	10.14	4.02	10.34	24.50		
			סה"כ צריכה	60.89	5.47	11.39	77.75		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	3.60	0.00	0.00	3.60	0.36	
			אוור צח	8.19	3.25	8.35	19.78		
			סה"כ צריכה	11.79	3.25	8.35	23.38		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	16.80	0.78	0.08	17.66	0.24	
			אוור צח	4.81	1.91	4.90	11.61		
			סה"כ צריכה	21.61	2.69	4.98	29.27		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	14.28	0.36	0.00	14.64	0.21	
			אוור צח	6.67	2.65	6.81	16.13		
			סה"כ צריכה	20.95	3.01	6.81	30.77		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	10.60	0.00	0.00	10.60	0.30	
			אוור צח	44.43	17.63	45.31	107.37		
			סה"כ צריכה	55.03	17.63	45.31	117.97		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	75.58	0.94	3.82	80.34	0.72	
			אוור צח	11.07	4.39	11.29	26.76		
			סה"כ צריכה	86.65	5.33	15.11	107.10		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	54.30	16.00	46.85	117.15	0.82	
			אוור צח	18.95	7.52	19.33	45.80		
			סה"כ צריכה	73.25	23.52	66.18	162.95		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	31.04	0.28	0.18	31.50	0.67	
			אוור צח	12.15	4.82	12.39	29.36		
			סה"כ צריכה	43.19	5.10	12.57	60.86		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	14.00	1.60	0.45	16.05	0.96	
			אוור צח	13.95	5.53	14.22	33.70		
			סה"כ צריכה	27.95	7.13	14.67	49.75		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלוי	2 - 15129232	63.10	0.00	0.00	63.10	0.87	
			אוור צח	15.72	6.23	16.03	37.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	78.82	6.23	16.03	101.08		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	60.82	2.82	4.42	68.06	0.81	
			אוויר צח	13.39	5.31	13.66	32.36		
			סה"כ צריכה	74.21	8.13	18.08	100.42		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	14.55	5.77	14.84	35.16		
			סה"כ צריכה	14.55	5.77	14.84	35.16		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	93.30	0.00	0.00	93.30	0.79	
			אוויר צח	14.87	5.90	15.16	35.93		
			סה"כ צריכה	108.17	5.90	15.16	129.23		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	68.92	7.60	14.30	90.82	0.39	
			אוויר צח	5.55	2.20	5.66	13.41		
			סה"כ צריכה	74.47	9.80	19.96	104.23		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	49.18	0.00	0.00	49.18	0.38	
			אוויר צח	6.77	2.69	6.90	16.36		
			סה"כ צריכה	55.95	2.69	6.90	65.54		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	35.36	0.04	0.00	35.40	0.37	
			אוויר צח	5.55	2.20	5.66	13.41		
			סה"כ צריכה	40.91	2.24	5.66	48.81		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	14.96	0.00	0.00	14.96	5.68	
			אוויר צח	5.30	2.10	5.40	12.81		
			סה"כ צריכה	20.26	2.10	5.40	27.77		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	32.26	1.80	0.00	34.06	0.31	
			אוויר צח	5.02	1.99	5.12	12.14		
			סה"כ צריכה	37.28	3.79	5.12	46.20		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	17.54	0.00	0.00	17.54	0.38	
			אוויר צח	7.20	2.86	7.34	17.39		
			סה"כ צריכה	24.74	2.86	7.34	34.93		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	0.08	0.00	0.00	0.08	0.23	
			אוויר צח	16.19	6.42	16.51	39.11		
			סה"כ צריכה	16.27	6.42	16.51	39.19		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	17.92	0.00	0.00	17.92	0.19	
		אוויר צח		10.30	4.09	10.50	24.89		
		סה"כ צריכה		28.22	4.09	10.50	42.81		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	19.08	0.00	0.00	19.08	0.30	
		אוויר צח		7.07	2.81	7.21	17.09		
		סה"כ צריכה		26.15	2.81	7.21	36.17		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	6.32	0.70	0.00	7.02	0.38	
		אוויר צח		10.66	4.23	10.87	25.77		
		סה"כ צריכה		16.98	4.93	10.87	32.79		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	17.92	0.00	0.00	17.92	0.36	
		אוויר צח		10.28	4.08	10.48	24.84		
		סה"כ צריכה		28.20	4.08	10.48	42.76		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	121.50	0.80	2.00	124.30	1.14	
		אוויר צח		15.72	6.23	16.03	37.98		
		סה"כ צריכה		137.22	7.03	18.03	162.28		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	48.72	0.22	0.00	48.94	0.31	
		אוויר צח		5.06	2.01	5.16	12.23		
		סה"כ צריכה		53.78	2.23	5.16	61.17		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	57.64	0.04	0.00	57.68	1.17	
		אוויר צח		5.86	2.33	5.98	14.17		
		סה"כ צריכה		63.50	2.37	5.98	71.85		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	15.72	0.32	0.00	16.04	0.19	
		אוויר צח		7.09	2.81	7.23	17.13		
		סה"כ צריכה		22.81	3.13	7.23	33.17		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	67.44	0.20	0.00	67.64	0.87	
		אוויר צח		14.08	5.59	14.36	34.02		
		סה"כ צריכה		81.52	5.79	14.36	101.66		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	26.74	1.22	0.00	27.96	0.44	
		אוויר צח		10.13	4.02	10.33	24.47		
		סה"כ צריכה		36.87	5.24	10.33	52.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	63.40	0.80	0.00	64.20	0.73	
		אוויר צח		7.72	3.06	7.87	18.66		
		סה"כ צריכה		71.12	3.86	7.87	82.86		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	242.85	14.50	14.30	271.65	2.60	
		אוויר צח		47.26	18.75	48.19	114.20		
		סה"כ צריכה		290.11	33.25	62.49	385.85		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	421.00	46.10	23.10	490.20	3.27	
		אוויר צח		72.11	28.61	73.53	174.24		
		סה"כ צריכה		493.11	74.71	96.63	664.44		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,883.40	655.40	1,323.60	3,862.40	9.15	
		סה"כ צריכה		1,883.40	655.40	1,323.60	3,862.40		
		סה"כ צריכה		39,467.17	7,224.43	6,740.23	53,431.83		
		חשבון חברת חשמל		54,120.00	11,640.00	16,000.00	81,760.00		
		הפרש בקוט"ש		-14,652.83	-4,415.57	-9,259.77	-28,328.17		
		הפרש באחוזים		-27.07%	-37.93%	-57.87%	-34.65%		



- פסגה (39,467.17 Kwh)
- גבע (7,224.43 Kwh)
- שפל (6,740.23 Kwh)

