



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 06/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31019	(בא לי) קניון	00024306 - 4	-0.17	-0.07	-0.17	-0.41	0.009	
			סה"כ צריכה	-0.17	-0.07	-0.17	-0.41		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	00023702 - 3	3,469.00	1,220.40	2,682.24	7,371.64	13.14	
			סה"כ צריכה	3,469.00	1,220.40	2,682.24	7,371.64		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	00024325 - 5	464.72	163.06	366.58	994.36	1.73	
			סה"כ צריכה	464.72	163.06	366.58	994.36		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	00024307 - 8	1,481.26	545.90	1,316.30	3,343.46	8.78	
			סה"כ צריכה	1,481.26	545.90	1,316.30	3,343.46		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	00024317 - 8	508.38	165.92	388.17	1,062.46	1.89	
			סה"כ צריכה	508.38	165.92	388.17	1,062.46		
6	21644	002.4- סלקום	00013177 - 3	884.68	325.78	752.45	1,962.91	3.04	
			סה"כ צריכה	884.68	325.78	752.45	1,962.91		
7	21969	003-אתי פולישוק	00024326 - 4	205.90	67.59	1.75	275.24	5.88	
			סה"כ צריכה	205.90	67.59	1.75	275.24		
8	21967	004-קידום לחמן	00024326 - 2	-0.0010	0.001	0.00	1.4551915228367 E-11	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.0010	0.001	0.00	1.4551915228367 E-11		
9	21693	005-טויס אר אס	00023916 - 2	3,522.30	1,257.32	483.24	5,262.85	28.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,042.83	1,171.90	612.82	4,827.56		
			סה"כ צריכה	6,565.13	2,429.22	1,096.06	10,090.41		
10	21641	008-ארומה	00011151 - 1	7,657.64	2,422.84	2,521.73	12,602.21	44.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	930.38	358.32	187.38	1,476.08		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	8,588.02	2,781.16	2,709.11	14,941.29		
11	42089	101-2 עדיקה	00023516 - 1	2,297.78	850.79	432.93	3,581.49	19.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,519.17	585.09	305.96	2,410.21		
			סה"כ צריכה	3,816.95	1,435.87	738.89	5,991.71		
12	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	00011015 - 1	59,862.00	20,792.80	36,493.80	117,148.60	295.20	
			סה"כ צריכה	59,862.00	20,792.80	36,493.80	117,148.60		
13	21899	102-בסט מוביל	00024321 - 7	537.13	204.42	251.05	992.60	5.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	238.21	91.74	47.98	377.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	775.34	296.16	299.02	1,370.53		
14	21891	103-דרך היופי	3 - 00024321	469.03	177.84	83.64	730.52	5.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.28	70.97	37.11	292.36		
			סה"כ צריכה	653.31	248.81	120.76	1,022.88		
15	42457	104 - קארטרס	2 - 00024321	429.26	142.89	177.21	749.35	8.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	387.25	149.15	77.99	614.39		
			סה"כ צריכה	816.51	292.03	255.20	1,363.74		
16	21897	109-106-גולף - פולגת	6 - 00024321	4,981.73	1,893.28	708.92	7,583.94	31.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,141.62	439.68	229.92	1,811.23		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	6,123.36	2,332.96	938.85	10,140.34		
17	21889	110-112-אימפרס	1 - 00024321	2,191.32	752.49	357.46	3,301.27	12.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	404.51	155.79	81.47	641.77		
			סה"כ צריכה	2,595.83	908.28	438.93	3,943.04		
18	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	11,978.96	4,089.89	2,539.92	18,608.78	54.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,298.94	500.27	261.60	2,060.80		
			סה"כ צריכה	13,277.90	4,590.16	2,801.53	20,669.58		
19	21712	114-1 איב רושה	3 - 00024307	680.67	179.29	191.36	1,051.32	10.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	161.81	62.32	32.59	256.71		
			סה"כ צריכה	842.48	241.61	223.95	1,308.03		
20	21708	115- הודיס	7 - 00024306	2,016.99	666.06	341.76	3,024.81	9.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	314.62	121.17	63.36	499.16		
			סה"כ צריכה	2,331.61	787.24	405.13	3,523.97		
21	21713	116-סטוימקי	4 - 00024307	2,399.55	831.93	822.02	4,053.51	10.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	480.92	185.22	96.86	763.00		
			סה"כ צריכה	2,880.48	1,017.15	918.88	4,816.51		
22	21706	117-118 טווינטי פור סבן	5 - 00024306	2,084.98	753.16	180.09	3,018.22	11.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	871.95	335.82	175.61	1,383.38		
			סה"כ צריכה	2,956.93	1,088.98	355.69	4,401.60		
23	32473	119-120 דיזל איטליה	3 - 00024306	2,638.88	985.85	356.61	3,981.34	20.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	732.62	282.16	147.55	1,162.32		
			סה"כ צריכה	3,371.50	1,268.00	504.16	5,143.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	21692	121-זיפ	1 - 00023916	2,785.69	962.09	508.97	4,256.75	17.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,496.70	576.43	301.43	2,374.56		
			סה"כ צריכה	4,282.38	1,538.52	810.40	6,631.31		
25	21711	122-קרייזי לין	2 - 00024307	2,707.05	880.24	237.58	3,824.87	13.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	692.17	266.58	139.40	1,098.15		
			סה"כ צריכה	3,399.21	1,146.82	376.98	4,923.01		
26	22095	123-סופר פארם קניון 1	2 - 81011813	14,636.71	4,955.33	3,961.95	23,553.99	63.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,038.34	1,170.17	611.92	4,820.43		
			סה"כ צריכה	17,675.05	6,125.51	4,573.86	28,374.42		
27	21697	124-זארה	1 - 00024291	26,895.90	8,875.70	11,017.76	46,789.36	116.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	26,895.90	8,875.70	11,017.76	46,894.32		
28	21664	126-לנדור מטבח	5 - 00023527	9,243.81	3,042.26	3,273.28	15,559.35	48.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,047.24	403.33	210.91	1,661.48		
			סה"כ צריכה	10,291.05	3,445.58	3,484.19	17,220.83		
29	21749	126.1-מחסן לנדור	7 - 00024309	37.66	11.54	32.09	81.29	0.73	
			סה"כ צריכה	37.66	11.54	32.09	81.29		
30	21667	SIS - 126.2	8 - 00023527	373.42	128.46	53.00	554.88	4.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	161.81	62.32	32.59	256.71		
			סה"כ צריכה	535.22	190.78	85.59	811.59		
31	21663	127-עונות	4 - 00023527	1,402.17	496.35	245.85	2,144.37	9.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	516.88	199.07	104.10	820.04		
			סה"כ צריכה	1,919.05	695.42	349.94	2,964.42		
32	21661	128-פרג'	3 - 00023527	1,348.09	481.50	185.14	2,014.73	10.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	305.63	117.71	61.55	484.90		
			סה"כ צריכה	1,653.72	599.21	246.70	2,499.63		
33	21742	128.1-מחסן פרג	5 - 00024309	69.37	10.38	22.60	102.34	4.60	
			סה"כ צריכה	69.37	10.38	22.60	102.34		
34	21659	129-1 - אוריגנל	1 - 00023527	1,632.87	557.12	343.09	2,533.08	7.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.12	122.90	64.27	506.29		
			סה"כ צריכה	1,951.99	680.02	407.36	3,039.37		
35	43108	130-גולדה	2 - 00023527	4,976.74	1,789.67	2,105.90	8,872.30	30.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	683.18	263.12	137.59	1,083.88		
			מנדפים 2	499.84	172.07	110.98	782.89		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6,159.76	2,224.85	2,354.47	10,739.08		
36	42390	131 נייקי (נוסף)	3 - 16048032	12,688.40	4,562.80	3,556.00	20,807.20	91.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	4,633.92	1,784.69	933.26	7,351.87		
			סה"כ צריכה	17,322.32	6,347.49	4,489.26	28,159.07		
37	22149	131.1 בלאק	4 - 16048032	5,733.20	2,156.40	3,090.40	10,980.00	38.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	809.03	311.58	162.94	1,283.55		
			סה"כ צריכה	6,542.23	2,467.98	3,253.34	12,263.55		
38	22144	131.2 מחסן בלאק	2 - 16193880	546.20	207.70	528.80	1,282.70	2.75	
			סה"כ צריכה	546.20	207.70	528.80	1,282.70		
39	21695	132.1-לגעת באוכל מרתף ארומה	4 - 00023916	565.63	142.99	332.70	1,041.32	7.96	
			סה"כ צריכה	565.63	142.99	332.70	1,041.32		
40	21770	132.2 מחסן לגעת באוכל	2 - 00024310	17.49	7.83	15.03	40.35	0.39	
			סה"כ צריכה	17.49	7.83	15.03	40.35		
41	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2	4 - 00024310	26.67	10.27	25.39	62.32	0.31	
			סה"כ צריכה	26.67	10.27	25.39	62.32		
42	22147	133-א.ל.מ	2 - 16048032	4,628.40	1,567.80	342.60	6,538.80	28.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,546.14	595.47	311.39	2,453.00		
			סה"כ צריכה	6,174.54	2,163.27	653.99	8,991.80		
43	21691	134-צילדרנס פלייס	8 - 00023703	4,030.96	1,452.48	746.67	6,230.11	23.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,186.57	456.99	238.97	1,882.53		
			סה"כ צריכה	5,217.53	1,909.47	985.65	8,112.64		
44	21915	134.2 - יאנגה	2 - 00024323	847.11	281.06	181.28	1,309.45	6.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			סה"כ צריכה	1,080.83	371.08	228.35	1,680.26		
45	21682	135 לי קופר	7 - 00023700	1,055.91	389.00	172.95	1,617.86	7.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	458.45	176.56	92.33	727.34		
			סה"כ צריכה	1,514.36	565.57	265.28	2,345.20		
46	21678	136-קרביץ	3 - 00023700	929.77	360.82	209.76	1,500.35	7.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	489.91	188.68	98.67	777.26		
			סה"כ צריכה	1,419.68	549.50	308.43	2,277.61		
47	21676	137-ללין	1 - 00023700	1,766.98	661.37	420.52	2,848.87	8.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.27	74.43	38.92	306.62		
			סה"כ צריכה	1,960.25	735.81	459.44	3,155.49		
48	21918	137.1 טופ טן	4 - 00024323	917.19	316.66	214.79	1,448.64	6.55	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.29	67.51	35.30	278.10		
			סה"כ צריכה	1,092.47	384.17	250.09	1,726.74		
49	21680	138-דיזיל	00023700 - 5	1,563.06	584.04	228.11	2,375.22	9.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.13	119.44	62.46	492.03		
			סה"כ צריכה	1,873.18	703.49	290.57	2,867.24		
50	21686	140 - טו גו	00023703 - 3	3,061.34	1,119.60	877.43	5,058.37	14.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	620.25	238.88	124.92	984.05		
			סה"כ צריכה	3,681.59	1,358.48	1,002.35	6,042.42		
51	21685	141-אריסטו שמת	00023703 - 2	1,112.98	431.46	184.25	1,728.68	10.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.13	119.44	62.46	492.03		
			סה"כ צריכה	1,423.11	550.90	246.71	2,220.71		
52	26637	142 - מאניה	00023703 - 1	2,101.07	843.98	439.30	3,384.36	12.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	422.49	162.72	85.09	670.30		
			סה"כ צריכה	2,523.56	1,006.70	524.39	4,054.65		
53	21689	143-סברובסקי	00023703 - 6	862.56	316.63	162.58	1,341.78	7.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			סה"כ צריכה	1,096.28	406.65	209.65	1,712.58		
54	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	2,443.10	794.31	347.11	3,584.51	13.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	534.86	205.99	107.72	848.57		
			סה"כ צריכה	2,977.95	1,000.30	454.83	4,433.08		
55	22094	145-מנגו	81011813 - 1	5,751.42	2,136.99	1,504.33	9,392.74	40.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,530.45	974.57	509.63	4,014.65		
			סה"כ צריכה	8,281.87	3,111.56	2,013.96	13,407.39		
56	21917	146-אינטימה	00024323 - 3	1,972.28	689.91	240.47	2,902.66	12.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	525.87	202.53	105.91	834.31		
			סה"כ צריכה	2,498.14	892.44	346.38	3,736.96		
57	21683	146.1-קסטרו קיד	00023700 - 8	2,160.94	760.41	438.70	3,360.05	13.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	525.87	202.53	105.91	834.31		
			סה"כ צריכה	2,686.81	962.94	544.61	4,194.36		
58	21926	147-רנואר	00024323 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,865.25	718.38	375.66	2,959.29		
			סה"כ צריכה	1,865.25	718.38	375.66	2,959.29		
59	21714	147-148 מחסן רנואר	00024307 - 5	13.89	4.92	11.93	30.73	0.18	
			סה"כ צריכה	13.89	4.92	11.93	30.73		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
60	21679	149 א' -ארנקי שולה	00023700 - 4	1,779.17	632.67	140.64	2,552.49	11.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	256.19	98.67	51.60	406.46		
			סה"כ צריכה	2,035.36	731.34	192.23	2,958.94		
61	25901	150-2 רנואר	00023703 - 7	10,607.59	4,173.18	2,054.85	16,835.62	68.17	
			סה"כ צריכה	10,607.59	4,173.18	2,054.85	16,835.62		
62	21928	151- אופטיקה הלפרין	00024323 - 8	1,075.86	400.32	390.33	1,866.51	9.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			סה"כ צריכה	1,309.58	490.34	437.40	2,237.32		
63	21688	151.1-סמארטפון גרעין 5 ק. 3	00023703 - 5	526.28	195.47	268.84	990.59	5.32	
			סה"כ צריכה	526.28	195.47	268.84	990.59		
64	41840	152.3 ספורט דיפו	00023700 - 2	383.29	134.57	57.61	575.46	1.79	
			00024323 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	188.77	72.70	38.02	299.49		
			סה"כ צריכה	572.06	207.27	95.63	874.96		
65	21901	154-רויאלטי	00024321 - 8	319.43	110.57	53.95	483.96	2.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	296.64	114.25	59.74	470.63		
			סה"כ צריכה	616.08	224.82	113.70	954.59		
66	21648	155-סחוט	00013177 - 7	1,866.34	740.41	1,158.54	3,765.30	8.85	
			סה"כ צריכה	1,866.34	740.41	1,158.54	3,765.30		
67	21639	155.1-סחוט - מחסן	00023702 - 8	335.72	127.20	318.84	781.75	1.27	
			סה"כ צריכה	335.72	127.20	318.84	781.75		
68	21703	156-דינמיקה	00024306 - 2	439.26	155.65	397.13	992.05	1.67	
			סה"כ צריכה	439.26	155.65	397.13	992.05		
69	21702	157-דוכן עולם הממתקים	00024306 - 1	491.96	184.52	387.79	1,064.27	2.94	
			סה"כ צריכה	491.96	184.52	387.79	1,064.27		
70	21997	158-ריגושים	00024803 - 2	133.49	44.19	11.60	189.28	0.81	
			סה"כ צריכה	133.49	44.19	11.60	189.28		
71	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	00024309 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	21779	162-מפעל הפיס - היפרנטו	00024310 - 5	172.48	63.55	123.11	359.13	1.00	
			סה"כ צריכה	172.48	63.55	123.11	359.13		
73	21636	164-מגנוליה	00023702 - 5	214.15	86.42	130.82	431.39	0.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.41	29.43	15.39	121.22		
			סה"כ צריכה	290.56	115.85	146.20	552.61		
74	21707	167-חדר מירס	00024306 - 6	0.38	0.15	0.33	0.85	0.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.38	0.15	0.33	0.85		
75	21651	170 אפרודיטה	00022798 - 2	3,185.48	1,105.25	500.68	4,791.41	16.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	633.74	244.07	127.63	1,005.44		
			סה"כ צריכה	3,819.21	1,349.32	628.32	5,796.86		
76	21656	171-ורדינון	00022798 - 7	1,400.23	457.10	277.86	2,135.18	11.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	521.37	200.80	105.00	827.17		
			סה"כ צריכה	1,921.60	657.90	382.86	2,962.36		
77	21657	172-173-ביוטיקר	00022798 - 8	1,612.44	516.29	257.09	2,385.82	10.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	777.56	299.47	156.60	1,233.63		
			סה"כ צריכה	2,390.001	815.75	413.69	3,619.45		
78	21654	174-גולף ביבי	00022798 - 5	6,361.48	2,310.82	955.60	9,627.90	36.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	620.25	238.88	124.92	984.05		
			סה"כ צריכה	6,981.73	2,549.70	1,080.52	10,611.95		
79	21655	175-177-שילב קידס	00022798 - 6	2,142.95	685.62	286.09	3,114.66	20.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,231.52	474.30	248.03	1,953.84		
			סה"כ צריכה	3,374.47	1,159.92	534.12	5,068.50		
80	22143	180 בודי שופ	16193880 - 1	602.40	191.10	47.60	841.10	6.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			סה"כ צריכה	836.12	281.11	94.67	1,211.90		
81	21745	182 אושי אושי דוכן	00024310 - 6	1,367.38	494.64	712.32	2,574.34	8.36	
			סה"כ צריכה	1,367.38	494.64	712.32	2,574.34		
82	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	00024310 - 1	1,131.43	353.37	382.69	1,867.49	14.02	
			סה"כ צריכה	1,131.43	353.37	382.69	1,867.49		
83	21787	189 - ריבאר	00024310 - 7	751.33	287.79	430.80	1,469.93	4.81	
			סה"כ צריכה	751.33	287.79	430.80	1,469.93		
84	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	307.60	143.70	282.40	733.70	2.13	
			סה"כ צריכה	307.60	143.70	282.40	733.70		
85	21966	200-וולטריט	00024326 - 1	-0.002	0.0010	0.00	-0.001	0.004	
			סה"כ צריכה	-0.002	0.0010	0.00	-0.001		
86	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	1,172.93	388.36	114.78	1,676.07	6.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.22	88.28	46.17	363.67		
			סה"כ צריכה	1,402.16	476.64	160.94	2,039.74		
87	21670	203-פלומר	00023699 - 3	978.09	355.31	237.19	1,570.59	6.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	188.77	72.70	38.02	299.49		
			סה"כ צריכה	1,166.86	428.02	275.21	1,870.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	33829	204 - סולתם	7 - 00023699	1,109.24	427.21	236.74	1,773.19	6.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	332.60	128.10	66.98	527.68		
			סה"כ צריכה	1,441.84	555.30	303.72	2,300.87		
89	21645	209-הדור השלישי	4 - 00013177	1,529.75	453.83	213.01	2,196.59	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	422.49	162.72	85.09	670.30		
			סה"כ צריכה	1,952.24	616.54	298.10	2,866.89		
90	21643	210- גויה	2 - 00013177	648.68	215.56	45.37	909.60	4.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	274.17	105.59	55.22	434.98		
			סה"כ צריכה	922.85	321.15	100.58	1,344.58		
91	21675	211-סבון של פעם	8 - 00023699	845.56	289.34	227.41	1,362.31	9.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	242.71	93.48	48.88	385.06		
			סה"כ צריכה	1,088.27	382.81	276.29	1,747.37		
92	21673	212-אירוקה	6 - 00023699	928.57	314.20	188.64	1,431.41	6.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.22	88.28	46.17	363.67		
			סה"כ צריכה	1,157.79	402.49	234.80	1,795.08		
93	21649	212.1 אוינס	8 - 00013177	218.62	74.70	55.67	348.99	3.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.87	41.54	21.72	171.14		
			סה"כ צריכה	326.49	116.25	77.39	520.13		
94	21904	213.1- סמארט	2 - 00024322	915.57	334.58	290.59	1,540.74	4.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.29	67.51	35.30	278.10		
			סה"כ צריכה	1,090.86	402.09	325.89	1,818.84		
95	21907	213.2 רולדין	4 - 00024322	6,386.76	2,265.07	4,309.39	12,961.23	35.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	355.07	136.75	71.51	563.33		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	6,741.84	2,401.83	4,380.90	14,269.73		
96	39913	214-215 נעמן גרופ	1 - 00024320	1,494.94	480.35	213.03	2,188.32	9.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	498.90	192.14	100.48	791.52		
			סה"כ צריכה	1,993.84	672.49	313.51	2,979.84		
97	21912	216- ניין ווטס	6 - 00024322	1,432.85	512.53	319.04	2,264.42	9.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	341.59	131.56	68.80	541.94		
			סה"כ צריכה	1,774.44	644.09	387.84	2,806.36		
98	21903	217-נעלי נימרוד	1 - 00024322	571.62	231.30	72.32	875.24	5.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	341.59	131.56	68.80	541.94		
			סה"כ צריכה	913.21	362.86	141.12	1,417.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
99	21910	219-219 פייר קרדן	5 - 00024322	2,729.95	969.29	521.84	4,221.08	17.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	701.16	270.04	141.21	1,112.41		
			סה"כ צריכה	3,431.10	1,239.33	663.05	5,333.49		
100	21886	220-הגרה	7 - 00024320	753.43	241.74	79.27	1,074.44	3.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	238.21	91.74	47.98	377.93		
			סה"כ צריכה	991.64	333.49	127.24	1,452.37		
101	21885	221-גרבו	5 - 00024320	949.06	370.66	75.66	1,395.38	6.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			סה"כ צריכה	1,182.78	460.68	122.73	1,766.19		
102	21878	222-מניק שיווק מתנות	3 - 00024320	1,191.81	349.29	121.72	1,662.81	7.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	305.63	117.71	61.55	484.90		
			סה"כ צריכה	1,497.44	467.00	183.27	2,147.71		
103	21888	223-224 אפריל	8 - 00024320	1,657.51	589.04	437.10	2,683.65	13.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	777.56	299.47	156.60	1,233.63		
			סה"כ צריכה	2,435.07	888.51	593.70	3,917.28		
104	22104	225 חנות H&M	4 - 81011867	31,032.56	8,110.42	2,869.84	42,012.82	126.48	
			סה"כ צריכה	31,032.56	8,110.42	2,869.84	42,012.82		
105	21870	X-REAY 229	3 - 00024319	1,342.09	381.11	82.89	1,806.09	7.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	143.83	55.39	28.97	228.19		
			סה"כ צריכה	1,485.92	436.50	111.85	2,034.28		
106	21866	229-ריקושט	2 - 00024319	1,110.46	398.46	229.57	1,738.49	8.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	633.74	244.07	127.63	1,005.44		
			סה"כ צריכה	1,744.20	642.54	357.20	2,743.93		
107	21961	230 א-בא מאהבה	6 - 00024325	1,650.41	567.61	151.25	2,369.26	8.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	400.02	154.06	80.56	634.64		
			סה"כ צריכה	2,050.42	721.67	231.81	3,003.90		
108	21863	230-קרוקס	1 - 00024319	2,239.61	799.22	263.01	3,301.85	12.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	395.52	152.33	79.66	627.51		
			סה"כ צריכה	2,635.14	951.55	342.67	3,929.36		
109	21954	232-סוויט גירל שופ	3 - 00024325	1,061.43	379.32	160.29	1,601.04	8.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	224.73	86.55	45.26	356.54		
			סה"כ צריכה	1,286.16	465.87	205.55	1,957.58		
110	21872	233-באג	5 - 00024319	868.94	337.48	196.09	1,402.51	6.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	539.35	207.72	108.62	855.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,408.29	545.20	304.71	2,258.21		
111	21943	234-הפנינג	1 - 00024325	1,522.33	536.83	152.48	2,211.64	10.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	584.30	225.03	117.68	927.01		
			סה"כ צריכה	2,106.63	761.86	270.16	3,138.65		
112	21874	235 א-גלידה ב"ש	6 - 00024319	1,761.45	668.08	1,269.53	3,699.06	10.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	134.84	51.93	27.16	213.92		
			סה"כ צריכה	1,896.28	720.01	1,296.69	3,912.98		
113	21965	235-עולם הממתקים	8 - 00024325	736.72	280.23	299.35	1,316.31	4.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.31	60.59	31.68	249.58		
			סה"כ צריכה	894.03	340.82	331.04	1,565.88		
114	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	6 - 00023702	43.85	17.71	52.85	114.40	0.78	
			סה"כ צריכה	43.85	17.71	52.85	114.40		
115	21634	235.2-מחסן גלידה בש	2 - 00023702	112.93	42.40	107.99	263.32	0.69	
			סה"כ צריכה	112.93	42.40	107.99	263.32		
116	21951	237-צבע הכסף 2	2 - 00024325	440.49	153.21	61.13	654.84	4.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	251.70	96.94	50.69	399.33		
			סה"כ צריכה	692.19	250.15	111.82	1,054.16		
117	21701	238-גלובוס מקס	1 - 00024304	30,199.95	14,090.08	24,751.23	69,041.26	204.61	
			סה"כ צריכה	30,199.95	14,090.08	24,751.23	69,041.26		
118	21995	239-צוקה	8 - 00024622	5,359.08	1,781.41	1,584.39	8,724.89	25.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			מנדפים 2	538.25	171.27	83.50	793.02		
			סה"כ צריכה	6,131.05	2,042.70	1,714.96	9,888.71		
119	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 00024309	72.35	23.97	53.04	149.36	0.28	
			סה"כ צריכה	72.35	23.97	53.04	149.36		
120	21994	240-המטבח של סימה	7 - 00024622	3,814.66	1,165.33	1,036.16	6,016.15	27.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	368.56	141.94	74.23	584.73		
			מנדפים 2	383.13	112.04	54.61	549.78		
			סה"כ צריכה	4,566.34	1,419.31	1,164.99	7,150.65		
121	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	1 - 00024803	7.68	2.45	6.42	16.55	0.12	
			סה"כ צריכה	7.68	2.45	6.42	16.55		
122	21990	241-מקדונלד-כשר	4 - 00024622	3,166.91	1,365.52	1,436.76	5,969.19	18.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.28	70.97	37.11	292.36		
			מנדפים 2	318.07	131.29	75.72	525.08		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,669.26	1,567.78	1,549.59	6,786.63		
123	21737	241.1-מחסן מקדונלדס כשר	2 - 00024309	989.47	365.38	879.89	2,234.74	5.12	
			סה"כ צריכה	989.47	365.38	879.89	2,234.74		
124	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024622	1,575.16	575.57	774.25	2,924.99	9.93	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		184.28	70.97	37.11	292.36		
		מנדפים 2		158.20	55.34	40.80	254.34		
			סה"כ צריכה	1,917.65	701.88	852.17	3,471.70		
125	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024310	333.48	125.25	314.16	772.88	1.32	
			סה"כ צריכה	333.48	125.25	314.16	772.88		
126	21799	243-קרפצו	1 - 00024317	3,591.43	1,272.74	1,207.74	6,071.91	23.31	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		242.71	93.48	48.88	385.06		
			סה"כ צריכה	3,834.14	1,366.22	1,256.62	6,456.98		
127	38752	244-סיציליאנו	5 - 00024622	2,409.92	812.88	864.23	4,087.03	15.19	
			סה"כ צריכה	2,409.92	812.88	864.23	4,087.03		
128	41850	245 - בורגרנץ'	5 - 00024318	3,939.52	1,436.98	1,981.43	7,357.93	19.02	
			סה"כ צריכה	3,939.52	1,436.98	1,981.43	7,357.93		
129	21987	245 א-מקדונלס	1 - 00024622	5,874.12	3,006.11	3,778.60	12,658.83	33.87	
		העמסת מנדף		1,266.89	554.43	745.16	2,566.48		
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		435.97	167.91	87.80	691.69		
			סה"כ צריכה	7,576.99	3,728.45	4,611.56	15,917.01		
130	21633	245.1-מקדונלדס - מחסן	1 - 00023702	1,031.68	374.25	889.37	2,295.29	5.18	
			סה"כ צריכה	1,031.68	374.25	889.37	2,295.29		
131	21840	246-אינגליש קייק	4 - 00024318	5,025.50	1,712.19	2,530.29	9,267.98	32.77	
		העמסת מנדפים		1,083.87	315.79	498.98	1,898.64		
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		426.99	164.45	85.99	677.43		
			סה"כ צריכה	6,536.36	2,192.43	3,115.27	11,844.05		
132	35574	247 - ריפליי	5 - 00024317	1,866.48	645.49	396.89	2,908.86	12.77	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		566.32	218.11	114.06	898.48		
			סה"כ צריכה	2,432.80	863.60	510.94	3,807.34		
133	21805	248 - קיווי	3 - 00024317	1,495.78	496.45	147.54	2,139.77	8.54	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		283.16	109.05	57.03	449.24		
			סה"כ צריכה	1,778.94	605.51	204.57	2,589.01		
134	19670	249 בובי בראון	1 - 16048038	1,052.45	340.45	160.10	1,553.00	8.21	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		148.32	57.12	29.87	235.32		
			סה"כ צריכה	1,200.77	397.57	189.97	1,788.32		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
135	27301	249-250 ביגה	2 - 00024622	7,581.08	2,549.27	2,303.48	12,433.84	41.22	
			מיוזג אוויר	359.57	138.48	72.42	570.46		
			מנדפים להעמסה	1,635.04	470.18	454.26	2,559.47		
			סה"כ צריכה	9,575.69	3,157.93	2,830.15	15,563.78		
136	21638	249.1-מחסן רולדין	7 - 00023702	1,032.47	259.36	803.94	2,095.77	10.004	
			סה"כ צריכה	1,032.47	259.36	803.94	2,095.77		
137	27302	249.2 ביגה	4 - 00024309	1,083.62	378.47	920.49	2,382.58	5.22	
			סה"כ צריכה	1,083.62	378.47	920.49	2,382.58		
138	21802	251-גנטלמן	2 - 00024317	1,491.85	537.43	159.45	2,188.73	8.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	251.70	96.94	50.69	399.33		
			סה"כ צריכה	1,743.54	634.37	210.15	2,588.05		
139	21819	253-הבורסה לתכשיטים	6 - 00024317	912.23	303.66	92.63	1,308.52	5.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.29	67.51	35.30	278.10		
			סה"כ צריכה	1,087.52	371.17	127.93	1,586.62		
140	21852	254-היינס	7 - 00024318	2,037.52	670.17	252.54	2,960.22	11.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	489.91	188.68	98.67	777.26		
			סה"כ צריכה	2,527.43	858.85	351.20	3,737.48		
141	19672	254.1 נעלי פאפיה	3 - 16048038	945.30	309.50	108.10	1,362.90	5.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	350.58	135.02	70.61	556.20		
			סה"כ צריכה	1,295.88	444.52	178.71	1,919.10		
142	21822	254.2 - תפור עלי	7 - 00024317	884.49	253.63	79.89	1,218.01	6.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.74	83.09	43.45	342.28		
			סה"כ צריכה	1,100.24	336.72	123.34	1,560.29		
143	21791	254.2.1- מחסן תפור עלי	8 - 00024310	35.22	5.54	14.05	54.81	0.75	
			סה"כ צריכה	35.22	5.54	14.05	54.81		
144	21831	255-גלי	1 - 00024318	185.82	70.19	74.57	330.58	3.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	948.36	365.25	191.00	1,504.60		
			סה"כ צריכה	1,134.17	435.44	265.56	1,835.18		
145	21837	257-צומת ספרים	3 - 00024318	3,107.28	1,051.39	365.29	4,523.97	16.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	948.36	365.25	191.00	1,504.60		
			סה"כ צריכה	4,055.64	1,416.64	556.29	6,028.57		
146	21834	258-לורד קיטש	2 - 00024318	695.88	235.87	137.16	1,068.92	6.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	440.47	169.64	88.71	698.82		
			סה"כ צריכה	1,136.35	405.51	225.87	1,767.74		
147	44108	259- הארי	8 - 00024318	2,646.52	923.59	491.02	4,061.13	18.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,388.83	534.89	279.71	2,203.42		
			סה"כ צריכה	4,035.34	1,458.48	770.73	6,264.55		
148	21992	260-262 גולף אנד קו	6 - 00024622	7,628.60	2,891.19	720.20	11,239.98	46.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,793.34	690.68	361.18	2,845.19		
			סה"כ צריכה	9,421.94	3,581.87	1,081.37	14,085.17		
149	30974	263 - דלתא (פומה)	1 - 00023699	301.00	91.99	131.78	524.76	2.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.74	83.09	43.45	342.28		
			סה"כ צריכה	516.74	175.07	175.22	867.04		
150	21646	264-תמנון	5 - 00013177	3,820.24	1,310.63	462.73	5,593.60	17.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,015.78	391.21	204.58	1,611.56		
			סה"כ צריכה	4,836.01	1,701.84	667.31	7,205.16		
151	21666	265-סחוט	7 - 00023527	2,296.32	854.52	1,522.28	4,673.11	10.45	
			סה"כ צריכה	2,296.32	854.52	1,522.28	4,673.11		
152	21715	265.1-מחסן סחוט	6 - 00024307	533.55	194.47	477.12	1,205.14	2.72	
			סה"כ צריכה	533.55	194.47	477.12	1,205.14		
153	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	5 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	21968	268-אור חשאי	3 - 00024326	1,339.05	229.70	126.73	1,695.48	13.71	
			סה"כ צריכה	1,339.05	229.70	126.73	1,695.48		
155	22114	301-פוקס	8 - 81018431	9,975.20	3,332.80	1,996.80	15,304.80	63.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,820.40	1,471.37	769.42	6,061.19		
			סה"כ צריכה	13,795.60	4,804.17	2,766.22	21,365.99		
156	44597	301.1-נאטורפיל	8 - 81039935	1,324.10	369.85	159.00	1,852.95	8.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	867.46	334.09	174.70	1,376.25		
			סה"כ צריכה	2,191.56	703.94	333.70	3,229.20		
157	22120	302 - מגה ספורט ילדים	7 - 81018444	1,467.60	589.80	226.90	2,284.30	14.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	683.18	263.12	137.59	1,083.88		
			סה"כ צריכה	2,150.78	852.92	364.49	3,368.18		
158	22129	303.1-פנדורה	3 - 81034859	841.10	284.50	147.80	1,273.40	5.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	211.25	81.36	42.54	335.15		
			סה"כ צריכה	1,052.35	365.86	190.34	1,608.55		
159	25902	304 - אי דיג'יטל	4 - 81034859	1,640.60	587.80	574.90	2,803.30	10.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	539.35	207.72	108.62	855.70		
			סה"כ צריכה	2,179.95	795.52	683.52	3,659.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
160	22128	304.2 בילבוג	2 - 81034859	687.00	247.10	176.90	1,111.00	7.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	305.63	117.71	61.55	484.90		
			סה"כ צריכה	992.63	364.81	238.45	1,595.90		
161	22131	305 פיקס	5 - 81034859	820.00	303.10	180.80	1,303.90	6.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	314.62	121.17	63.36	499.16		
			סה"כ צריכה	1,134.62	424.27	244.16	1,803.06		
162	22132	306 רונן חן	6 - 81034859	1,140.10	374.80	119.50	1,634.40	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	296.64	114.25	59.74	470.63		
			סה"כ צריכה	1,436.74	489.05	179.24	2,105.03		
163	22133	307 וינס קמוטו	7 - 81034859	927.40	340.70	86.70	1,354.80	7.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.14	115.98	60.65	477.76		
			סה"כ צריכה	1,228.54	456.68	147.35	1,832.56		
164	22115	309.1 טבע נאות	1 - 81018444	647.10	196.90	97.60	941.60	6.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.69	100.40	52.50	413.59		
			סה"כ צריכה	907.79	297.30	150.10	1,355.19		
165	22116	309.2 לידי קומפורט	2 - 81018444	449.80	148.80	98.70	697.30	8.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.72	90.01	47.07	370.80		
			סה"כ צריכה	683.52	238.81	145.77	1,068.10		
166	22078	311 קפה גרג	1 - 81011509	10,137.42	3,656.32	3,597.85	17,391.58	54.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	314.62	121.17	63.36	499.16		
			סה"כ צריכה	10,452.04	3,777.49	3,661.21	17,890.74		
167	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	3 - 81037207	356.65	125.35	59.70	541.70	1.35	
			סה"כ צריכה	356.65	125.35	59.70	541.70		
168	22079	312 נוי	2 - 81011509	1,228.57	462.21	100.39	1,791.16	9.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.13	119.44	62.46	492.03		
			סה"כ צריכה	1,538.70	581.65	162.84	2,283.19		
169	29212	313 סלקום	3 - 81011509	1,421.92	315.78	459.55	2,197.24	11.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	426.99	164.45	85.99	677.43		
			סה"כ צריכה	1,848.90	480.22	545.54	2,874.67		
170	22081	314 ספרינג	4 - 81011509	1,642.46	577.51	459.31	2,679.27	8.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	418.00	160.99	84.18	663.17		
			סה"כ צריכה	2,060.45	738.49	543.49	3,342.44		
171	43032	315.1 פופ אפ - לוי מיטל + שירה	1 - 81037207	593.25	208.50	93.10	894.85	5.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	323.61	124.63	65.17	513.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	916.86	333.13	158.27	1,408.27		
172	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	1,894.65	680.65	501.30	3,076.61	10.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	247.20	95.21	49.79	392.19		
			סה"כ צריכה	2,141.86	775.86	551.09	3,468.80		
173	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	927.96	377.61	229.46	1,535.02	7.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	283.16	109.05	57.03	449.24		
			סה"כ צריכה	1,211.12	486.66	286.48	1,984.26		
174	22084	318 מאק	81011509 - 7	1,157.50	434.56	281.93	1,873.99	9.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	296.64	114.25	59.74	470.63		
			סה"כ צריכה	1,454.15	548.80	341.67	2,344.62		
175	45430	GUESS 319	81011509 - 8	199.81	30.16	50.75	280.71	2.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	593.29	228.50	119.49	941.27		
			סה"כ צריכה	793.09	258.66	170.23	1,221.98		
176	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	5,228.40	2,073.70	1,440.40	8,742.50	40.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,004.59	772.04	403.72	3,180.34		
			סה"כ צריכה	7,232.99	2,845.74	1,844.12	11,922.84		
177	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	4,331.70	1,662.90	1,423.70	7,418.30	36.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,779.86	685.49	358.46	2,823.80		
			סה"כ צריכה	6,111.56	2,348.39	1,782.16	10,242.10		
178	22107	329-אלוז	81018431 - 1	2,345.40	888.80	618.80	3,853.00	13.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	651.71	251.00	131.25	1,033.97		
			סה"כ צריכה	2,997.11	1,139.80	750.05	4,886.97		
179	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	607.80	198.90	80.10	886.80	5.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.74	83.09	43.45	342.28		
			סה"כ צריכה	823.54	281.99	123.55	1,229.08		
180	22154	331 דפנה ליונסון	81039935 - 5	415.10	136.60	57.30	609.00	4.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.27	74.43	38.92	306.62		
			סה"כ צריכה	608.37	211.03	96.22	915.62		
181	22155	332 דלתא	81039935 - 6	2,926.30	1,025.95	454.15	4,406.40	14.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	705.65	271.77	142.12	1,119.54		
			סה"כ צריכה	3,631.95	1,297.72	596.27	5,525.94		
182	22150	333 אדיס	81039935 - 1	3,709.10	1,391.60	539.50	5,640.20	19.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	885.43	341.01	178.32	1,404.77		
			סה"כ צריכה	4,594.53	1,732.61	717.82	7,044.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
183	22151	334.2 ריטילורס בעמ - פוט לוקר	2 - 81039935	1,893.50	595.30	726.50	3,215.30	20.00	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		984.31	379.09	198.24	1,561.65		
		סה"כ צריכה		2,877.81	974.39	924.74	4,776.95		
184	30494	336 קולומביה	3 - 81039935	2,321.70	887.00	256.10	3,464.80	15.20	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		849.48	327.16	171.08	1,347.72		
		סה"כ צריכה		3,171.18	1,214.16	427.18	4,812.52		
185	44107	337 - מגה ספורט	7 - 81039935	2,797.65	1,101.15	958.55	4,857.35	15.30	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		889.93	342.74	179.23	1,411.90		
		סה"כ צריכה		3,687.58	1,443.89	1,137.78	6,269.25		
186	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	6,441.60	2,606.40	1,744.80	10,792.80	52.80	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		2,584.39	995.34	520.49	4,100.22		
		סה"כ צריכה		9,025.99	3,601.74	2,265.29	14,893.02		
187	22076	343-יוגו מחסן	1 - 70010468	8.65	4.05	6.75	19.45	0.05	
		סה"כ צריכה		8.65	4.05	6.75	19.45		
188	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	355.25	125.30	53.50	534.05	1.60	
		סה"כ צריכה		355.25	125.30	53.50	534.05		
189	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	363.60	127.60	196.10	687.30	2.45	
		סה"כ צריכה		363.60	127.60	196.10	687.30		
190	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	1,954.45	718.85	556.45	3,229.75	12.25	
		סה"כ צריכה		1,954.45	718.85	556.45	3,229.75		
191	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	1,640.80	593.40	1,245.50	3,479.70	9.00	
		סה"כ צריכה		1,640.80	593.40	1,245.50	3,479.70		
192	42855	349 דונה ויקטוריה	2 - 81037207	734.95	226.90	195.70	1,157.55	6.10	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		314.62	121.17	63.36	499.16		
		סה"כ צריכה		1,049.57	348.07	259.06	1,656.71		
193	21672	8.1-פרטנר אנטנות	5 - 00023699	0.0005	-0.001	0.00	-0.0005	0.003	
		סה"כ צריכה		0.0005	-0.001	0.00	-0.0005		
194	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 00023702	3,266.31	1,171.03	2,737.42	7,174.76	12.64	
		סה"כ צריכה		3,266.31	1,171.03	2,737.42	7,174.76		
195	21913	8.3-פרטנר אנטנות	7 - 00024322	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
196	21963	8.4-פרטנר אנטנות	7 - 00024325	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
197	38082	ENTER	4 - 16048038	52.35	19.80	50.60	122.75	0.58	
		סה"כ צריכה		52.35	19.80	50.60	122.75		
198	39921	אופטיקנה	1 - 00024307	1,543.90	582.42	484.54	2,610.86	10.53	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	323.61	124.63	65.17	513.42		
			סה"כ צריכה	1,867.51	707.05	549.71	3,124.27		
199	42426	אופטיקנה שמיעה	00023916 - 3	189.37	21.23	42.85	253.44	2.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	139.33	53.66	28.06	221.06		
			סה"כ צריכה	328.70	74.89	70.91	474.50		
200	43364	אורבניקה	16092245 - 4	0.00	0.00	9,281.60	9,281.60	759.18	
			20281823 - 1	7,381.30	2,045.70	309.40	9,736.40	73.48	
			81011724 - 4	25,399.58	8,801.85	12,389.78	46,591.21	93.84	
			סה"כ צריכה	32,780.88	10,847.55	21,980.78	65,609.21		
201	29015	א"י אופטיק - 252-3	00024317 - 4	430.65	139.54	83.89	654.08	5.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.13	119.44	62.46	492.03		
			סה"כ צריכה	740.78	258.99	146.34	1,146.11		
202	26994	איל מקיאג	00024323 - 6	1,194.56	406.37	173.50	1,774.43	6.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	232.59	89.58	46.84	369.02		
			סה"כ צריכה	1,427.15	495.95	220.34	2,143.45		
203	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	1,278.50	427.60	101.70	1,807.80	10.30	
			סה"כ צריכה	1,278.50	427.60	101.70	1,807.80		
204	34779	בריקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	22097	גינרני	81011813 - 4	694.72	227.60	136.95	1,059.27	18.24	
			סה"כ צריכה	694.72	227.60	136.95	1,059.27		
206	22063	דזון הוט	16092218 - 3	117.26	42.34	109.73	269.33	1.20	
			סה"כ צריכה	117.26	42.34	109.73	269.33		
207	32131	דזון יוגו	16193880 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	21894	דזון שאנטי	00024321 - 5	234.96	78.88	55.85	369.69	1.02	
			סה"כ צריכה	234.96	78.88	55.85	369.69		
209	34770	הוניגמן ילדים (אבני שוהם בע"מ)	00024326 - 7	713.39	253.63	75.38	1,042.40	6.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	274.17	105.59	55.22	434.98		
			סה"כ צריכה	987.56	359.22	130.60	1,477.38		
210	39253	ואהבת	00024325 - 4	1,037.67	363.81	404.88	1,806.36	4.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	278.66	107.32	56.12	442.11		
			סה"כ צריכה	1,316.33	471.14	461.00	2,248.47		
211	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	1,581.30	433.90	116.90	2,132.10	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	180.91	69.67	36.43	287.02		
			סה"כ צריכה	1,762.21	503.57	153.33	2,419.12		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
212	42141	חדר קירור מאפה נאמן	1 - 17313351	1,178.60	420.50	1,003.20	2,602.30	7.80	
			סה"כ צריכה	1,178.60	420.50	1,003.20	2,602.30		
213	34769	טוז (אלפא תכשטים בע"מ)	3 - 81018444	1,187.80	452.10	498.80	2,138.70	7.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	283.16	109.05	57.03	449.24		
			סה"כ צריכה	1,470.96	561.15	555.83	2,587.94		
214	32710	יולו	1 - 00024323	626.45	218.37	92.14	936.96	5.40	
			סה"כ צריכה	626.45	218.37	92.14	936.96		
215	28735	מאניה ילדים	2 - 00023699	1,323.18	471.92	355.95	2,151.05	7.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.14	115.98	60.65	477.76		
			סה"כ צריכה	1,624.32	587.90	416.60	2,628.81		
216	32611	מחסן חברת נקיון	6 - 00024803	175.18	49.53	99.46	324.17	1.55	
			סה"כ צריכה	175.18	49.53	99.46	324.17		
217	22061	מחסן לי קופר	1 - 16092218	0.74	0.26	0.69	1.68	10.49	
			סה"כ צריכה	0.74	0.26	0.69	1.68		
218	42140	מחסן מאפה נאמן	1 - 17313352	74.80	54.60	132.80	262.20	3.96	
			סה"כ צריכה	74.80	54.60	132.80	262.20		
219	32087	מחסן צוקה	2 - 16092235	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	43363	מלדיני	3 - 16048039	1,698.75	647.70	245.75	2,592.20	11.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	471.93	181.76	95.05	748.74		
			סה"כ צריכה	2,170.68	829.46	340.80	3,340.94		
221	21736	משרד מוקד אמון	1 - 00024309	536.11	252.85	907.96	1,696.92	7.25	
			סה"כ צריכה	536.11	252.85	907.96	1,696.92		
222	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	2 - 16048038	1,410.70	509.50	204.10	2,124.30	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	952.85	366.98	191.90	1,511.73		
			סה"כ צריכה	2,363.55	876.48	396.00	3,636.03		
223	21974	נטורפיל	8 - 00024326	17.71	5.77	14.67	38.15	0.40	
			סה"כ צריכה	17.71	5.77	14.67	38.15		
224	42139	סבן סבנטין	1 - 17312829	300.80	37.30	78.00	416.10	10.47	
			סה"כ צריכה	300.80	37.30	78.00	416.10		
225	41949	סופר קופיקס	5 - 00023916	2,366.57	825.78	1,176.55	4,368.91	11.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	898.92	346.21	181.04	1,426.16		
			סה"כ צריכה	3,265.49	1,171.99	1,357.59	5,795.07		
226	28769	סקיצרס - 207-1	3 - 81011813	3,550.44	1,193.01	487.32	5,230.77	16.33	
			סה"כ צריכה	3,550.44	1,193.01	487.32	5,230.77		
227	43273	פוט לוקר 2	4 - 81018431	8,472.90	3,432.60	2,327.30	14,232.80	50.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,067.51	796.27	416.39	3,280.17		
			סה"כ צריכה	10,540.41	4,228.87	2,743.69	17,512.97		
228	39255	פמינה	81034859 - 8	888.90	345.70	153.50	1,388.10	8.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.14	115.98	60.65	477.76		
			סה"כ צריכה	1,190.04	461.68	214.15	1,865.86		
229	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	116.80	44.80	113.55	275.15	0.48	
			סה"כ צריכה	116.80	44.80	113.55	275.15		
230	21970	פנוי 11 - 266-שנטי 24326-05	00024326 - 5	-0.006	-0.0005	0.00	-0.006	0.008	
			סה"כ צריכה	-0.006	-0.0005	0.00	-0.006		
231	21716	פנוי 2-160	00024307 - 7	0.15	0.04	0.04	0.23	0.02	
			סה"כ צריכה	0.15	0.04	0.04	0.23		
232	19669	פעלתון	16048039 - 1	3,007.00	616.10	721.90	4,345.00	65.59	
			סה"כ צריכה	3,007.00	616.10	721.90	4,345.00		
233	27584	פרטנר חנות	00013177 - 1	1,324.74	448.78	707.49	2,481.00	6.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.36	43.28	22.63	178.27		
			סה"כ צריכה	1,437.10	492.05	730.12	2,659.27		
234	23152	ציבורי שנאי 1	00025487 - 1	4,123.59	1,513.61	1,961.66	7,598.87	18.25	
			00025487 - 2	3,513.31	1,380.48	3,193.54	8,087.33	18.24	
			00025487 - 3	518.25	188.22	339.14	1,045.61	2.14	
			00025487 - 5	3,821.42	1,316.07	2,282.01	7,419.50	18.47	
			00025487 - 6	-0.001	-0.001	0.001	-0.001	0.002	
			00025487 - 8	1,976.32	823.61	1,269.99	4,069.92	9.93	
			סה"כ צריכה	13,952.88	5,221.99	9,046.35	28,221.22		
235	23154	ציבורי שנאי 2	00025463 - 1	26,535.67	9,336.38	16,902.90	52,774.95	98.30	
			15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	2.20	0.00	0.00	2.20	1.50	
			15129217 - 8	955.00	289.60	191.00	1,435.60	4.65	
			15129217 - 9	700.60	215.40	258.40	1,174.40	2.70	
			15129217 - 10	1,319.00	624.00	1,660.40	3,603.40	12.28	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	181.30	59.20	187.70	428.20	0.72	
			15129217 - 14	435.85	152.20	68.10	656.15	4.26	
			סה"כ צריכה	30,129.62	10,676.78	19,268.50	60,074.90		
236	23157	ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	1,569.30	243.10	240.00	2,052.40	4.07	
			15129239 - 4	24,877.20	3,780.40	6,466.00	35,123.60	63.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129239 - 8	466.50	72.05	75.00	613.55	1.25	
			15129239 - 9	1,505.90	233.32	239.43	1,978.65	3.97	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	1,848.00	271.35	823.55	2,942.90	4.52	
			סה"כ צריכה	30,266.90	4,600.23	7,843.98	42,711.10		
237	23153	ציבורי שנאי 4+5	16226471 - 15	87,869.20	30,196.60	14,063.70	132,129.50	8.39	
			18029704 - 1	-7,838.20	-2,765.60	-776.00	-11,379.80	35.50	
			18029704 - 2	-5,786.10	-2,104.90	-658.80	-8,549.80	25.71	
			18029704 - 5	-2,949.80	-992.60	-207.80	-4,150.20	25.45	
			18029704 - 14	-76,088.80	-29,964.80	-17,127.20	-123,180.80	321.04	
			81029270 - 1	-32,901.77	-11,959.22	-8,146.76	-53,007.76	156.77	
			81029731 - 1	163,178.50	59,096.81	30,787.47	253,062.78	717.21	
			סה"כ צריכה	125,483.03	41,506.29	17,934.61	184,923.92		
238	23158	ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	2,899.90	1,070.30	617.50	4,587.70	17.09	
			14155701 - 3	1,699.25	648.13	1,363.50	3,710.87	6.91	
			15091164 - 2	1,073.00	471.10	323.50	1,867.60	12.17	
			15091164 - 3	329.20	99.60	79.00	507.80	1.95	
			15091164 - 4	2,417.80	948.30	1,289.70	4,655.80	10.05	
			16092245 - 3	0.00	0.00	6,415.40	6,415.40	14.67	
			סה"כ צריכה	8,419.15	3,237.43	10,088.60	21,745.18		
239	22294	ציבורי שנאי 8	00013177 - 1	-1,324.74	-448.78	-707.49	-2,481.00	6.90	
			00013177 - 2	-648.68	-215.56	-45.37	-909.60	4.77	
			00013177 - 3	-884.68	-325.78	-752.45	-1,962.91	3.04	
			00013177 - 4	-1,529.75	-453.83	-213.01	-2,196.59	7.80	
			00013177 - 5	-3,820.24	-1,310.63	-462.73	-5,593.60	17.29	
			00013177 - 7	-1,866.34	-740.41	-1,158.54	-3,765.30	8.85	
			00013177 - 8	-218.62	-74.70	-55.67	-348.99	3.03	
			00023699 - 1	-301.00	-91.99	-131.78	-524.76	2.63	
			00023699 - 3	-978.09	-355.31	-237.19	-1,570.59	6.23	
			00023699 - 4	-1,172.93	-388.36	-114.78	-1,676.07	6.37	
			00023699 - 6	-928.57	-314.20	-188.64	-1,431.41	6.29	
			00023699 - 7	-1,109.24	-427.21	-236.74	-1,773.19	6.34	
			00023699 - 8	-845.56	-289.34	-227.41	-1,362.31	9.03	
			00023702 - 1	-1,031.68	-374.25	-889.37	-2,295.29	5.18	
			00023702 - 2	-112.93	-42.40	-107.99	-263.32	0.69	
			00023702 - 3	-3,469.00	-1,220.40	-2,682.24	-7,371.64	13.14	
			00023702 - 4	-3,266.31	-1,171.03	-2,737.42	-7,174.76	12.64	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023702 - 5	-214.15	-86.42	-130.82	-431.39	0.81	
			00023702 - 6	-43.85	-17.71	-52.85	-114.40	0.78	
			00023702 - 7	-1,032.47	-259.36	-803.94	-2,095.77	10.004	
			00023702 - 8	-335.72	-127.20	-318.84	-781.75	1.27	
			00024307 - 6	-533.55	-194.47	-477.12	-1,205.14	2.72	
			00024307 - 7	-0.15	-0.04	-0.04	-0.23	0.02	
			00024307 - 8	-1,481.26	-545.90	-1,316.30	-3,343.46	8.78	
			00024326 - 1	0.002	-0.0010	0.00	0.001	0.004	
			00024326 - 2	0.0010	-0.001	0.00	-1.4551915228367E-11	0.01	
			00024326 - 4	-205.90	-67.59	-1.75	-275.24	5.88	
			00024326 - 7	-713.39	-253.63	-75.38	-1,042.40	6.09	
			00024326 - 8	-17.71	-5.77	-14.67	-38.15	0.40	
			16048039 - 2	-1,563.10	-533.50	-117.10	-2,213.70	8.45	
			16048039 - 3	-1,698.75	-647.70	-245.75	-2,592.20	11.29	
			81011724 - 1	105,304.55	37,236.33	36,157.24	178,698.11	425.98	
			81011724 - 3	-11,978.96	-4,089.89	-2,539.92	-18,608.78	54.82	
			81011724 - 4	-25,399.58	-8,801.85	-12,389.78	-46,591.21	93.84	
			81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018444 - 1	-647.10	-196.90	-97.60	-941.60	6.70	
			81018444 - 2	-449.80	-148.80	-98.70	-697.30	8.00	
			81018444 - 3	-1,187.80	-452.10	-498.80	-2,138.70	7.00	
			81018444 - 5	-1,640.80	-593.40	-1,245.50	-3,479.70	9.00	
			81018444 - 6	-363.60	-127.60	-196.10	-687.30	2.45	
			81018444 - 7	-1,467.60	-589.80	-226.90	-2,284.30	14.40	
			81018444 - 8	-1,954.45	-718.85	-556.45	-3,229.75	12.25	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-687.00	-247.10	-176.90	-1,111.00	7.20	
			81034859 - 3	-841.10	-284.50	-147.80	-1,273.40	5.80	
			81034859 - 4	-1,640.60	-587.80	-574.90	-2,803.30	10.40	
			81034859 - 5	-820.00	-303.10	-180.80	-1,303.90	6.70	
			81034859 - 6	-1,140.10	-374.80	-119.50	-1,634.40	7.80	
			81034859 - 7	-927.40	-340.70	-86.70	-1,354.80	7.40	
			81034859 - 8	-888.90	-345.70	-153.50	-1,388.10	8.10	
			סה"כ צריכה	21,921.41	8,049.97	2,364.02	32,335.40		
			15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ציבורי שנאי 9	15129205 - 4	11,992.32	3,841.28	9,436.16	25,269.76	57.13	
			15129205 - 5	4.00	0.10	0.00	4.10	0.40	
			15129205 - 6	1,223.80	421.80	659.60	2,305.20	5.52	
			15129205 - 7	12,344.90	3,735.40	10,662.80	26,743.10	51.75	
			15129205 - 8	2,263.00	731.00	1,686.20	4,680.20	9.61	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129205 - 9	951.90	341.60	148.70	1,442.20	9.48	
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	3,167.70	869.00	987.60	5,024.30	14.28	
			15129205 - 12	838.50	272.10	825.70	1,936.30	3.01	
			15129205 - 13	50.50	19.10	9.15	78.75	0.77	
			15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	
			סה"כ צריכה	32,836.62	10,231.38	24,415.91	67,483.91		
241	38884	קפה נאמן	00023527 - 6	7,598.82	2,307.22	4,438.87	14,344.91	61.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	413.50	159.25	83.28	656.03		
			מנדפים 2	763.20	221.82	233.93	1,218.95		
			סה"כ צריכה	8,775.51	2,688.30	4,756.08	16,219.89		
242	32609	שקעי כח חברת נקיון	00024803 - 4	188.81	64.66	184.00	437.48	1.42	
			סה"כ צריכה	188.81	64.66	184.00	437.48		
243	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	00024803 - 5	111.87	45.74	124.04	281.64	0.46	
			סה"כ צריכה	111.87	45.74	124.04	281.64		
			סה"כ צריכה	971,586.81	335,885.27	336,178.17	1,646,108.56		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,646,108.56		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (971,586.81 Kwh)
■ גבע (335,885.27 Kwh)
■ שפל (336,178.17 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23465	קירור לחלוקה *לידיעה - מגדלי	18029704 - 1	7,838.20	2,765.60	776.00	11,379.80	35.50	
			18029704 - 2	5,786.10	2,104.90	658.80	8,549.80	25.71	
			18029704 - 5	2,949.80	992.60	207.80	4,150.20	25.45	
			18029704 - 14	76,088.80	29,964.80	17,127.20	123,180.80	321.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	92,662.90	35,827.90	18,769.80	147,260.60		
2	31574	343 - פנוי	7 - 81018431	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	21558	דרגנועים	3 - 15091164	329.20	99.60	79.00	507.80	1.95	
			סה"כ צריכה	329.20	99.60	79.00	507.80		
4	21557	דרגנועים2	2 - 15091164	1,073.00	471.10	323.50	1,867.60	12.17	
			סה"כ צריכה	1,073.00	471.10	323.50	1,867.60		
5	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	1 - 81029270	32,901.77	11,959.22	8,146.76	53,007.76	156.77	
			סה"כ צריכה	32,901.77	11,959.22	8,146.76	53,007.76		
6	22019	הזנה ללוח חרום	10 - 18029704	4.80	2.40	0.00	7.20	6.20	
			סה"כ צריכה	4.80	2.40	0.00	7.20		
7	22015	יטא 2	4 - 18029704	2,766.40	994.40	387.80	4,148.60	10.85	
			סה"כ צריכה	2,766.40	994.40	387.80	4,148.60		
8	23184	יטא 5	7 - 16226471	2,229.20	819.60	323.20	3,372.00	9.16	
			סה"כ צריכה	2,229.20	819.60	323.20	3,372.00		
9	23183	יטא 6	8 - 16226471	1,445.60	621.20	470.00	2,536.80	5.72	
			סה"כ צריכה	1,445.60	621.20	470.00	2,536.80		
10	22014	יטא 7	3 - 18029704	2,452.80	897.80	359.00	3,709.60	9.75	
			סה"כ צריכה	2,452.80	897.80	359.00	3,709.60		
11	23185	יטא 8	10 - 16226471	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	23186	יטא 9	9 - 16226471	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	1 - 00024292	11,038.54	4,324.92	3,722.35	19,085.81	86.16	
			סה"כ צריכה	11,038.54	4,324.92	3,722.35	19,085.81		
14	15436	לוח 02E	12 - 15129205	838.50	272.10	825.70	1,936.30	3.01	
			סה"כ צריכה	838.50	272.10	825.70	1,936.30		
15	15437	לוח EP 33	13 - 15129205	50.50	19.10	9.15	78.75	0.77	
			סה"כ צריכה	50.50	19.10	9.15	78.75		
16	15434	לוח EP 35	10 - 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	15433	לוח EP 36	9 - 15129205	951.90	341.60	148.70	1,442.20	9.48	
			סה"כ צריכה	951.90	341.60	148.70	1,442.20		
18	15428	לוח EP 3	3 - 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	21554	לוח דיירים EE3-5	3 - 16224906	60,326.40	21,184.00	15,787.20	97,297.60	338.05	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	21553	לוח דיירים EE5-3	1 - 16224906	60,326.40	21,184.00	15,787.20	97,297.60	176.48	
				29,869.20	11,096.40	3,855.60	44,821.20		
				29,869.20	11,096.40	3,855.60	44,821.20		
21	21555	לוח דיירים EE5-5	4 - 16224906	5,312.40	1,878.10	1,498.50	8,689.00	24.35	
				5,312.40	1,878.10	1,498.50	8,689.00		
22	22001	לוח חיוני	1 - 00025463	26,535.67	9,336.38	16,902.90	52,774.95	98.30	
				26,535.67	9,336.38	16,902.90	52,774.95		
23	15429	לוח חיוני 1	4 - 15129205	11,992.32	3,841.28	9,436.16	25,269.76	57.13	
				11,992.32	3,841.28	9,436.16	25,269.76		
24	21552	לוח חניון EN1	4 - 14155701	949.80	395.70	974.90	2,320.40	66.36	
				949.80	395.70	974.90	2,320.40		
25	22071	לוח חניון EPN1 F625	3 - 16092245	0.00	0.00	6,415.40	6,415.40	14.67	
				0.00	0.00	6,415.40	6,415.40		
26	15438	לוח יטאות	14 - 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	
				0.00	0.00	0.00	0.00		
27	22028	לוח מא	11 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
28	22024	לוח מא EP11	8 - 15129217	955.00	289.60	191.00	1,435.60	4.65	
				955.00	289.60	191.00	1,435.60		
29	22046	לוח מא EP12	1 - 16045527	29.25	25.63	87.46	142.34	0.36	
				29.25	25.63	87.46	142.34		
30	22048	לוח מא EP30	3 - 16045527	35.23	30.51	102.53	168.27	0.41	
				35.23	30.51	102.53	168.27		
31	22022	לוח מא EP31	1 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22031	לוח מפוחים אויר צח	14 - 15129217	435.85	152.20	68.10	656.15	4.26	
				435.85	152.20	68.10	656.15		
33	23182	לוח משאבות	5 - 16226471	17,304.80	5,697.60	2,342.40	25,344.80	88.45	
				17,304.80	5,697.60	2,342.40	25,344.80		
34	15435	לוח ציבורי E 2-7	11 - 15129205	3,167.70	869.00	987.60	5,024.30	14.28	
				3,167.70	869.00	987.60	5,024.30		
35	15431	לוח ציבורי E 2/1	7 - 15129205	12,344.90	3,735.40	10,662.80	26,743.10	51.75	
				12,344.90	3,735.40	10,662.80	26,743.10		
36	15432	לוח ציבורי E 2/3	8 - 15129205	2,263.00	731.00	1,686.20	4,680.20	9.61	
				2,263.00	731.00	1,686.20	4,680.20		
37	15430	לוח ציבורי E 2/5	6 - 15129205	1,223.80	421.80	659.60	2,305.20	5.52	
				1,223.80	421.80	659.60	2,305.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
38	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	2.20	0.00	0.00	2.20	1.50	
			סה"כ צריכה	2.20	0.00	0.00	2.20		
39	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	700.60	215.40	258.40	1,174.40	2.70	
			סה"כ צריכה	700.60	215.40	258.40	1,174.40		
40	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	1,319.00	624.00	1,660.40	3,603.40	12.28	
			סה"כ צריכה	1,319.00	624.00	1,660.40	3,603.40		
41	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	4,576.50	1,931.80	2,515.30	9,023.60	20.02	
			סה"כ צריכה	4,576.50	1,931.80	2,515.30	9,023.60		
42	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	2,899.90	1,070.30	617.50	4,587.70	17.09	
			סה"כ צריכה	2,899.90	1,070.30	617.50	4,587.70		
43	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	2,417.80	948.30	1,289.70	4,655.80	10.05	
			סה"כ צריכה	2,417.80	948.30	1,289.70	4,655.80		
44	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	26.27	22.99	78.30	127.57	0.32	
			סה"כ צריכה	26.27	22.99	78.30	127.57		
45	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	8,193.76	2,936.31	1,065.05	12,195.11	51.99	
			סה"כ צריכה	8,193.76	2,936.31	1,065.05	12,195.11		
46	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	1,095.20	227.60	35.20	1,358.00	10.59	
			סה"כ צריכה	1,095.20	227.60	35.20	1,358.00		
47	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	11,448.80	3,500.80	3,155.60	18,105.20	63.53	
			סה"כ צריכה	11,448.80	3,500.80	3,155.60	18,105.20		
48	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	15,788.40	4,469.60	4,414.80	24,672.80	77.51	
			סה"כ צריכה	15,788.40	4,469.60	4,414.80	24,672.80		
49	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	41,696.80	6,012.80	9,302.00	57,011.60	158.31	
			סה"כ צריכה	41,696.80	6,012.80	9,302.00	57,011.60		
50	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	8,020.86	2,863.82	5,980.72	16,865.40	39.22	
			סה"כ צריכה	8,020.86	2,863.82	5,980.72	16,865.40		
51	21880	למאזן סמארט	00024320 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	181.30	59.20	187.70	428.20	0.72	
			סה"כ צריכה	181.30	59.20	187.70	428.20		
54	22069	מעלית 17	16092245 - 1	0.00	0.00	134.35	134.35	0.48	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	134.35	134.35		
55	22070	מעלית 18	16092245 - 2	0.00	0.00	135.70	135.70	98.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	135.70	135.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	21.20	0.00	0.00	21.20	42.31	
			סה"כ צריכה	21.20	0.00	0.00	21.20		
57	21998	פנוי 12-167.1 רכות מירס 24803-03	00024803 - 3	32.40	10.96	19.36	62.72	0.85	
			סה"כ צריכה	32.40	10.96	19.36	62.72		
58	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	3.89	1.47	3.80	9.16	0.01	
			סה"כ צריכה	3.89	1.47	3.80	9.16		
60	21647	פנוי 1 13177-06	00013177 - 6	66.53	25.03	63.74	155.30	0.23	
			סה"כ צריכה	66.53	25.03	63.74	155.30		
61	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	00022798 - 1	734.18	308.99	234.52	1,277.69	4.43	
			סה"כ צריכה	734.18	308.99	234.52	1,277.69		
62	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	00022798 - 4	232.77	74.34	110.25	417.35	1.42	
			סה"כ צריכה	232.77	74.34	110.25	417.35		
63	21709	פנוי 7 121-קרייזי ליון לשעבר 24306-08	00024306 - 8	-0.54	-0.20	-0.51	-1.26	0.05	
			סה"כ צריכה	-0.54	-0.20	-0.51	-1.26		
64	21849	פנוי 8 022-קידוי סטאר 24318-06	00024318 - 6	25.23	9.75	20.44	55.42	0.23	
			סה"כ צריכה	25.23	9.75	20.44	55.42		
65	21906	פנוי 9 227-רוקפורט לשעבר 24322-03	00024322 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	00025487 - 8	1,976.32	823.61	1,269.99	4,069.92	9.93	
			סה"כ צריכה	1,976.32	823.61	1,269.99	4,069.92		
68	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	384.20	126.40	179.70	690.30	2.30	
			סה"כ צריכה	384.20	126.40	179.70	690.30		
69	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	713.30	309.80	185.30	1,208.40	4.10	
			סה"כ צריכה	713.30	309.80	185.30	1,208.40		
70	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	2,006.20	726.80	301.60	3,034.60	8.00	
			סה"כ צריכה	2,006.20	726.80	301.60	3,034.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	6,471.62	2,364.29	2,636.35	11,472.26	43.78	
			סה"כ צריכה	6,471.62	2,364.29	2,636.35	11,472.26		
73	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	00025487 - 6	-0.001	-0.001	0.001	-0.001	0.002	
			סה"כ צריכה	-0.001	-0.001	0.001	-0.001		
74	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	00025487 - 5	3,821.42	1,316.07	2,282.01	7,419.50	18.47	
			סה"כ צריכה	3,821.42	1,316.07	2,282.01	7,419.50		
75	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	00025487 - 3	518.25	188.22	339.14	1,045.61	2.14	
			סה"כ צריכה	518.25	188.22	339.14	1,045.61		
76	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	00025487 - 1	4,123.59	1,513.61	1,961.66	7,598.87	18.25	
			סה"כ צריכה	4,123.59	1,513.61	1,961.66	7,598.87		
77	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	00025487 - 2	3,513.31	1,380.48	3,193.54	8,087.33	18.24	
			סה"כ צריכה	3,513.31	1,380.48	3,193.54	8,087.33		
78	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	22017	צילר 1	18029704 - 8	6,244.00	1,795.20	111.60	8,150.80	84.78	
			סה"כ צריכה	6,244.00	1,795.20	111.60	8,150.80		
80	22020	צילר 2	18029704 - 11	15,970.80	4,194.80	556.40	20,722.00	107.90	
			סה"כ צריכה	15,970.80	4,194.80	556.40	20,722.00		
81	23181	צילר 3	16226471 - 1	20,640.00	6,740.00	2,263.20	29,643.20	243.37	
			סה"כ צריכה	20,640.00	6,740.00	2,263.20	29,643.20		
82	23180	צילר 4	16226471 - 2	17,760.00	5,855.20	1,952.80	25,568.00	240.58	
			סה"כ צריכה	17,760.00	5,855.20	1,952.80	25,568.00		
83	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	23178	צילר 6	16226471 - 4	17,969.60	6,159.20	2,184.80	26,313.60	210.96	
			סה"כ צריכה	17,969.60	6,159.20	2,184.80	26,313.60		
85	22018	צילר 7	18029704 - 9	10,657.60	2,888.00	1,095.60	14,641.20	74.20	
			סה"כ צריכה	10,657.60	2,888.00	1,095.60	14,641.20		
86	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	15,929.60	4,610.00	4,326.80	24,866.40	86.88	
			סה"כ צריכה	15,929.60	4,610.00	4,326.80	24,866.40		
87	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	18,517.20	5,466.00	7,533.60	31,516.80	96.31	
			סה"כ צריכה	18,517.20	5,466.00	7,533.60	31,516.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	1,699.25	648.13	1,363.50	3,710.87	6.91	
			סה"כ צריכה	1,699.25	648.13	1,363.50	3,710.87		
89	44095	ראשי מעגלים - FSE26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	3,082.00	1,134.40	2,488.40	6,704.80	15.07	
			סה"כ צריכה	3,082.00	1,134.40	2,488.40	6,704.80		
91	22049	שלט גולף	16045527 - 4	12.45	10.22	34.46	57.14	0.15	
			סה"כ צריכה	12.45	10.22	34.46	57.14		
92	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	3.78	0.16	2.61	6.54	10.49	
			סה"כ צריכה	3.78	0.16	2.61	6.54		
93	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	25.09	21.94	74.61	121.63	0.31	
			סה"כ צריכה	25.09	21.94	74.61	121.63		
95	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	52.32	45.82	156.22	254.37	0.66	
			סה"כ צריכה	52.32	45.82	156.22	254.37		
96	22005	שנאי 1	00025487 - 4	166,962.88	59,510.88	46,670.96	273,144.72	748.24	
			סה"כ צריכה	166,962.88	59,510.88	46,670.96	273,144.72		
97	21700	שנאי 2	00024303 - 1	77,498.40	30,850.04	46,065.00	154,413.44	367.12	
			סה"כ צריכה	77,498.40	30,850.04	46,065.00	154,413.44		
98	21985	שנאי 3	00024364 - 1	181,173.12	62,313.81	77,258.56	320,745.49	782.00	
			סה"כ צריכה	181,173.12	62,313.81	77,258.56	320,745.49		
99	22075	שנאי 4	16226471 - 15	87,869.20	30,196.60	14,063.70	132,129.50	8.39	
			סה"כ צריכה	87,869.20	30,196.60	14,063.70	132,129.50		
100	22125	שנאי 5	81029731 - 1	163,178.50	59,096.81	30,787.47	253,062.78	717.21	
			סה"כ צריכה	163,178.50	59,096.81	30,787.47	253,062.78		
101	22105	שנאי 6	81011867 - 5	82,129.54	26,578.36	17,940.68	126,648.58	348.77	
			סה"כ צריכה	82,129.54	26,578.36	17,940.68	126,648.58		
102	22086	שנאי 8	81011724 - 1	105,304.55	37,236.33	36,157.24	178,698.11	425.98	
			סה"כ צריכה	105,304.55	37,236.33	36,157.24	178,698.11		
103	22098	שנאי 9	81011813 - 5	113,510.76	39,859.12	45,989.38	199,359.26	477.59	
			סה"כ צריכה	113,510.76	39,859.12	45,989.38	199,359.26		

