

דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 07/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	27255	ארניקס מ"א קומה 29	16224961 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	14870	חניונים	14155681 - 3	-97,666.80	-28,005.60	-58,657.20	-184,329.60	509.96	
			14155681 - 4	-991.20	-254.20	-644.40	-1,889.80	5.53	
			14158969 - 1	136,051.40	39,753.70	88,020.10	263,825.20		
			17313057 - 1	-1,513.80	-261.70	-434.40	-2,209.90	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	-3.20	-3.20		
			18170718 - 2	-1,648.40	-164.40	-286.00	-2,098.80	525.14	
			18170718 - 3	-215.80	-83.60	-208.00	-507.40	0.99	
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת	0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	34,015.40	10,984.20	27,786.90	66,586.50		
3	37471	טעינת רכב 2-אלוני חץ	18247537 - 1	223.00	0.20	0.70	223.90	7.24	
			סה"כ צריכה	223.00	0.20	0.70	223.90		
4	44190	טעינת רכבים חניון	18075346 - 1	1,228.00	15.00	135.70	1,378.70		
			סה"כ צריכה	1,228.00	15.00	135.70	1,378.70		
5	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	215.80	83.60	208.00	507.40	0.99	
			סה"כ צריכה	215.80	83.60	208.00	507.40		
6	32873	לח-6 מפלס ביניים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	14899	מיזוג אוויר	15091220 - 1	6,224.80	832.00	2,236.00	9,292.80	137.49	
			15091220 - 2	2,400.80	1,196.80	1,698.40	5,296.00	99.74	
			15091220 - 3	8,554.40	3,395.20	6,273.60	18,223.20	145.89	
			15091220 - 4	23,267.20	6,788.00	17,080.80	47,136.00	1,558.16	
			15091221 - 1	900.80	187.20	806.40	1,894.40	64.83	
			15091222 - 1	13,139.20	3,211.20	7,675.20	24,025.60	143.53	
			15091222 - 2	10,776.00	2,240.80	4,760.80	17,777.60	234.78	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	9,140.80	2,213.60	4,704.80	16,059.20	1,048.19	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091223 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091228 - 1	22,511.20	6,379.20	13,463.20	42,353.60	176.90	
			15091228 - 2	11,713.60	2,647.20	6,118.40	20,479.20	133.09	
			15091228 - 3	6,928.00	2,036.00	4,581.60	13,545.60	106.58	
			15091228 - 4	259.60	98.40	268.80	626.80	0.88	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	3,424.80	857.90	2,324.20	6,606.90		
			16224407 - 1	0.00	0.00	42.80	42.80		
			16224408 - 1	2,791.90	1,281.80	3,001.40	7,075.10		
			16224409 - 1	12,511.80	4,364.90	10,606.60	27,483.30		
			סה"כ צריכה	134,544.90	37,730.20	85,643.00	257,918.10		
8	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,513.80	261.70	434.40	2,209.90	7.76	
			סה"כ צריכה	1,513.80	261.70	434.40	2,209.90		
9	20366	משאבה F1 17	16224408 - 1	2,791.90	1,281.80	3,001.40	7,075.10		
			סה"כ צריכה	2,791.90	1,281.80	3,001.40	7,075.10		
10	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	3,424.80	857.90	2,324.20	6,606.90		
			סה"כ צריכה	3,424.80	857.90	2,324.20	6,606.90		
11	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,733.60	383.70	1,019.40	3,136.70		
			סה"כ צריכה	1,733.60	383.70	1,019.40	3,136.70		
12	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	34.00	13.00	33.40	80.40		
			סה"כ צריכה	34.00	13.00	33.40	80.40		
13	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	5,173.60	2,113.10	4,301.90	11,588.60	81.40	
			סה"כ צריכה	5,173.60	2,113.10	4,301.90	11,588.60		
14	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	991.20	254.20	644.40	1,889.80	5.53	
			סה"כ צריכה	991.20	254.20	644.40	1,889.80		
16	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	85.60	32.20	81.55	199.35	0.32	
			סה"כ צריכה	85.60	32.20	81.55	199.35		
17	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	1,677.00	622.00	1,564.00	3,863.00	8.13	
			סה"כ צריכה	1,677.00	622.00	1,564.00	3,863.00		
18	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	503.80	166.20	436.80	1,106.80	11.07	
			סה"כ צריכה	503.80	166.20	436.80	1,106.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	4,160.40	512.00	636.40	5,308.80	41.12	
			סה"כ צריכה	4,160.40	512.00	636.40	5,308.80		
20	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	388.40	178.60	339.20	906.20	261.78	
			סה"כ צריכה	388.40	178.60	339.20	906.20		
21	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	3,956.40	1,085.40	2,621.80	7,663.60	22.17	
			14155676 - 4	3,369.80	1,035.20	2,481.80	6,886.80	15.68	
			16045505 - 1	3,154.80	695.00	1,039.20	4,889.00	15.21	
			סה"כ צריכה	10,481.00	2,815.60	6,142.80	19,439.40		
22	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	669.60	68.40	206.40	944.40	9.23	
			14155682 - 4	710.80	162.00	444.80	1,317.60	4.71	
			16045506 - 1	572.40	138.40	344.80	1,055.60	7.14	
			16048017 - 2	528.00	243.40	574.80	1,346.20	5.15	
			סה"כ צריכה	2,480.80	612.20	1,570.80	4,663.80		
23	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	3,441.40	944.40	2,292.40	6,678.20	16.58	
			סה"כ צריכה	3,441.40	944.40	2,292.40	6,678.20		
24	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	300.00	47.20	114.40	461.60	6.91	
			סה"כ צריכה	300.00	47.20	114.40	461.60		
25	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	1,578.30	403.40	876.50	2,858.20	7.85	
			סה"כ צריכה	1,578.30	403.40	876.50	2,858.20		
26	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	2,290.20	565.20	1,217.20	4,072.60	10.002	
			16045504 - 3	2,582.00	514.00	806.80	3,902.80	12.03	
			16045504 - 4	3,168.40	865.20	1,553.40	5,587.00	17.11	
			16193819 - 1	0.00	0.00	1.60	1.60	0.67	
			סה"כ צריכה	8,040.60	1,944.40	3,579.00	13,564.00		
27	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	1,529.60	682.80	1,458.00	3,670.40	524.17	
			16045502 - 1	3,009.60	1,260.40	2,833.20	7,103.20	22.08	
			סה"כ צריכה	4,539.20	1,943.20	4,291.20	10,773.60		
28	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	3,520.20	731.40	1,844.00	6,095.60	18.41	
			סה"כ צריכה	3,520.20	731.40	1,844.00	6,095.60		
29	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	865.20	69.60	190.00	1,124.80	9.08	
			סה"כ צריכה	865.20	69.60	190.00	1,124.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	38908	קומה 19 איירונסקיילט	16045501 - 4	1,386.20	148.00	250.00	1,784.20	8.78	
			סה"כ צריכה	1,386.20	148.00	250.00	1,784.20		
31	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,409.00	246.40	532.60	2,188.00	10.09	
			סה"כ צריכה	1,409.00	246.40	532.60	2,188.00		
32	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	416.00	99.55	177.95	693.50	3.18	
			סה"כ צריכה	416.00	99.55	177.95	693.50		
33	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	75.50	14.25	24.70	114.45	1.07	
			סה"כ צריכה	75.50	14.25	24.70	114.45		
34	44507	קומה 2 פיודיוזר	17312642 - 1	1.00	0.10	1.10	2.20	7.07	
			סה"כ צריכה	1,695.70	267.20	376.00	2,338.90	36.86	
			סה"כ צריכה	1,696.70	267.30	377.10	2,341.10		
35	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	260.10	74.00	109.40	443.50	69.93	
			סה"כ צריכה	469.80	93.60	165.50	728.90	7.65	
			סה"כ צריכה	729.90	167.60	274.90	1,172.40		
36	24649	קומה 20 אקווה סקלירטי ב.חיוני	16048029 - 4	1,103.80	275.00	642.80	2,021.60	7.23	
			סה"כ צריכה	1,103.80	275.00	642.80	2,021.60		
37	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,662.20	769.00	1,469.80	4,901.00	12.19	
			סה"כ צריכה	2,662.20	769.00	1,469.80	4,901.00		
38	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	354.80	77.20	56.80	488.80	7.94	
			סה"כ צריכה	354.80	77.20	56.80	488.80		
39	29168	קומה 21 חברת בית אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	2,134.00	299.00	634.00	3,067.00	11.39	
			סה"כ צריכה	2,134.00	299.00	634.00	3,067.00		
40	29169	קומה 21 חברת בית אי.איי מ"א	14155667 - 3	893.80	42.20	35.00	971.00	11.48	
			סה"כ צריכה	893.80	42.20	35.00	971.00		
41	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,648.40	164.40	286.00	2,098.80	525.14	
			סה"כ צריכה	1,648.40	164.40	286.00	2,098.80		
42	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	81.00	16.60	40.40	138.00	2.28	
			סה"כ צריכה	81.00	16.60	40.40	138.00		
43	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	691.60	199.00	497.60	1,388.20	6.50	
			סה"כ צריכה	691.60	199.00	497.60	1,388.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	964.80	70.20	144.10	1,179.10	69.16	
		סה"כ צריכה		964.80	70.20	144.10	1,179.10		
45	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	14155660 - 4	3,769.40	1,211.80	3,011.80	7,993.00	19.32	
		סה"כ צריכה		3,769.40	1,211.80	3,011.80	7,993.00		
46	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	936.40	10.40	33.20	980.00	7.47	
		סה"כ צריכה		936.40	10.40	33.20	980.00		
47	16363	קומה 25 דרגון פלי"ב.חינוי	16045510 - 1	4,426.00	992.20	2,169.60	7,587.80	17.22	
		סה"כ צריכה		4,426.00	992.20	2,169.60	7,587.80		
48	16373	קומה 25 דרגון פלי"ב.חינוי	16045509 - 1	1,026.40	79.20	18.80	1,124.40	12.32	
		סה"כ צריכה		1,026.40	79.20	18.80	1,124.40		
49	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
		קומה 26 ארניקס	14155672 - 1	3,224.40	1,119.60	2,789.60	7,133.60	13.70	
		סה"כ צריכה		3,224.40	1,119.60	2,789.60	7,133.60		
50	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	639.20	203.60	537.60	1,380.40	10.30	
		סה"כ צריכה		639.20	203.60	537.60	1,380.40		
		קומה 27 ארניקס	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
51	40042	קומה 27 ארניקס	16254101 - 1	126.00	36.90	86.90	249.80	68.51	
		סה"כ צריכה		126.00	36.90	86.90	249.80		
		קומה 27 ארניקס מ"א	16254101 - 2	70.40	28.00	66.30	164.70	4.46	
		סה"כ צריכה		70.40	28.00	66.30	164.70		
		קומה 27 ארניקס מ"א	16224961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
53	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,767.60	661.40	1,460.00	4,889.00	15.22	
		סה"כ צריכה		2,767.60	661.40	1,460.00	4,889.00		
		קומה 28 קליקטייל	14155745 - 1	52.50	6.70	17.10	76.30	0.51	
		סה"כ צריכה		52.50	6.70	17.10	76.30		
		קומה 28 קליקטייל	14155745 - 2	18.55	9.40	18.80	46.75	2.00	
		סה"כ צריכה		18.55	9.40	18.80	46.75		
		קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	366.00	75.60	205.40	647.00	5.63	
		סה"כ צריכה		366.00	75.60	205.40	647.00		
		קומה 29 ארניקס	14155690 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
		קומה 29 ארניקס	14155709 - 3	468.80	181.20	459.60	1,109.60	524.42	
		סה"כ צריכה		468.80	181.20	459.60	1,109.60		
		קומה 29 ארניקס	14155745 - 3	82.80	16.95	42.60	142.35	1.50	
		סה"כ צריכה		82.80	16.95	42.60	142.35		
		קומה 29 ארניקס	14155745 - 4	39.15	13.45	33.25	85.85	0.72	
		סה"כ צריכה		39.15	13.45	33.25	85.85		
		קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	4,336.40	1,257.60	3,074.80	8,668.80	22.22	
		סה"כ צריכה		4,336.40	1,257.60	3,074.80	8,668.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155709 - 1	63.55	23.55	60.30	147.40	65.55	
			14155709 - 2	66.45	23.70	61.05	151.20	65.55	
			14155709 - 4	962.00	252.40	676.00	1,890.40	524.39	
			סה"כ צריכה	5,428.40	1,557.25	3,872.15	10,857.80		
57	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	327.20	83.60	191.20	602.00	4.06	
			סה"כ צריכה	327.20	83.60	191.20	602.00		
58	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	1,006.80	0.00	0.00	1,006.80	6.69	
			16048033 - 1	1,067.60	62.00	156.00	1,285.60	8.37	
			16048033 - 2	901.60	0.00	0.00	901.60	7.70	
			סה"כ צריכה	2,976.00	62.00	156.00	3,194.00		
59	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	2,292.00	767.90	1,932.80	4,992.70	9.32	
			סה"כ צריכה	2,292.00	767.90	1,932.80	4,992.70		
60	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	4,122.60	1,342.00	3,367.60	8,832.20	17.40	
			16045511 - 2	5,315.60	1,661.20	4,111.00	11,087.80	24.98	
			סה"כ צריכה	9,438.20	3,003.20	7,478.60	19,920.00		
61	24868	קומה 34 אמות ב. חיוני	16254138 - 1	1,734.00	491.60	1,179.50	3,405.10	6.59	
			סה"כ צריכה	1,734.00	491.60	1,179.50	3,405.10		
62	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,522.80	1,127.20	2,822.40	7,472.40	521.33	
			סה"כ צריכה	3,522.80	1,127.20	2,822.40	7,472.40		
63	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	720.90	105.60	234.70	1,061.20	5.40	
			סה"כ צריכה	720.90	105.60	234.70	1,061.20		
64	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	3,038.80	653.60	1,393.60	5,086.00	15.75	
			16254138 - 3	1,011.70	219.70	499.90	1,731.30	5.38	
			סה"כ צריכה	4,050.50	873.30	1,893.50	6,817.30		
65	15410	קומה 35+36 AOL מא	16045508 - 3	1,032.40	167.40	440.40	1,640.20	9.48	
			16048033 - 4	2,249.20	784.80	1,976.40	5,010.40	10.10	
			סה"כ צריכה	3,281.60	952.20	2,416.80	6,650.60		
66	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,614.80	1,056.40	1,827.00	6,498.20	15.08	
			16048030 - 1	2,814.00	833.60	1,510.00	5,157.60	13.94	
			סה"כ צריכה	6,428.80	1,890.00	3,337.00	11,655.80		
67	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,800.00	581.60	3,134.00	5,515.60	16.48	
			סה"כ צריכה	1,800.00	581.60	3,134.00	5,515.60		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	5,058.40	1,522.40	3,852.40	10,433.20	21.86	
			סה"כ צריכה	5,058.40	1,522.40	3,852.40	10,433.20		
69	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	726.00	38.00	97.60	861.60	11.26	
			סה"כ צריכה	726.00	38.00	97.60	861.60		
70	22416	קומה 39 וולתסטון החזקות מ"א	15091221 - 2	978.00	87.20	175.60	1,240.80	9.08	
			סה"כ צריכה	978.00	87.20	175.60	1,240.80		
71	22417	קומה 39 וולתסטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,395.20	349.40	694.20	3,438.80	11.93	
			סה"כ צריכה	2,395.20	349.40	694.20	3,438.80		
72	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	2,418.00	407.40	954.80	3,780.20	13.39	
			סה"כ צריכה	2,418.00	407.40	954.80	3,780.20		
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	439.60	17.40	11.20	468.20	5.03	
			סה"כ צריכה	439.60	17.40	11.20	468.20		
74	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	543.30	40.50	32.30	616.10	3.85	
			סה"כ צריכה	543.30	40.50	32.30	616.10		
75	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	2,978.80	520.20	1,166.50	4,665.50	67.62	
			סה"כ צריכה	2,978.80	520.20	1,166.50	4,665.50		
76	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	489.60	120.30	241.45	851.35	5.07	
			סה"כ צריכה	489.60	120.30	241.45	851.35		
78	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	723.60	108.00	231.60	1,063.20	8.31	
			סה"כ צריכה	723.60	108.00	231.60	1,063.20		
79	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	16.60	2.30	5.80	24.70	0.27	
			סה"כ צריכה	16.60	2.30	5.80	24.70		
			16193841 - 2	454.40	77.30	175.70	707.40	4.89	
			סה"כ צריכה	471.00	79.60	181.50	732.10		
80	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	3,110.80	933.00	2,372.20	6,416.00	14.62	
			16048008 - 1	0.60	1.75	3.35	5.70	0.12	
			16048008 - 2	8.35	3.25	7.80	19.40	0.12	
			סה"כ צריכה	3,119.75	938.00	2,383.35	6,441.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	369.80	103.80	264.20	737.80	5.07	
			סה"כ צריכה	369.80	103.80	264.20	737.80		
82	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	4,238.00	806.40	1,456.60	6,501.00	18.56	
			סה"כ צריכה	4,238.00	806.40	1,456.60	6,501.00		
83	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	1,346.00	412.80	903.20	2,662.00	6.42	
			סה"כ צריכה	1,346.00	412.80	903.20	2,662.00		
84	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	207.20	71.20	141.60	420.00	6.65	
			סה"כ צריכה	207.20	71.20	141.60	420.00		
85	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	3,377.60	944.00	1,893.80	6,215.40	15.21	
			סה"כ צריכה	3,377.60	944.00	1,893.80	6,215.40		
86	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	3.20	3.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3.20	3.20		
			סה"כ צריכה	334,093.45	90,565.15	209,220.50	627,679.10		
			חשבון חברת חשמל	439,689.00	125,445.00	270,908.00	836,042.00		
			הפרש בקוט"ש	-105,595.55	-34,879.85	-61,687.50	-208,362.90		
			הפרש באחוזים	-24.02%	-27.80%	-22.77%	-24.92%		



- פסגה (Kwh 334,093.45)
- גבע (Kwh 90,565.15)
- שפל (Kwh 209,220.50)

