

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/10/21 - 03/10/21)

תאריך הפקה: 07/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	1,616.78	1,554.92	3,550.82	6,722.51	9.56	
			סה"כ צריכה	1,616.78	1,554.92	3,550.82	6,722.51		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,916.12	1,784.57	3,663.66	7,364.36	8.80	
			סה"כ צריכה	1,916.12	1,784.57	3,663.66	7,364.36		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	745.45	746.61	1,154.74	2,646.80	5.19	
			סה"כ צריכה	745.45	746.61	1,154.74	2,646.80		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	24,616.75	22,862.29	31,539.17	79,018.21	175.55	
			סה"כ צריכה	24,616.75	22,862.29	31,539.17	79,018.21		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	160,881.24	152,691.68	312,496.32	626,069.24	398.00	
			00022150 - 2	-2,692.96	-1,737.54	-1,998.26	-6,428.76	93.59	
			00022150 - 3	-34,797.72	-33,707.56	-71,971.90	-140,477.18	148.59	
			00022150 - 4	-1,616.78	-1,554.92	-3,550.82	-6,722.51	9.56	
			00022150 - 5	-24,616.75	-22,862.29	-31,539.17	-79,018.21	175.55	
			00022150 - 6	-745.45	-746.61	-1,154.74	-2,646.80	5.19	
			00022150 - 7	-1,916.12	-1,784.57	-3,663.66	-7,364.36	8.80	
			סה"כ צריכה	94,495.46	90,298.20	198,617.76	383,411.42		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	2,692.96	1,737.54	1,998.26	6,428.76	93.59	
			סה"כ צריכה	2,692.96	1,737.54	1,998.26	6,428.76		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	34,797.72	33,707.56	71,971.90	140,477.18	148.59	
			סה"כ צריכה	34,797.72	33,707.56	71,971.90	140,477.18		
			סה"כ צריכה	160,881.24	152,691.68	312,496.32	626,069.24		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				626,069.24		
			הפרש באחזים						



- פסגה (Kwh 160,881.24)
- גבע (Kwh 152,691.68)
- שפל (Kwh 312,496.32)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	160,881.24	152,691.68	312,496.32	626,069.24	398.00	
				160,881.24	152,691.68	312,496.32	626,069.24		

