



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (06/12/21 - 05/11/21)


תאריך הפקה: 08/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	3,762.56	421.44	1,551.68	5,735.68	71.08	
			18170590 - 1	5,838.00	1,050.60	3,403.20	10,291.80	79.96	
			18170590 - 2	2,273.40	338.40	1,041.40	3,653.20	31.01	
			18170704 - 1	2,873.40	291.80	723.20	3,888.40	34.18	
			18170704 - 2	1,921.40	263.20	678.60	2,863.20	29.00	
			ציבורי	6,086.19	1,862.73	5,498.13	13,447.04		
			סה"כ צריכה	22,754.95	4,228.17	12,896.21	39,879.32		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	1,076.32	181.44	472.96	1,730.72	31.50	
			18170706 - 4	2,076.96	553.76	1,166.88	3,797.60	24.47	
			ציבורי	1,434.10	438.92	1,295.54	3,168.56		
			סה"כ צריכה	4,587.38	1,174.12	2,935.38	8,696.88		
3	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	841.12	65.44	283.68	1,190.24	18.68	
			18170793 - 1	5,394.40	2,151.36	6,509.60	14,055.36	51.92	
			ציבורי	1,702.27	520.99	1,537.79	3,761.05		
			סה"כ צריכה	7,937.79	2,737.79	8,331.07	19,006.65		
4	38311	מזוזי בוטון	18170786 - 1	837.28	61.76	275.36	1,174.40	18.61	
			ציבורי	349.78	107.05	315.98	772.82		
			סה"כ צריכה	1,187.06	168.81	591.34	1,947.22		
5	37165	מיזוג איור לחלוקה	18170585 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170585 - 2	2,344.80	0.00	0.00	2,344.80	80.34	
			18170585 - 3	795.68	106.08	119.68	1,021.44	13.42	
			18170586 - 1	10,474.20	1,479.60	3,696.60	15,650.40	181.37	
			18170586 - 2	6,611.60	1,634.00	3,565.80	11,811.40	187.71	
			18170586 - 3	5,866.24	2,140.32	6,453.76	14,460.32	52.91	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	26,092.52	5,360.00	13,835.84	45,288.36		
6	37118	קנש'ו	18170589 - 2	1,467.52	192.64	641.60	2,301.76	27.14	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 1	1,457.76	190.72	635.68	2,284.16	28.20	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	734.54	224.81	663.57	1,622.92		
			סה"כ צריכה	3,659.82	608.17	1,940.85	6,208.84		
7	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	1,352.49	413.94	1,221.81	2,988.23		
			סה"כ צריכה	1,352.49	413.94	1,221.81	2,988.23		
			סה"כ צריכה	67,572.00	14,691.00	41,752.50	124,015.50		
			חשבון חברת חשמל	72,460.00	14,920.00	40,980.00	128,360.00		
			הפרש בקוט"ש	-4,888.00	-229.00	772.50	-4,344.50		
			הפרש באחוזים	-6.75%	-1.53%	1.89%	-3.38%		



■ פסגה (67,572.00 Kwh)
■ גבע (14,691.00 Kwh)
■ שפל (41,752.50 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170585 - 2	-2,344.80	0.00	0.00	-2,344.80	80.34	
			18170585 - 3	-795.68	-106.08	-119.68	-1,021.44	13.42	
			18170585 - 4	-3,762.56	-421.44	-1,551.68	-5,735.68	71.08	
			18170586 - 1	-10,474.20	-1,479.60	-3,696.60	-15,650.40	181.37	
			18170586 - 2	-6,611.60	-1,634.00	-3,565.80	-11,811.40	187.71	
			18170586 - 3	-5,866.24	-2,140.32	-6,453.76	-14,460.32	52.91	
			18170586 - 4	-1,076.32	-181.44	-472.96	-1,730.72	31.50	
			18170589 - 2	-1,467.52	-192.64	-641.60	-2,301.76	27.14	
			18170589 - 3	38,349.00	8,865.00	24,475.50	71,689.50	450.54	
			18170590 - 1	-5,838.00	-1,050.60	-3,403.20	-10,291.80	79.96	
			18170590 - 2	-2,273.40	-338.40	-1,041.40	-3,653.20	31.01	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	18.68	-1,190.24	-283.68	-65.44	-841.12	18170590 - 4			
	340.82	52,326.00	17,277.00	5,826.00	29,223.00	18170703 - 1			
	34.18	-3,888.40	-723.20	-291.80	-2,873.40	18170704 - 1			
	29.00	-2,863.20	-678.60	-263.20	-1,921.40	18170704 - 2			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	24.47	-3,797.60	-1,166.88	-553.76	-2,076.96	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	28.20	-2,284.16	-635.68	-190.72	-1,457.76	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	18.61	-1,174.40	-275.36	-61.76	-837.28	18170786 - 1			
	51.92	-14,055.36	-6,509.60	-2,151.36	-5,394.40	18170793 - 1			
		25,760.62	10,532.82	3,568.44	11,659.36	סה"כ צריכה			
	450.54	71,689.50	24,475.50	8,865.00	38,349.00	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		71,689.50	24,475.50	8,865.00	38,349.00	סה"כ צריכה			
	340.82	52,326.00	17,277.00	5,826.00	29,223.00	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		52,326.00	17,277.00	5,826.00	29,223.00	סה"כ צריכה			

