



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (30/11/21 - 01/11/21)

תאריך הפקה: 08/12/21

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|-----------|----|
| | 336.32 | 169,529.32 | 54,983.56 | 24,846.40 | 89,699.36 | 00022738 - 1 | *שנאי 1 גג פורמולה T1 | 31492 | 1 |
| | | 169,529.32 | 54,983.56 | 24,846.40 | 89,699.36 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 58,332.30 | 17,834.80 | 7,897.00 | 32,600.50 | 13127926 - 1 | *שנאי 2 גג פורמולה T2 | 31493 | 2 |
| | | 58,332.30 | 17,834.80 | 7,897.00 | 32,600.50 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 227,861.62 | 72,818.36 | 32,743.40 | 122,299.86 | סה"כ צריכה | | | |
| | 0.00 | | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | 227,861.62 | | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |



■ פסגה (Kwh 122,299.86)
■ גבע (Kwh 32,743.40)
■ שפל (Kwh 72,818.36)

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|-----------|----|
| | 2.75 | 1,057.46 | 388.71 | 172.47 | 496.28 | 00024541 - 1 | חדר תקשורת גג (סלקום) | 31494 | 1 |
| | | 1,057.46 | 388.71 | 172.47 | 496.28 | סה"כ צריכה | | | |
| | 44.28 | 14,458.83 | 2,450.58 | 2,572.25 | 9,436.00 | 00009279 - 8 | מגדל קירור חדש | 31495 | 2 |
| | | 14,458.83 | 2,450.58 | 2,572.25 | 9,436.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 336.32 | 169,529.32 | 54,983.56 | 24,846.40 | 89,699.36 | 00022738 - 1 | ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה | 31496 | 3 |
| | | 58,332.30 | 17,834.80 | 7,897.00 | 32,600.50 | 13127926 - 1 | | | |
| | | 227,861.62 | 72,818.36 | 32,743.40 | 122,299.86 | סה"כ צריכה | | | |

