



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 09/12/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	6,063.10	1,572.50	2,324.70	9,960.30		
			15140017 - 1	9,065.40	1,378.80	2,090.90	12,535.10		
			16224440 - 1	5,391.90	1,393.50	2,662.80	9,448.20		
			17013924 - 1	10,432.60	1,023.30	2,763.10	14,219.00		
			17313060 - 1	4,981.50	1,120.50	1,873.00	7,975.00	141.66	
			סה"כ צריכה	35,934.50	6,488.60	11,714.50	54,137.60		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	5,483.20	1,343.90	2,899.70	9,726.80	27.60	
			18029700 - 2	1,113.30	211.00	441.90	1,766.20	6.98	
			סה"כ צריכה	6,596.50	1,554.90	3,341.60	11,493.00		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	80.80	46.10	5.60	132.50	2.96	
			18029700 - 10	47.80	72.90	0.70	121.40	3.31	
			סה"כ צריכה	128.60	119.00	6.30	253.90		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	6,197.60	1,570.90	964.90	8,733.40	30.92	
			18029700 - 12	801.20	183.30	20.10	1,004.60	5.96	
			סה"כ צריכה	6,998.80	1,754.20	985.00	9,738.00		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	3,355.36	732.32	1,832.32	5,920.00	17.18	
			18029700 - 6	708.16	200.48	504.64	1,413.28	11.45	
			סה"כ צריכה	4,063.52	932.80	2,336.96	7,333.28		
6	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	411.90	45.10	32.30	489.30	2.85	
			18029700 - 14	1,999.30	296.90	434.00	2,730.20	11.92	
			סה"כ צריכה	2,411.20	342.00	466.30	3,219.50		
7	30336	קומה 06 - ריג'יוס	16254156 - 1	3,428.60	661.20	1,404.40	5,494.20	17.62	
			18040260 - 1	843.80	60.20	61.20	965.20	6.65	
			סה"כ צריכה	4,272.40	721.40	1,465.60	6,459.40		
8	30490	קומה 07 - אקסג'ט	18029625 - 1	4,628.00	937.60	2,333.40	7,899.00	27.15	
			18040260 - 2	4,584.80	1,553.40	3,928.00	10,066.20	21.06	
			סה"כ צריכה	9,212.80	2,491.00	6,261.40	17,965.20		
9	30338	קומה 08 - אקסג'ט	16254156 - 2	2,309.60	454.20	1,119.60	3,883.40	11.93	
			18040260 - 3	720.60	107.60	273.40	1,101.60	16.42	
			סה"כ צריכה	3,030.20	561.80	1,393.00	4,985.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	7,573.60	2,268.80	5,725.80	15,568.20	29.95	
			18040260 - 4	134.40	2.20	8.40	145.00	2.59	
			סה"כ צריכה	7,708.00	2,271.00	5,734.20	15,713.20		
11	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	6,507.20	1,615.40	3,922.20	12,044.80	29.22	
			18029700 - 1	944.20	229.60	584.00	1,757.80	4.79	
			סה"כ צריכה	7,451.40	1,845.00	4,506.20	13,802.60		
12	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	5,585.40	1,107.80	2,550.00	9,243.20	30.41	
			18029700 - 8	1,075.60	229.40	564.20	1,869.20	7.57	
			סה"כ צריכה	6,661.00	1,337.20	3,114.20	11,112.40		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	3,347.00	406.60	809.40	4,563.00	17.17	
			18029700 - 9	858.60	34.20	1.60	894.40	4.70	
			סה"כ צריכה	4,205.60	440.80	811.00	5,457.40		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	879.48	92.10	216.06	1,187.64	4.14	
			20004327 - 1	130.44	3.00	4.08	137.52	0.96	
			סה"כ צריכה	1,009.92	95.10	220.14	1,325.16		
15	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה של ביו דבש)	20004326 - 2	18.00	6.48	16.48	40.96	78.59	
			20004327 - 2	8.20	1.48	3.80	13.48	0.39	
			סה"כ צריכה	26.20	7.96	20.28	54.44		
16	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	1,537.60	243.92	595.68	2,377.20	76.74	
			20004327 - 3	405.24	144.64	363.92	913.80	2.04	
			סה"כ צריכה	1,942.84	388.56	959.60	3,291.00		
17	44776	קומה 15 - ביו דבש	20065441 - 2	1,330.70	184.00	372.30	1,887.00	7.82	
			20065442 - 2	2,351.70	653.60	1,670.50	4,675.80	17.60	
			סה"כ צריכה	3,682.40	837.60	2,042.80	6,562.80		
18	44775	קומה 15 - ביו מילק	20065441 - 1	1,919.20	376.40	945.00	3,240.60	16.22	
			20065442 - 1	1,620.90	351.00	874.50	2,846.40	11.44	
			סה"כ צריכה	3,540.10	727.40	1,819.50	6,087.00		
			סה"כ צריכה	108,875.98	22,916.32	47,198.58	178,990.88		
			חשבון חברת חשמל	140,142.00	28,881.00	59,843.00	228,866.00		
			הפרש בקוט"ש	-31,266.02	-5,964.68	-12,644.42	-49,875.12		
			הפרש באחוזים	-22.31%	-20.65%	-21.13%	-21.79%		





- פסגה (Kwh 108,875.98)
- גבע (Kwh 22,916.32)
- שפל (Kwh 47,198.58)

