



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/10/21 - 03/10/21)

תאריך הפקה: 20/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	941.65	610.05	1,426.56	2,978.26	9.56	
			סה"כ צריכה	941.65	610.05	1,426.56	2,978.26		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,012.34	584.83	1,442.91	3,040.07	8.80	
			סה"כ צריכה	1,012.34	584.83	1,442.91	3,040.07		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	335.09	198.58	496.83	1,030.50	4.97	
			סה"כ צריכה	335.09	198.58	496.83	1,030.50		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	11,854.73	7,129.70	12,220.88	31,205.32	124.43	
			סה"כ צריכה	11,854.73	7,129.70	12,220.88	31,205.32		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	38,079.08	26,052.52	49,524.48	113,656.08	325.92	
			00022150 - 2	-85.98	-58.45	-151.51	-295.94	0.46	
			00022150 - 3	-18,481.63	-11,623.01	-26,904.80	-57,009.44	145.26	
			00022150 - 4	-941.65	-610.05	-1,426.56	-2,978.26	9.56	
			00022150 - 5	-11,854.73	-7,129.70	-12,220.88	-31,205.32	124.43	
			00022150 - 6	-335.09	-198.58	-496.83	-1,030.50	4.97	
			00022150 - 7	-1,012.34	-584.83	-1,442.91	-3,040.07	8.80	
			סה"כ צריכה	5,367.66	5,847.90	6,880.99	18,096.55		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	85.98	58.45	151.51	295.94	0.46	
			סה"כ צריכה	85.98	58.45	151.51	295.94		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	18,481.63	11,623.01	26,904.80	57,009.44	145.26	
			סה"כ צריכה	18,481.63	11,623.01	26,904.80	57,009.44		
			סה"כ צריכה	38,079.08	26,052.52	49,524.48	113,656.08		
			חשבון חברת חשמל	68,940.00	18,900.00	25,840.00	113,680.00		
			הפרש בקוט"ש	-30,860.92	7,152.52	23,684.48	-23.92		
			הפרש באחוזים	-44.76%	37.84%	91.66%	-0.02%		





■ פסגה (Kwh 38,079.08)
■ גבע (Kwh 26,052.52)
■ שפל (Kwh 49,524.48)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	38,079.08	26,052.52	49,524.48	113,656.08	325.92	
				38,079.08	26,052.52	49,524.48	113,656.08		

