



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 20/12/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.10	3,359.62	1,287.80	649.14	1,422.68	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,359.62	1,287.80	649.14	1,422.68	סה"כ צריכה			
	10.71	3,568.10	927.90	649.92	1,990.28	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,568.10	927.90	649.92	1,990.28	סה"כ צריכה			
	5.54	1,265.26	206.33	131.37	927.56	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,265.26	206.33	131.37	927.56	סה"כ צריכה			
	128.10	21,631.32	2,911.29	2,983.78	15,736.25	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		21,631.32	2,911.29	2,983.78	15,736.25	סה"כ צריכה			
	294.80	87,259.44	23,617.16	14,433.52	49,208.76	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	0.48	-306.08	-135.20	-50.71	-120.17	00015926 - 2			
	142.01	-41,108.04	-12,528.58	-7,079.44	-21,500.02	00015926 - 3			
	14.10	-3,359.62	-1,287.80	-649.14	-1,422.68	00015926 - 4			
	128.10	-21,631.32	-2,911.29	-2,983.78	-15,736.25	00015926 - 5			
	5.54	-1,265.26	-206.33	-131.37	-927.56	00015926 - 6			
	10.71	-3,568.10	-927.90	-649.92	-1,990.28	00015926 - 7			
		16,021.02	5,620.06	2,889.16	7,511.80	סה"כ צריכה			
	0.48	306.08	135.20	50.71	120.17	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		306.08	135.20	50.71	120.17	סה"כ צריכה			
	142.01	41,108.04	12,528.58	7,079.44	21,500.02	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		41,108.04	12,528.58	7,079.44	21,500.02	סה"כ צריכה			
		87,259.44	23,617.16	14,433.52	49,208.76	סה"כ צריכה			
		91,580.00	21,440.00	14,320.00	55,820.00	חשבון חברת חשמל			
		-4,320.56	2,177.16	113.52	-6,611.24	הפרש בקוט"ש			
		-4.72%	10.15%	0.79%	-11.84%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 49,208.76)
■ גבע (Kwh 14,433.52)
■ שפל (Kwh 23,617.16)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	49,208.76	14,433.52	23,617.16	87,259.44	294.80	
				49,208.76	14,433.52	23,617.16	87,259.44		

