



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (26/12/21 - 01/12/21)


תאריך הפקה: 28/12/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	1,157.57	655.31	4,920.25	6,733.13	72.48	
			81007765 - 2	1,728.82	833.44	6,505.58	9,067.84	99.90	
			81007907 - 1	542.52	271.36	2,035.43	2,849.31	17.17	
			81007907 - 2	1,583.72	794.93	5,926.46	8,305.12	54.53	
			81007907 - 3	565.62	282.82	2,101.76	2,950.20	22.74	
			81007907 - 4	531.08	265.57	2,009.70	2,806.35	16.78	
			81007907 - 8	1,789.71	831.41	6,748.01	9,369.13	102.05	
			סה"כ צריכה	7,899.04	3,934.86	30,247.19	42,081.08		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,146.62	522.71	3,706.53	5,375.86	15.91	
			81007805 - 2	66.16	31.76	246.61	344.53	31.38	
			81007805 - 8	3,995.42	1,804.31	12,849.57	18,649.30	54.77	
			81007907 - 5	-102.41	-29.40	-224.02	-355.83	1.06	
			סה"כ צריכה	5,105.80	2,329.37	16,578.70	24,013.87		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-116.67	-59.81	-454.66	-631.14	1.40	
			81007765 - 6	1,690.10	647.73	5,353.17	7,690.99	23.01	
			סה"כ צריכה	1,573.43	587.92	4,898.51	7,059.85		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	292.64	13.23	662.81	968.68	25.94	
			סה"כ צריכה	292.64	13.23	662.81	968.68		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	50.91	26.50	199.74	277.15	0.68	
			סה"כ צריכה	50.91	26.50	199.74	277.15		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	116.67	59.81	454.66	631.14	1.40	
			81007765 - 3	2,032.99	614.27	5,714.38	8,361.65	39.78	
			81007765 - 8	-292.64	-13.23	-662.81	-968.68	25.94	
			סה"כ צריכה	1,857.02	660.86	5,506.23	8,024.11		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	2,266.50	1,038.60	7,863.20	11,168.30	23.52	
			סה"כ צריכה	2,266.50	1,038.60	7,863.20	11,168.30		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	2,394.69	890.80	7,285.70	10,571.18	24.32	
			81007765 - 5	2,159.58	792.16	6,696.13	9,647.87	27.87	
			סה"כ צריכה	4,554.27	1,682.96	13,981.82	20,219.06		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	914.84	463.90	4,046.86	5,425.60	53.92	
			סה"כ צריכה	914.84	463.90	4,046.86	5,425.60		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	963.00	479.29	3,739.13	5,181.42	26.83	
			סה"כ צריכה	963.00	479.29	3,739.13	5,181.42		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	12,902.83	6,146.52	45,769.70	64,819.05	127.23	
			סה"כ צריכה	12,902.83	6,146.52	45,769.70	64,819.05		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,542.28	1,185.04	9,022.12	12,749.44	46.04	
			סה"כ צריכה	2,542.28	1,185.04	9,022.12	12,749.44		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	576.10	171.38	1,533.90	2,281.37	14.38	
			סה"כ צריכה	576.10	171.38	1,533.90	2,281.37		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	2,728.27	1,304.63	10,485.26	14,518.17	38.69	
			סה"כ צריכה	2,728.27	1,304.63	10,485.26	14,518.17		
			סה"כ צריכה	44,226.93	20,025.05	154,535.16	218,787.14		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				218,787.14		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (44,226.93 Kwh)
■ גבע (20,025.05 Kwh)
■ שפל (154,535.16 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	12,274.94	5,870.98	46,385.22	64,531.14	182.27	
			סה"כ צריכה	12,274.94	5,870.98	46,385.22	64,531.14		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	22,454.08	10,585.92	79,022.21	112,062.21	256.77	
			סה"כ צריכה	22,454.08	10,585.92	79,022.21	112,062.21		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	9,927.36	3,749.70	31,298.82	44,975.87	177.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,927.36	3,749.70	31,298.82	44,975.87		

