



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/12/21 - 31/12/21)

תאריך הפקה: 03/01/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	1,632.00	471.60	6,335.60	8,439.20	54.40	
			סה"כ צריכה	1,632.00	471.60	6,335.60	8,439.20		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	1 - 17313238	89.10	13.30	271.30	373.70	5.91	
			סה"כ צריכה	89.10	13.30	271.30	373.70		
3	18248	וייס טק ק.4	4 - 81011517	1,173.47	407.68	3,769.92	5,351.07	27.89	
			סה"כ צריכה	1,173.47	407.68	3,769.92	5,351.07		
4	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	59.24	14.76	181.64	255.63	5.09	
			7 - 81011058	799.91	303.32	2,424.97	3,528.20	51.94	
			8 - 81011516	820.64	284.55	2,904.17	4,009.36	20.53	
			סה"כ צריכה	1,679.79	602.62	5,510.77	7,793.19		
5	44849	טונוס מא	5 - 81018654	196.30	96.40	871.70	1,164.40	5.60	
			סה"כ צריכה	196.30	96.40	871.70	1,164.40		
6	44848	טונוס מאור וכוח	6 - 81018654	57.60	28.00	217.60	303.20	0.60	
			סה"כ צריכה	57.60	28.00	217.60	303.20		
7	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	106.20	30.44	363.56	500.19	1.90	
			1 - 81011517	809.98	239.56	2,552.54	3,602.08	12.90	
			3 - 81011517	146.69	52.04	705.63	904.36	6.70	
			סה"כ צריכה	1,062.87	322.03	3,621.73	5,006.63		
8	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	551.20	229.10	1,977.90	2,758.20	12.10	
			סה"כ צריכה	551.20	229.10	1,977.90	2,758.20		
9	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	72.86	35.33	297.77	405.96	1.40	
			סה"כ צריכה	72.86	35.33	297.77	405.96		
10	31605	מיזוג אויר חדש	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	2,154.50	964.30	6,931.40	10,050.20	255.60	
			1 - 17312748	3,997.50	1,847.80	13,687.10	19,532.40	53.24	
			1 - 18017294	4,834.80	1,570.20	13,534.80	19,939.80	1,158.98	
			2 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 18017294	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18017319 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075331 - 1	6,447.30	2,893.20	22,893.90	32,234.40		
			סה"כ צריכה	17,434.10	7,275.50	57,047.20	81,756.80		
11	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	10.28	4.51	38.24	53.03	0.34	
			70054614 - 1	65.31	1.34	135.13	201.79	2.18	
			70057645 - 1	221.54	63.35	923.64	1,208.53	8.87	
			70057650 - 1	70.34	8.73	219.05	298.12	4.00	
			סה"כ צריכה	367.47	77.94	1,316.07	1,761.47		
12	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	535.60	263.40	2,027.25	2,826.25	4.50	
			סה"כ צריכה	535.60	263.40	2,027.25	2,826.25		
13	18297	ציבורי	17312730 - 1	-2,154.50	-964.30	-6,931.40	-10,050.20	255.60	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017294 - 1	-4,834.80	-1,570.20	-13,534.80	-19,939.80	1,158.98	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017294 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17312748 - 1	-3,997.50	-1,847.80	-13,687.10	-19,532.40	53.24	
			18075331 - 1	-6,447.30	-2,893.20	-22,893.90	-32,234.40		
			17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17313238 - 1	-89.10	-13.30	-271.30	-373.70	5.91	
			18017319 - 4	-501.80	-103.20	-1,502.40	-2,107.40	392.33	
			20281819 - 1	-1,270.00	-575.40	-4,292.70	-6,138.10	10.84	
			70025142 - 1	26,430.12	10,106.28	93,910.26	130,446.66	318.96	
			70043921 - 1	-10.28	-4.51	-38.24	-53.03	0.34	
			70049937 - 1	-1,614.95	-236.68	-4,396.36	-6,248.00	38.59	
			70054614 - 1	-65.31	-1.34	-135.13	-201.79	2.18	
			70057638 - 1	16,697.46	7,011.24	56,839.38	80,548.08	200.04	
			70057645 - 1	-221.54	-63.35	-923.64	-1,208.53	8.87	
			70057650 - 1	-70.34	-8.73	-219.05	-298.12	4.00	
			70057655 - 1	-1,777.28	-290.25	-3,915.06	-5,982.60	41.73	
			70057656 - 1	-106.20	-30.44	-363.56	-500.19	1.90	
			70057666 - 1	11,043.00	4,625.10	40,350.48	56,018.58	174.12	
			70057676 - 1	-328.37	-172.35	-1,257.65	-1,758.36	2.44	
			81010653 - 3	-1,522.30	-624.84	-5,237.22	-7,384.35	33.02	
			81010653 - 6	-9,004.79	-2,989.55	-28,346.79	-40,341.13	157.06	
			81010653 - 7	-59.24	-14.76	-181.64	-255.63	5.09	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011058 - 6	-413.90	-197.34	-1,477.63	-2,088.87	5.03	
			81011058 - 7	-799.91	-303.32	-2,424.97	-3,528.20	51.94	
			81011058 - 8	-578.68	-179.28	-1,612.24	-2,370.20	13.50	
			81011489 - 1	-72.86	-35.33	-297.77	-405.96	1.40	
			81011489 - 5	-1,371.30	-408.72	-4,571.36	-6,351.38	38.72	
			81011489 - 7	-1,507.94	-800.33	-6,486.80	-8,795.07	72.70	
			81011489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 1	-2,840.09	-967.81	-8,780.38	-12,588.28	33.92	
			81011516 - 5	-561.92	-421.07	-2,736.29	-3,719.28	10.82	
			81011516 - 6	-28.13	-9.34	-149.06	-186.53	6.16	
			81011516 - 7	-233.97	-68.99	-598.46	-901.42	7.80	
			81011516 - 8	-820.64	-284.55	-2,904.17	-4,009.36	20.53	
			81011517 - 1	-809.98	-239.56	-2,552.54	-3,602.08	12.90	
			81011517 - 2	-16.26	-6.32	-200.30	-222.89	2.43	
			81011517 - 3	-146.69	-52.04	-705.63	-904.36	6.70	
			81011517 - 4	-1,173.47	-407.68	-3,769.92	-5,351.07	27.89	
			81018654 - 5	-196.30	-96.40	-871.70	-1,164.40	5.60	
			81018654 - 6	-57.60	-28.00	-217.60	-303.20	0.60	
			81021274 - 4	-134.80	-81.20	-685.50	-901.50	7.50	
			81021274 - 5	-1,632.00	-471.60	-6,335.60	-8,439.20	54.40	
			81021274 - 6	-584.00	-170.20	-1,675.60	-2,429.80	34.00	
			81022257 - 3	-551.20	-229.10	-1,977.90	-2,758.20	12.10	
			81022257 - 4	-1,532.40	-303.60	-3,226.40	-5,062.40	64.40	
			81022257 - 5	-535.60	-263.40	-2,027.25	-2,826.25	4.50	
			סה"כ צריכה	3,495.33	3,313.24	26,687.11	33,495.69		
14	43882	קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה וניקיון 2.ק.	81011517 - 2	16.26	6.32	200.30	222.89	2.43	
			סה"כ צריכה	16.26	6.32	200.30	222.89		
15	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	584.00	170.20	1,675.60	2,429.80	34.00	
			סה"כ צריכה	584.00	170.20	1,675.60	2,429.80		
16	41886	קורנית (טריטון) ק.קרקע	18017319 - 4	501.80	103.20	1,502.40	2,107.40	392.33	
			סה"כ צריכה	501.80	103.20	1,502.40	2,107.40		
17	18242	קורנית אולם מרכזי ק.קרקע	81011516 - 6	28.13	9.34	149.06	186.53	6.16	
			סה"כ צריכה	28.13	9.34	149.06	186.53		
18	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	9,004.79	2,989.55	28,346.79	40,341.13	157.06	
			81011058 - 6	413.90	197.34	1,477.63	2,088.87	5.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011516 - 5	561.92	421.07	2,736.29	3,719.28	10.82	
			81011516 - 7	233.97	68.99	598.46	901.42	7.80	
			סה"כ צריכה	10,214.57	3,676.95	33,159.18	47,050.70		
19	44206	קורנית חדר שרתים	20281819 - 1	1,270.00	575.40	4,292.70	6,138.10	10.84	
			סה"כ צריכה	1,270.00	575.40	4,292.70	6,138.10		
20	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	1,507.94	800.33	6,486.80	8,795.07	72.70	
			81011489 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 1	2,840.09	967.81	8,780.38	12,588.28	33.92	
			סה"כ צריכה	4,348.03	1,768.14	15,267.18	21,383.35		
21	44947	קורנית קומה 3 צפון	81010653 - 3	1,522.30	624.84	5,237.22	7,384.35	33.02	
			סה"כ צריכה	1,522.30	624.84	5,237.22	7,384.35		
22	45227	קורנית קומה 4	81011489 - 5	1,371.30	408.72	4,571.36	6,351.38	38.72	
			סה"כ צריכה	1,371.30	408.72	4,571.36	6,351.38		
23	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	1,614.95	236.68	4,396.36	6,248.00	38.59	
			70057655 - 1	1,777.28	290.25	3,915.06	5,982.60	41.73	
			70057676 - 1	328.37	172.35	1,257.65	1,758.36	2.44	
			81011058 - 8	578.68	179.28	1,612.24	2,370.20	13.50	
			סה"כ צריכה	4,299.28	878.56	11,181.31	16,359.16		
24	18447	רם אדרת	81021274 - 4	134.80	81.20	685.50	901.50	7.50	
			81022257 - 4	1,532.40	303.60	3,226.40	5,062.40	64.40	
			סה"כ צריכה	1,667.20	384.80	3,911.90	5,963.90		
			סה"כ צריכה	54,170.58	21,742.62	191,100.12	267,013.32		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				267,013.32		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (54,170.58 Kwh) 20%
■ גבע (21,742.62 Kwh) 8%
■ שפל (191,100.12 Kwh) 72%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	26,430.12	10,106.28	93,910.26	130,446.66	318.96	
			סה"כ צריכה	26,430.12	10,106.28	93,910.26	130,446.66		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	11,043.00	4,625.10	40,350.48	56,018.58	174.12	
			סה"כ צריכה	11,043.00	4,625.10	40,350.48	56,018.58		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	16,697.46	7,011.24	56,839.38	80,548.08	200.04	
			סה"כ צריכה	16,697.46	7,011.24	56,839.38	80,548.08		

